

Zienswijze

Aan Ministerie van I&W via www.internetconsultatie.nl

Datum 25 maart 2021

Onderwerp Zienswijze wijzigingen emissie-eisen Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)

Energie-Nederland maakt graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op de voorgenomen wijziging van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL).

Juiste versie van het BAL als referentie

Om de voorgenomen wijzigingen te kunnen beoordelen zijn we op zoek gegaan naar de meest actuele versie van het BAL. Op de site <https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl> zijn twee versies te vinden:

- Allereerst een geconsolideerde versie waarin wijzigingen op de oorspronkelijke versie van het BAL zijn verwerkt die in de Staatscourant zijn gepubliceerd. De publicatiedatum van deze versie is 25-02-**2021**. In het document zelf staat in de kop echter dat wijzigingen tot en met 25-02-**2020** zijn verwerkt. Vermoedelijk is dit een fout.
- Als tweede een werkversie met als publicatiedatum 8 januari 2021. Ook hierin is een geconsolideerde versie opgenomen van wijzigingen in de Staatscourant en daarnaast een aantal voorgenomen wijzigingen

De foutieve datumvermelding kan leiden tot verwarring bij vergunninghouders wat nu de meest actuele status is. Het zou daarom goed zijn om dit te controleren en waar nodig te herstellen.

Uitzondering van IED-installaties van de luchtmodule in het BAL

De bestaande uitzondering voor bedrijven die vallen onder de richtlijn Industriële Emissies blijft gehandhaafd met dit wijzigingsvoorstel. Dat is een goede zaak omdat anders het risico ontstaat op strijdige normstelling tussen BBT-verplichtingen volgens de BREF-systematiek en de eisen uit de luchtmodule.

Er is bij producenten enige onduidelijkheid of de eisen uit de luchtmodule voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) ook onder de uitzondering voor IED-installaties vallen. Helderheid op dit punt is gewenst. Voor eenduidigheid bepleiten wij dat de uitzondering voor IED-installaties ook geldt voor ZZS-eisen in de luchtmodule.

Zorgvuldig omgaan met vergunningplicht en scherpere emissie-eisen voor bio-energie

Energie-Nederland begrijpt dat verdere stappen nodig zijn voor bio-energie. Voor een meer gedetailleerde reactie op de voorgenomen wijzigingen verwijzen we naar de inspraakreactie van Energie-Nederland samen met NVDE, Platform Bio-economie, BEON en Groen Gas Nederland.

Actualiseren van de rentevoet voor kosteneffectiviteit

De rentevoet die nu voor berekeningen van kosteneffectiviteit wordt gehanteerd dateert van 1995. Sindsdien zijn marktomstandigheden behoorlijk veranderd en is de rente naar beneden gekomen. Daarom is een actualisatie logisch. De vraag is dan wel wat een representatieve rente is voor vreemd kapitaal dat bedrijven aantrekken.

PwC heeft in opdracht van VNO-NCW en een aantal brancheorganisaties hiernaar een onderzoek uitgevoerd. In dat onderzoek komt PwC tot substantieel hogere rentevoeten dan in het onderzoek van RH-DHV met een bandbreedte tot 8,3% nominaal. Het gaat erom een passende rentevoet en rentevaste periode af te spreken die aansluit bij de economische realiteit van de betrokken sectoren. Het voorstel dat nu in consultatie wordt gebracht voldoet daar op grond van het PwC-onderzoek niet aan. Met name de stapsgewijze verlaging naar 3% per 2024 lijkt niet representatief voor marktpartijen. Energie-Nederland wijst hierbij op de gedetailleerde reactie die VNO-NCW heeft opgesteld. Dit geldt ook voor het aandachtspunt over zeer zorgwekkende stoffen.

Vermoedelijke verwijzingsfout in het BAL

Bij lezing van de wijzigingsvoorstellen en de geconsolideerde versie van het BAL kwamen we een vermoedelijke verwijzingsfout tegen in artikel 4.76 over de mengregel voor afvalmeeverbranders. In de beschrijving van C_{proces} in dit artikel wordt verwezen naar paragraaf 4.126 of 4.127. Dat is een verwijzing naar eisen voor kleine of middelgrote stookinstallaties. Naar ons idee zou de verwijzing betrekking moeten hebben op artikel 4.34 t/m 4.39a, zodat naar eisen voor het juiste type installatie en schaalgrootte wordt gerefereerd. Daarom het verzoek om de tekst op dit punt te controleren en een passende wijziging op te nemen.

Wij zijn vanzelfsprekend graag bereid een verdere toelichting te geven op onze zienswijze.