

## Consultatieverslag

Er is gesuggereerd de vereisten aan groen gas en aardgas gelijk te maken. Er zijn verschillen tussen groen gas en aardgas in de regeling. Deze verschillen zijn onderbouwd op basis van het verbrandingsgedrag van groen gas dat niet geheel gelijk is aan dat van aardgas. Het advies van SodM geeft een onderbouwing bij aparte eisen aan groen gas.

Er is ter overweging gegeven de regeling op een aspect aan te passen dat niet in het geconsulteerde concept was opgenomen, namelijk om het waterdauwpunt op het RNB-net te verlagen. Deze suggestie wordt niet overgenomen. Hoewel de problematiek onderbouwd wordt, is het niet evident dat op landelijke schaal strengere eisen aan de invoeding van gas gesteld moeten worden. In de eerste plaats is het een verantwoordelijkheid van de netbeheerders gas te transporteren zonder dat grondwater in het gas komt. Hiernaast vergt deze aanpassing een goede afweging en gedachtewisseling met belanghebbenden over deze aanpassing wat verder dan het bereik van de conceptregeling gaat.

Er is geadviseerd de Europese norm voor hoogcalorisch gas en de regeling Gaskwaliteit beter in overeenstemming te brengen. Deze overeenstemming wordt bereikt door de regeling aan te passen wanneer er bindende Europese normen vaststaan waar de regeling niet mij overeenstemt. Op dit moment is hier geen sprake van.

Een reactie betrof het definiëren van gassen die bij het testen van gastoestellen moeten worden gebruikt. De grondslag voor de regeling in de Gaswet biedt hier geen mogelijkheid toe.

In een andere reactie is uiteengezet dat de wijze waarop het advies van SodM tot de conceptregeling heeft geleid, juist is.