

NOTITIE

Betreft: Consultatieronde wijziging bijlage 10 v.d. Activiteitenregeling
kenmerk: Bevindingen
van: Michiel Hoofs
datum: 22 oktober 2018

Bron: <https://www.internetconsultatie.nl/activiteitenregeling>

Bijlage(n): geen

BIJLAGE 10

Nummering maatregelen

Gelijke maatregelen zijn per bedrijfstak anders genummerd. Zo zijn de maatregelen in de lijst voor het 'in werking hebben van een noodstroomvoorziening', bij bedrijfshallen genummerd met de letters E(aciliteiten) gevolgd door K, EK, en bij kantoren met de letters 'EI'. In bijvoorbeeld de situatie dat een inrichting is opgebouwd uit een of meerdere bedrijfshallen met daarbij een kantoorgebouw zou het beheer van de maatregelen eenduidiger zijn als gelijke maatregelen ook een gelijke nummering zouden hebben.
Het verzoek is de nummering zo veel mogelijk gelijk te houden.

AFWEGINGSKADER

terugverdiëntijd

Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, verplicht tot het nemen van alle energiebesparende maatregelen met een terugverdiëntijd van vijf jaar of minder.

Volgens artikel 2.16 van de Activiteitenregeling milieubeheer wordt aan voornoemd artikel van het Activiteitenbesluit voldaan wanneer alle bedrijfstak-maatregelen (lijst bijlage 10) zijn getroffen.

Bij de maatregelen in bijlage 10 is geen informatie gevoegd over hoe de terugverdiëntijd van de maatregel is berekend/bepaald, terwijl een van de redenen voor het opstellen van lijsten met maatregelen was discussie hierover de te voorkomen.

Volgens Sjef Strik, coördinator energiebesparing bedrijven, wordt in een nog te publiceren Ministeriele regeling (MR) uitgelegd hoe per maatregel de terugverdiëntijd is berekend/ bepaald.

Het verzoek is de maatregelen *inclusief* de wijze van berekening/bepaling van de terugverdiëntijd ter consultatie voor te leggen. Zonder die informatie kan nu geen afweging worden gemaakt over of de maatregelen uit bijlage 10 ook daadwerkelijk in vijf jaar of minder zijn terugverdiend.

specifiek

Met maatregel FB1 in de bedrijfstak Bedrijfshallen wordt (dwingend) voorgeschreven een gasgestookte cv-ketel t.b.v. ruimteverwarming op een natuurlijk moment te vervangen door een elektrische lucht/water warmtepomp op buitenlucht.

Met deze maatregel wordt voorbijgegaan aan de mogelijkheid van het kunnen kiezen uit andere duurzame maatregelen, zoals bijvoorbeeld een op houtpellets gestookte cv-ketel of het aansluiten op een warmtenet. De indruk wordt gewekt dat een elektrische lucht/water warmtepomp de enige optie is.

Een ander voorbeeld is dat desktops, laptops en beeldschermen moeten voldoen aan de Energy Star Specificatie (Kantoren; FG2 en Bedrijfshallen FI2). Energy Star is een label dat is uitgegeven door de US EPA (Environmental Protection Agency). US EPA is een

Amerikaanse overheidsinstelling voor milieuadministratie. Gelet op het verschil tussen Europa en de Verenigde Staten in het realiseren van klimaatdoelstellingen wordt het als niet passend ervaren in deze te verwijzen naar dit label.

Het verzoek is de maatregelen zodanig aan te passen dat uit verschillende duurzame opties kan worden gekozen.

weging

Het per bedrijfstak aanbieden van een lijst met energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder, voorkomt dat elk bedrijf zelf de maatregelen moet uitzoeken. Met de lijst kan direct worden overgegaan tot het treffen van energiebesparende maatregelen.

De indruk ontstaat dat de lijst zo uitgebreid mogelijk moet zijn. Met maatregel FA8 in de bedrijfstak Bedrijfshallen wordt het verplicht gesteld een stoomketel (op een natuurlijk moment) te vervangen door een HR-(water)ketel of door een warmtepomp.

Bedrijven die in het verleden hebben gekozen voor een stoomketel in plaats van een (heet)waterketel hebben dit zeer waarschijnlijk gedaan omdat stoom nodig was voor het bedrijfsproces. De 'restwarmte' werd efficiënt ingezet voor ruimteverwarming zo nodig aangevuld met warmte rechtstreeks uit de stoomketel.

Niet duidelijk is wat de bijdrage aan de energie-/klimaatdoelstelling is van elke maatregel afzonderlijk en als geheel wanneer deze wordt getroffen door alle bedrijven waarop die van toepassing is. Over het moeten treffen van deze maatregel kan discussie ontstaan tussen toezichthouder en bedrijf; een discussie die juist beoogd wordt te voorkomen.

Een ander voorbeeld is maatregel FF1 in de bedrijfstak Kantoren, het toepassen van een energiezuinige besturing. Een roltrap is in de regel een comfort-aanvulling op een trappenhuis (vluchtweg) en lift (voor minder validen). Efficiënter zou zijn het toepassen van roltrappen te beperken in plaats de focus te leggen op een energiezuinige besturing.

Het verzoek is in de lijst niet enkel energiebesparende maatregelen op te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder maar maatregelen die daarnaast ook een zekere *minimumbijdrage* aan de energie-/ klimaatdoelstelling leveren.

Behalve een bedrijfseconomisch afweging is er dan ook een duidelijke energie-/milieudoel afweging die extra bijdraagt aan het creëren van draagvlak voor het treffen van de maatregel.