

21 september 2022

FH16

Bouwfysisch onverantwoorde maatregel. Dit leidt tot schade.

Uitsluitend toelaatbaar met isolatie aan bovenzijde dak, zie ook GB2 en/of GB3

GB1 en GB2

economische randvoorwaarden: Niet van toepassing bij aardgasgebruik groter dan 170.000 Nm³ gas per jaar ?, zie ook commentaar bij GC2

GB3

Pas tekst aan zodat duidelijk is dat het gaat om een warm dak:

Technische randvoorwaarden.... Breng de isolatie aan onder de dakbedekking boven de dakconstructie (warm dak) op het moment dat de dakbedekking aan vervanging toe is, zo nodig in combinatie met een dampremmende laag.

GB8

Technische randvoorwaarden: Niet van toepassing bij matig verwarmde ruimtes (ongeveer tot 15°C)

GC2

Waarom is aanvullende warmtepomp beperkt tot een warmtebron met buitenlucht als warmtebron ??

Toe te passen maatregel: **Pas aanvullend een warmtepomp toe (hybride systeem)** Pas naast de bestaande verwarmingsketel een warmtepomp toe om het energiegebruik voor verwarming te beperken. De combinatie van een warmtepomp met verwarmingsketel is een hybride opstelling.

Economische randvoorwaarden: Randvoorwaarden zelfstandig moment en natuurlijk moment zijn identiek. Is bij GB1 en GB2 ook al het geval → check de teksten ook bij andere maatregelen hierop !