

Om verwarring te voorkomen met de Power Optimizers die op zonnepanelen worden geplaatst stellen we een aanvulling voor:

Pas een Power **Quality** Optimizer **voor energie** toe.

Er bestaan diverse Power Quality verbetering technieken die weinig tot geen besparing realiseren. Daarom stellen wij voor de volgende beschrijving voor als technische eis:

**De besparing dient aangetoond te worden middels een transparant meetprotocol met behulp van een elektrische energiemeter in of nabij de Power Quality Optimizer.**

Door deze aanpassing wordt ingegaan op de aantoonbaarheid van de besparing. Deze methode van aantonen is universeel toepasbaar voor de verschillende technieken.

Puur spanningsverlaging heeft met de huidige stand der techniek weinig effect. Daarom stellen wij voor de zin 'Er wordt geen gebruik gemaakt van spanningsverlaging' te verwijderen.