



Ministerie van SZW

Per website verzonden.

RIR Nederland BV  
Boerenstraat 24  
6961 KC Eerbeek  
Nederland  
[www.rirnl.eu](http://www.rirnl.eu)  
06-51983858

Datum : 15 maart 2021

Betreft : **Reactie op internetconsultatie** Besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit i.v.m modernisering asbeststelsel alsmede enkele technische wijzigingen van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012

Onze referentie:  
20211503/GL001

Geachte heer, mevrouw.

Middels deze brief wil RIR Nederland BV graag een vijftal reacties geven t.b.v. de internet consultatie voor het "*Besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit i.v.m modernisering asbeststelsel alsmede enkele technische wijzigingen van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012*".

Onderstaand zullen wij per artikel onze opmerking plaatsen, een mogelijke oplossing en onze zienswijze over het gevolg van de wijziging.

Uiteraard zijn wij bereid onze opmerkingen te komen toelichten.

1.

**Artikel:** Algemeen

**Opmerking:**

Bij vele artikelen staat "Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld".

**Mogelijke oplossing:**

Toegevoegd moet worden: "voor zover ze zijn gepubliceerd in Staatscourant".

**Mogelijk gevolg bij huidige tekst:**

Doen we dat niet kan ISZW van alles wat zij wenst op haar site plaatsen en het dan zelfstandig als bindend verklaren

2.

**Artikel:** 4.45. Preventieve maatregelen

**Opmerking:**

Lid 2a is in contradictie met lid 1.

2a stelt dat er geen asbeststof geproduceerd mag worden terwijl lid 1 asbeststof tot 2000v/m<sup>3</sup> 8 uur tgg toe laat.

**Mogelijke oplossing:**

Toevoeging worden "normoverschrijdende concentratie" in 2a:

*de werkmethoden zijn zo ingericht dat er geen normoverschrijdende concentratie asbeststof wordt geproduceerd of indien dat technisch niet mogelijk is, dat geen normoverschrijdende concentratie asbeststof in de lucht vrijkomt;*

**Mogelijk gevolg bij huidige tekst:**

Art. 4.46 AB stelt dat er asbeststof mag vrijkomen als het maar geen normoverschrijdende concentratie in de lucht veroorzaakt. Nu kan elke handhaver het werk stilleggen als zij ook maar een klein stofwolkje ziet. Let wel een stofwolkje hoeft geen asbeststof te bevatten.

3.

**Artikel:** 4.45b. Aanvullend onderricht

**Opmerking:**

Art. 4.45b lid 2 onder e behoort tot de Risicoklasse 1. Hierbij wordt geen ademhalingsapparatuur.

**Mogelijke oplossing:**

Schrappen van dit lid-onderdeel.

**Mogelijk gevolg bij huidige tekst:**

De huidige tekst "ademhalingsapparatuur" is in conflict met art. 4.18 lid 4 Arbobesluit dat stelt dat "niet onnodig adembeschermingsmiddelen gedragen mogen worden".

4.

**Artikel:** 4.47. Vaststellen van het blootstellingsniveau en monsterneming lid 5

**En**

**Artikel:** 4.47d Aanwijzing instrument

**Opmerking:**

De SMA-rt (NS) is *geen* genormaliseerde meetmethode maar een evaluatiemethode. Dus van alle SMA-rts moeten op het project dan ook de onderliggende studies aanwezig zijn.

**Mogelijke oplossing:**

Schrappen van dit lid.

**Mogelijk gevolg bij huidige tekst:**

Het is ondoenlijk en onwenselijk om voor elke SMA-rt de onderliggende data op het werkt te moeten hebben.



5.

**Artikel:** 4.47b. Reiniging en visuele inspectie lid 1

**En**

**Artikel:** 4.54a Asbestinventarisatie

**Opmerking:**

4.47b: "doeltreffend gereinigd." "Doeltreffend" is suggestief

4.54a: ""naar redelijke verwachting" is suggestief

**Mogelijke oplossing:**

Schrappen "Doeltreffend" of hard doelvoorschrift formuleren.

**Mogelijk gevolg bij huidige tekst:**

Suggestiviteit geeft ruimte voor discussie/disputen.

Namens RIR Nederland BV

Met vriendelijke groet,

ing. G. Lensink B.Sc. RIVM (Gerwin)

DGA

Hoger veiligheidskundige

Asbestdeskundige CI-A & CI-V

Inspecteur asbest

Milieukundige

(PHOV 2009, NVVK lidnr. 7928, SKO 43135)

(51F-190312-510053 en 51K-030720-510393)

(BRU-0001263-00)

(1997; 1999, ing. B.Sc.)

06-51 98 38 58



RIR, Boerenstraat 24, 6961 KC, Eerbeek

Website: [www.rirnl.eu](http://www.rirnl.eu), KvK Nr.: 56446616