

Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

N.V. Nederlandse Gasunie
Postbus 19
9700 MA Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 91 11
F (050) 521 19 99
E info@gasunie.nl
Handelsregister Groningen 02029700
www.gasunie.nl

Datum
8 april 2019

Doorkiesnummer
+31(0)6 3103 7342

Ons kenmerk
LA 19.0204

Uw kenmerk

Onderwerp
Internetconsultatie Bouwbesluit 2012 – certificering
werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Geachte mevrouw Ollongren,

Op 8 maart 2019 is een internetconsultatie gestart tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

N.V. Nederlandse Gasunie (hierna: Gasunie) heeft kennisgenomen van deze wijziging en maakt graag gebruik van de gelegenheid om te reageren op dit voorstel.

Reikwijdte stelsel

Uit de Nota van toelichting op de wijziging van het Bouwbesluit 2012 blijkt, dat het de bedoeling is, dat het stelsel niet van toepassing is op installaties met een (gezamenlijk) opgesteld nominaal vermogen van meer dan 100 kilowatt. Werkzaamheden aan deze installaties zijn, zoals terecht wordt opgemerkt, geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm).

Gasunie vraagt zich echter af, of dit met de verwijzing naar artikel 3.7, eerste lid, Abm op de juiste wijze is geborgd. Met name omdat dit artikellid andere stookinstallaties uitsluit, dan de door u bedoelde installaties.

Artikel 1.34

Het stelsel is van toepassing op werkzaamheden aan gebouwgebonden verbrandingstoestellen, inclusief luchttoevoer en rookgasafvoer, met een nominaal thermisch ingangsvermogen tot en met 100 kilowatt.

Gasunie heeft veel van dit soort -gebouwgebonden- verbrandingstoestellen in gebruik op stations als bedoeld in § 3.2.2 Abm. Deze stations zijn goed geventileerd en onbemand. Dit betekent, dat het risico op koolmonoxidevergiftiging op dergelijke stations nihil is.

Nog daargelaten de kosten die daarmee gemoeid zijn, heeft het van toepassing laten zijn van dit stelsel op dergelijke stations, geen toegevoegde waarde.

Het verzoek is dan ook om in artikel 1.34, derde lid, een uitzondering op te nemen voor werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen, voor zover deze geplaatst zijn in onbemande gebouwen.

Artikel 1.35

Op grond van het tweede lid van dit artikel wordt een instelling slechts aangewezen als deze beschikt over accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065. Deze norm geldt voor certificerende instellingen, zoals de Kiwa.

Dit betekent dat de inspectiedienst van Gasunie niet als certificerende instelling kan worden aangewezen. Gezien de hoeveelheid stations waarop het stelsel van toepassing is, is er hoe dan ook sprake van een verzwaring van de administratieve lasten.

Gasunie verzoekt u dan ook om aan dit tweede lid toe te voegen de accreditatie volgens de NEN-EN-ISO/IEC 17020.

Niet alleen zorgt deze toevoeging er voor, dat het zelfregulerend vermogen van de markt wordt versterkt, dit is ook in lijn met de werkwijze in de richtlijn 2014/68/EG en het Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016.

Indien daar behoefte aan bestaat is Gasunie uiteraard bereid tot het geven van een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

A.M. van Winden