

## **Sector Pro-actie & Preventie**

# **Internetconsultatie AMvB - brandveilig gebruik overige plaatsen**

### **Inleiding**

De AMVB - brandveilig gebruik overige plaatsen, vervangt de Brandbeveiligingsverordening (Bbv) conform artikel 3 uit de wet Veiligheidsregio's.

Het besluit bevat voorschriften voor het brandveilig gebruik van "overige plaatsen", indien andere voorschriften daarin niet voorzien. De in de AMvB opgesomde regels zijn enerzijds gebaseerd op enkele afdeling uit het Bouwbesluit 2012 en de NEN 8020-41 ( brandveilig gebruik van tenten).

### **Zienswijze**

De AMVB - brandveilig gebruik overige plaatsen, is ter internetconsultatie, openbaar gemaakt. De aangeboden versies bestaan uit de concept regeling (Besluit) en de Nota van toelichting en is gepubliceerd op 17 juli 2015. Sluitingsdatum is gesteld op 17 september 2015.

Het advies voor consultatie, is op de inhoud van het conceptbesluit en Nota van toelichting opgesteld. De tekstuele uitvoering is een verantwoordelijkheid voor het ministerie V & J en verder niet beoordeeld.

### **Advies**

1. Bij het invoeren van de gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen systematiek voor het brandveilig gebruik van overige plaatsen, zal het overgrote deel van de aanvragen binnen de systematiek van de gebruiksmelding vallen. Naast de zorg dat een gebruiksmelding niet binnen een termijn van 4 weken kan worden afgehandeld, is onze grootste zorg dat met name niet professionele organisatoren, onvoldoende inhoudelijke kennis hebben om te voldoen aan de indieningsvereisten waardoor een aanvraag niet of onvoldoende te beoordelen is.

Het stellen van nadere voorwaarden bij een gebruiksmelding, mogen enkel gebruiksvoorschriften bevatten. Dit sluit het stellen maatwerkvoorschriften uit. Tevens vergt het beoordelen van de planvorming, mono- en multidisciplinair, enige tijd. Met name de operationele voorbereiding van de betrokken diensten kan leiden tot aanvullende voorwaarden.

Het advies is om de beslistermijn te wijzigen naar 12 weken en uitsluitend de systematiek van de gebruiksvergunning aan te houden.

2. Er wordt een door het bevoegd gezag beschikbaar gesteld landelijk ( indiening) formulier opgesteld. Het model wordt vastgesteld bij ministeriële regeling. Dit formulier ontbreekt bij de consultatie.

Het advies is om het formulier tevens ter consultatie, openbaar te maken.

3. Door de overname van bijvoorbeeld constructieve prestatie-eisen uit het bouwbesluit worden er onbedoeld hoge eisen gesteld aan constructies. Weerstand tegen bezwijken bij brand van een constructieonderdeel waarover een vluchtroute voert is een voorbeeld hiervan.

Het advies is om goed te kijken naar de mogelijk onbedoelde prestatie-eisen als gevolg van de overname van eisen uit het Bouwbesluit.

4. Voor de aanvraag gebruiksvergunningen of -melding zijn indieningsvereisten opgesteld. De indieningsvereisten zijn gelijkend aan de indieningsvereisten van de Gebruiksmelding, uit het Bouwbesluit 2012. Afwijkend, ten op zichten van een aanvraag van een omgevingsvergunning, wordt bij de aanvraag getoetst op de artikelen uit dit besluit. Bij een aanvraag omgevingsvergunning bouwen, worden de constructieonderdelen, trappen e.d. beoordeeld. Bij het beoordelen van bijvoorbeeld de gebruiksmelding zijn dit soort voorschriften vooraf beoordeeld bij de omgevingsvergunning bouwen.

Bij een aanvraag “brandveilig gebruik overige plaatsen”, worden constructieonderdelen zoals trappen e.d., pas bij de aanvraag beoordeeld.

Om dit op een adequate wijze te kunnen beoordelen, dienen de indieningsvereisten te worden uitgebreid met de artikelen waarop moet worden beoordeeld. Te denken valt aan de uitvoering van trappen hellingbanen en afscheidingen.

Het advies is om de indieningsvereisten uit te breiden met de gestelde voorschriften in de AMvB, die beoordeeld moeten worden.

5. In paragraaf 4.4., artikel 4.2, zijn de voorschriften voor branddetectie aangegeven. Er worden geen uitvoeringsgerichte voorzieningen voorgeschreven over de uitvoering van de branddetectie. In tegenstelling tot de uitvoering van de alarmeringsvoorzieningen worden wel uitvoeringsgerichte voorzieningen aangegeven.

Het advies is om uitvoeringsgerichte voorzieningen op te stellen voor de branddetectie.

6. In paragraaf 4.3 Opslag- en installatievoorzieningen voor gas., Artikel 4.10 Gasopslag en installaties.

De beschrijving van de voorschriften is erg algemeen opgesteld. De opslag en direct gebruik van gasflessen in of nabij tijdelijke bouwwerken, zijn in de praktijk fors toegenomen. Bulkvoorraad en of -opslag van 325 liter waterinhoud gasflessen, is geen uitzondering meer en zal in de toekomst steeds meer worden toegepast.

Het advies is om voorschriften op te stellen voor bulkvoorraad en –opslag.

In deze paragraaf wordt gesproken over de lengte van de gasslangen. Er wordt geen eis gesteld aan de lengte van een gasslang/ gasleiding.

De huidige voorschriften ( Brandweer Nederland) voor de lengte van een gasslang is gesteld op 10 meter. Het niet stellen van een maximale lengte van een gasslang kan discussies opleveren. In de Nota van toelichting wordt geen verdere onderbouwing aangedragen, waarom er geen maximale lengte van een gasslang is bepaald.

Het advies is om de maximale lengte van een gasslang vast te stellen op 10 meter.

7. In paragraaf 5.3, artikel 5.8 - Melden van brand en broei, wordt de term alarmcentrale voor de hulpdiensten genoemd.

Gezien de huidige ontwikkeling van de landelijke meldkamer organisatie (LMO), is de term ongelukkig gekozen. Personen welke brand of broei vermoeden/ontdekken, bellen het alarmnummer 112 en vragen naar de brandweer.

Het advies is om de term alarmcentrale voor de hulpdiensten, te vervangen voor meldkamer brandweer.

8. In paragraaf 4.6, artikel 4.4 - opstelplaats voor brandweervoertuigen, in de nota van toelichting 4.26, staat dat een tankautospuit (TAS) standaard is voorzien van 4 x 90 meter hogedruk slangen. De standaard bekapping op de tankautosputten van de brandweer Kennemerland is maximaal 2 x 90 meter hogedruk slangen.

Het is niet helder of is uitgegaan van brandbestrijding door middel van hogedruk slangen of van brandbestrijding met lage drukslangen. In de praktijk bepaalt de bevelvoerder welke blustactiek wordt toegepast.

Het advies is om uit te gaan van brandbestrijding met lage druk. Hierdoor is de maximale afstand van 320 meter tussen ligplaats en een opstelplaats van een brandweervoertuig geborgd.

9. De nummering van de paragrafen en onderliggende artikelen zijn verwarrend.

Het advies luidt de nummering van paragrafen en onderliggende artikelen eenduidig en begrijpelijk weer te geven.

- 10.