

Memo internet consultatie brandveilig gebruik

Brandveilig gebruik Overige Plaatsen

Datum: 15 september 2015

Referentie: mvhp



Memo nummer : 001 – BG-OP

Actiepunten / aandachtpunten / opmerkingen:

Nr	Actiepunt	motivatie
1	Artikel 1.1 bij begripsomschrijving object: na woord tent: Voorstel tot invoegen de tekst : “niet zijnde kampeermiddel”	Daarmee wordt voorkomen dat bij het maken van tekeningen alle tenten moeten worden ingetekend voor een kampeerveld. Je weet niet hoe tenten op een vrij veld worden geplaatst.
2	Artikel 1.2 onder 2 Invoegen definitie: dat er met een verblijfsruimte wordt bedoeld een besloten verblijfsruimte.	
3	Artikel 2.3 en 2.3 onder par 2 Verzoeken om een meer pragmatische lijst van zaken die op tekening moeten staan.	Het overzicht is 1:1 gekopieerd uit de MOR. Dit is voor een camping etc een zeer zwaar en kosten intensief opgave.
4	Artikel 2.4 : 8 weken procedure veel te lang voor tijdelijke evenementen	
5	Artikel 2.6: geen beroep en bezwaar mogelijkheid ?	
6	Artikel 2.7: mogelijkheid opnemen om alleen een tekening te laten wijzigen.	Anders zou bij een kleine aanpassing een gehele nieuwe aanvraag moeten worden gedaan, met alle legeskosten risico's van dien. Bijv. 1 caravan extra of tent een nieuwe vergunning en x-aantal weken doorlooptijd.
7	Artikel 2.7 -2 : onherroepelijk worden.: welke termijn.??	Indien 6 weken dan wordt procedure wel heel lang. Voorstel doen van max 2 weken na publicatiedatum.
8	Par.3.7 art. 3.2: 130 kw ophogen naar 160kW. Probleem is echter stookinstallaties voor verwarming grote tenten, deze staan vaak buiten opgesteld.	Hiermee wordt aansluiting gezocht bij het niveau bestaande bouw bouwbesluit
9	Par. 3.7, Artikel 3.3, maximale opp 2.000m2. ophogen naar 2.500m2. Daarmee wordt aansluiting gezocht bij het Bouwbesluit 2012 voor bijv industriefunctie en stallen. Daarmee wordt mogelijk gemaakt dat evenementen ook in nieuwbouw/recent gebouwde hallen kunnen worden gehouden.	
10	Artikel 3.3 lid 4: er is geen artikel 3.24 ??	Daarnaast afvalcontainer in een apart BC ??
11	Artikel 3.5: voorstel om het anders te verwoorden: invoeren het niveau bestaande bouw bouwbesluit: 20 min met een afstand van 3 meter en voor nieuw te bouwen : 30 minuten met 5 meter.	Daarmee wordt aansluiting gezocht met bouwbesluit en van rechtens verkregen niveau.
12	Artikel 3.5 lid 5: opnemen dat natuurgebieden en de daarbij behorende elementen van de natuur niet tot de bedoelde materialen worden beschouwd.	Anders kan iedere boom straks ene probleem worden.
13	Artikel3010 paragraaf 3.10: opnemen woord: besloten voor verblijfsruimte	Anders zou het kunnen worden uitegelegd ook in de vrije

Memo internet consultatie brandveilig gebruik

Brandveilig gebruik Overige Plaatsen

Datum: 15 september 2015

Referentie: mvhp



		ruimte (niet besloten)
14	Artikel 4.2 hst 4: verblijfsruimte goed definiëren, anders gevaar ook open terrein	
15	Artikel 4.2 paragraaf 4.4: branddetectie: Niet is omschreven hoe. Hier kan vrije invulling door gebruikers en door handhavers uit voort komen en daarbij grote verschillen in uitleg en wijze. Bijv. complete brandmeldinstallaties NEN 2535 tot eenvoudige en pragmatische oplossingen met brandwachten. Idem geldt voor artikel 4.2 alarmeringsvoorzieningen	Groot risico op wildgroei van lokale en regionale voorschriften
16	Artikel 4.5: 37 personen is nieuwbouw niveau Bouwbesluit. Beter is aansluiting bij niveau bestaande bouw : 60 personen.	Omdat er ook tijdelijke evenementen in bestaande gebouwen plaatsvinden
17	Par.3.7 art. 3.2: 130 kw ophogen naar 160kW. Probleem is echter stookinstallaties voor verwarming grote tenten, deze staan vaak buiten opgesteld. Zie ook punt 8	Hiermee wordt aansluiting gezocht bij het niveau bestaande bouw bouwbesluit
18	Artikel 5.10: blusdeken Meeste blusdekens zijn niet geschikt. Aanpassen in een : of een daartoe geschikt draagbaar en gekeurd blusmiddel, bijvoorbeeld F-blusser.	
19	Par 5.2, art 5.2: toevoegen een c: of 1 meter indien een goedgekeurde een automatische blusinstallatie aanwezig is.	Veel kramen zijn tegenwoordige met automatische blusinstallaties (zoals Ansul 102) uitgerust en dus zeer veilig.
20		
	Algemeen:	
	Geen verschil maken in vergunning en meldingsplicht voor dit besluit. Alles een melding. In de geest van de toekomstige ontwikkeling en wens welke ook in Bouwbesluit is opgenomen voor deze activiteiten.	Is namelijk altijd kort en tijdelijk gebruik.
	Artikel nummering helemaal aanpassen . werkt zeer verwarrend met paragrafen en terug zoeken.	