

**POSTADRES**  
Postbus 47  
3890 AA Zeewolde

**BEZOEKADRES**  
Stevinweg 2  
3891 EA Zeewolde

Telefoon: 036-540 99 45  
Fax : 036-540 97 19  
Internet : [www.cvah.nl](http://www.cvah.nl)  
E-mail : [cvah@cvah.nl](mailto:cvah@cvah.nl)



Ministerie van Veiligheid en Justitie

Zeewolde, 17 september 2015

Geachte heer/mevrouw,

Uw concept-Amvb Brandveilig gebruik overige plaatsen raakt op allerlei manieren aan de gang van zaken op de warenmarkt. Als Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) maken wij dan ook graag gebruik van de mogelijkheid om commentaar en vragen bij u in te dienen in het kader van de huidige internet-consultatie voor de concept-Amvb.

Wij hebben in totaal zes vragen/opmerkingen:

### **1. Artikel 4.10, lid 5 > over LPG-gebruik**

*Amvb-tekst:*

De LPG-installaties voor gebruik anders dan voor de aandrijving van motorvoertuigen voldoen aan de NEN-EN 1949.

*Opmerking/vraag:*

- Waarom is hier gekozen voor de NEN-EN-norm in plaats van de gebruikelijke en voor commerciële doeleinden beter toepasselijke NPR 2577? Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven de NPR als een relevante(re) en stevige basis voor de veiligheid van LPG-gestookte installaties te beschouwen.

### **2. Artikel 4.21, lid 3 > over periodieke keuring van blusmiddelen**

*Amvb-tekst:*

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.7, eerste lid, wordt ten minste eenmaal per twee jaar overeenkomstig NEN 2559, NEN 2659 en NEN-EN 671-3 op adequate wijze het nodige onderhoud aan een bij of krachtens de wet voorgeschreven draagbaar blusmiddel, verrijdbaar blusmiddel of slangstelsel verricht en de goede werking ervan gecontroleerd.

*Opmerking/vraag:*

- Is deze tweejaarlijkse controle voldoende 'in pas' met de huidige controlepraktijk rond bak- en braadinstallaties van ambulante handelaren? Welke nieuwe, extra acties zijn wellicht nodig van de zijde van de ondernemer?

### **3. Artikel 5.4, lid 4 > over de brandwerendheid van materiaal vlakbij apparatuur/ installaties**

*Amvb-tekst:*

Materiaal ter plaatse van of nabij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen, voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1 of is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064, indien:

- a. op het materiaal een intensiteit van de warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2 kW/m<sup>2</sup>, of
- b. in het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 90°C.

*Opmerking/vraag:*

- Wat betekent dit voor de ambulante handelaar? Welke aanvullende voorzieningen zal hij wellicht moeten treffen gezien de genoemde NEN-normen?

#### **4. Artikel 5.9, lid 2 > over de brandveilige opstelling van toestellen**

*Amvb-tekst:*

Van een brandveilige opstelling als bedoeld in het eerste lid, onder c, is sprake indien de opstelling brandveilig is, bepaald volgens NEN 3028.

*Opmerking/vraag:*

- Wat betekent dit voor de ambulante handelaar? Welke aanvullende voorzieningen zal hij wellicht moeten treffen gezien de genoemde NEN-norm?

#### **5. Artikel 5.10, lid 2 > over de toegestane 'vulling' van gasflessen**

*Amvb-tekst:*

Gasflessen en gastanks worden slechts tot 80% gevuld. (..)

*Opmerking/vraag:*

- Wat betekent dit voor de ambulante handelaar? Welke aanvullende voorzieningen moeten wellicht getroffen worden? Is er hiermee sprake van een (gedeeltelijke) verschuiving van de zorgplicht van vulstation naar eindgebruiker/afnemer, i.c. de ambulante handelaar?

#### **6. Artikel 5.13, lid 2 > over de plaatsing van bakkramen en mobiele bakwagens**

*Amvb-tekst:*

Een bakkraam of mobiele bakwagen wordt niet binnen 5 m van een object of gebouw opgesteld, tenzij:

- a. het aangestraalde vlak van het object of de gevel van het gebouw ten minste 30 minuten brandwerend is, of
- b. de afstand tot het object of het gebouw ten minste 2 m is en er geen sprake is van frituren.

*Opmerking/vraag:*

- Veel mobiele bakwagens zijn voorzien van een klep.



Wordt de afstand nu gemeten vanaf de bakwagen of vanaf de uitstaande klep?

Graag vernemen wij uw antwoorden op deze vragen.

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,

Peter Hoogendoorn  
Bestuurslid CVAH