



gemeente
Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bezoekadres:
Taurusavenue 100
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Faxnummer 023 563 95 50

Verzenddatum
8 juli 2022

Cluster Ruimte, Economie en Duurzaamheid
Contactpersoon de heer R. van Engeland
Doorkiesnummer +31235673589
Uw brief
Ons kenmerk X.2022.04674
Bijlage(n) Geen
Onderwerp Reactie op consultatie over regels voor de vestiging van hyperscale datacentra

Geachte minister,

Bij deze reageren wij op de consultatie over het ontwerpbesluit over regels voor de vestiging van hyperscale datacentra. Onze reactie ziet op twee punten die wij hierna benoemen en toelichten.

Verduidelijking elektrisch aansluitvermogen

In de begripsomschrijving hyperscale datacentrum in artikel 2.15.1 aanhef en onder a wordt gesproken over “elektrisch aansluitvermogen”.

Wij verzoeken u te verduidelijken wat u verstaat onder elektrisch aansluitvermogen. Dit kan namelijk op meerdere manieren uitgelegd worden. Gaat elektrisch aansluitvermogen bijvoorbeeld om het maximale vermogen dat een elektriciteitsaansluiting van een functie aan kan? Of gaat het om het gecontracteerde transportvermogen, veelal uitgelegd als de capaciteit die door datacentra wordt gecontracteerd en die beschikbaar gesteld is op het distributienet? En als elektrisch aansluitvermogen inderdaad moet worden gezien als gecontracteerd transportvermogen, gaat het dan om het vermogen dat als eindbeeld wordt gecontracteerd of wat daadwerkelijk in gebruik wordt genomen? Omdat datacentra vaak groeien door de jaren heen zit er tussen wat daadwerkelijk in gebruik wordt genomen en het eindbeeld vaak een groot verschil, zeker in de opstartfase van een datacentrum.

Megawatt of mega voltampère

In de begripsomschrijving hyperscale datacentrum in artikel 2.15.1 aanhef en onder a wordt gesproken over “MW”. Wij vragen u om aan te geven waarom er is gekozen voor de eenheid megawatt (MW) en niet voor mega voltampère (MVA). In het onderzoek “MRA-brede Strategie Datacenters” uit 2020 van BCI/CE Delft wordt bijvoorbeeld veelal uitgegaan van MVA en niet van MW.

Wij verzoeken u om een reactie op bovenstaande en om te komen tot een met inachtneming van onze opmerking over het elektrische aansluitvermogen gewijzigd besluit.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,
de clustermanager Ruimte, Economie en Duurzaamheid ,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a curved flourish that loops back to the right.

J. Graafland