

Ministerie van Klimaat en Groene Groei
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Woerden : 30 september 2024
onze ref. : E24b09
doorkiesnr. : 0348 48 43 53
e-mail : mvdb@vemw.nl
onderwerp : Zienswijze VEMW m.b.t. de AMvB Datadeling netbeheerders

Geachte directie,

Middels een publicatie op internetconsultatie.nl d.d. 21 augustus 2024, getiteld 'Ontwerpbesluit Datadeling netbeheerders' stelt het Ministerie van Klimaat en Groene Groei belanghebbenden in de gelegenheid te reageren op het door het Ministerie opgestelde document 'AMvB datadeling netbeheerders'. Van de geboden gelegenheid tot het indienen van een schriftelijke zienswijze, maakt VEMW graag gebruik.

Het doel van de AMvB is om het bevoegd gezag inzicht te geven in welke bedrijven en organisaties onder de energiebesparingsplicht vallen, zodat zij beter toezicht kunnen houden en indien nodig, kunnen handhaven. Hoewel VEMW begrijpt dat het belangrijk is dat dit inzicht verschaft wordt, dient er wel op een correcte en zorgvuldige manier met de data omgegaan te worden. Hiertoe doet VEMW hieronder een aantal verbeterpunten voor het voorstel.

Te delen gegevens van aangeslotenen

Aangeslotenen en niet de netbeheerders of GDS-eigenaren, zijn verantwoordelijk voor de juistheid van hun energieverbruiksgegevens. Op basis daarvan zouden Netbeheerders of GDS-eigenaren in plaats van energieverbruiksgegevens enkel de adressen moeten delen van aansluitingen die boven de energiebesparingsplichtgrenzen uitkomen. Dit geeft het bevoegd gezag inzicht in wie onder de energiebesparingsplicht valt. De exacte verbruiksgegevens kunnen vervolgens bij de betreffende bedrijven worden opgevraagd, die immers verantwoordelijk zijn voor de juistheid van deze gegevens en inzicht hebben in hun totale verbruik en eigen opwek. Daarnaast worden grotere aansluitingen in de meeste gevallen nauwkeurig bemeterd. Ook op GDS-en ligt de meetdienst vaak in het 'vrije domein' en ligt de bron en verantwoordelijkheid voor de meetinrichting dus bij de aangeslotene.

Omgang met gegevens

De versochte gegevens moeten uitsluitend worden gebruikt om de doelgroep af te bakenen en mogen niet worden ingezet voor andere doeleinden, zoals (meerjarige) analyses of rapporten. Daarnaast is het van belang dat de gegevens niet langer dan nodig worden bewaard en na identificatie worden verwijderd. Tot slot moeten de versochte gegevens waar mogelijk altijd worden geanonimiseerd.

Meerdere aansluitingen op één inrichting

Het kan voorkomen dat op één inrichting meerdere aansluitingen bestaan terwijl de inrichting als geheel onder één vergunning valt. Binnen deze vergunning is het op dit moment mogelijk om geaggregeerd aan de energiebesparingsplicht te voldoen. Wanneer echter per aansluiting beoordeeld wordt of voldaan wordt aan de energiebesparingsplicht vervalt deze mogelijkheid. Voor inrichtingen waarvoor dit van toepassing is kan dit ertoe leiden dat hun energiebesparingsplannen volledig aangepast moeten worden met als gevolg suboptimale oplossingen en extra vertragingen. VEMW verwacht dan ook dat de energiebesparingsplicht beoordeeld wordt per vergunning en niet, zoals gegevens verschaft worden, per aansluiting.

Inwerkingtreding

Er is een grote kans dat het omgevingsbesluit eerder in werking treedt dan het onderdeel datadelen van de Energiewet. Dit zou kunnen betekenen dat de te verschaffen gegevens handmatig aan het bevoegd gezag ter beschikking gesteld moeten worden. Om de bijkomende administratieve last aan beide kanten te voorkomen is het van belang dat de inwerkingtreding gelijk oploopt.

Wij vertrouwen erop dat u onze opmerkingen over - en verzoeken ten aanzien van het Ontwerpbesluit meeneemt bij het vaststellen van een definitief besluit.

Vanzelfsprekend zijn wij desgewenst beschikbaar voor het verschaffen van een nadere (mondelijke) toelichting.

Hoogachtend,

w.g.

Hans Grünfeld
Algemeen directeur