

Consultatie Glastuinbouw

Algemeen:

Moet er niet ergens staan dat er ook gestookt wordt in de kas? (Bijvoorbeeld een minimale hoeveelheid gas of iets dergelijks?)

PT1

Klopt het dat wanneer deze maatregel gedaan wordt, PT2 niet meer hoeft?

Dan zou je dus een afweging krijgen van de drijver en dat is wellicht niet wenselijk

PT2

In de technische randvoorwaarde staat dat het lichtspectrum geschikt moet zijn voor de betreffende teelt.

Hoe komen we daar achter? En wat als de teler soms wisselt van teelt.

PT3

Alleen het aanbrengen van een tweede horizontaal scherm wordt hier als een erkende maatregel geïntroduceerd. Waarom wordt het aanbrengen van een eerste scherm niet als erkende maatregel vastgelegd?

PT6

In de technische randvoorwaarde staat de term: "in de buurt". Dat vind ik nogal vaag.: Wat is in de buurt? En daarnaast heeft de technische randvoorwaarde niets te maken of je wel of geen CO2 tank moet/kan plaatsen.

PT7

Waarom is dit hier een maatregel op een natuurlijk moment en bij de rest wel direct toepasbaar?

PT13

Waarom is hier de installatie van een eerst warmtewisselaar niet als erkende maatregel geformuleerd?

PT14

Waarom wordt er gesproken over een pomp van minstens 3 KW ? en bij de rest moet het wel.