



Vraag 1 van 4

Zijn er voorwaarden in de subsidieregeling die u belemmeren om gebruik te maken van deze regeling? Zo ja welke zijn dit?

Bedrijven die maatregelen in kaart willen brengen en mogelijk zouden willen investeren in flexibiliteitsmaatregelen zullen worden belemmerd door de volgende afwijzingsgrond:

l. de adviseur die de aanvrager de opdracht heeft gegeven een flexibiliteitsscan of haalbaarheidsstudie naar flexibiliteitsmaatregelen te laten uitvoeren zelf aanbieder is van flexibiliteitsmaatregelen of onderdelen daarvan;

Eneco biedt als geïntegreerd bedrijf zowel advies als flexibiliteitsmaatregelen aan, waaronder bijvoorbeeld het aansturen van assets en de ontwikkeling van slimme en netbewuste (stuurbare) laadinfrastructuur, batterijen en elektrische boilers.

Vanuit het oogpunt van een goede marktwerking en daarmee ook een kostenefficiënte besteding van subsidiemiddelen en het optimaal ontsluiten van flexibiliteit, zou het een bedrijf (de aanvrager) vrij moeten staan om een adviseur te kiezen die ook zelf flexibiliteitsmaatregelen aanbiedt, zoals het ook een adviseur kan kiezen voor een partij die alleen adviesdiensten aanbiedt. Een adviseur die zelf ook flexibiliteitsmaatregelen aanbiedt kan ervaring inbrengen die voor bedrijven (aanvragers) essentieel is.

In de huidige opzet kan de weigeringsgrond er ook toe leiden dat er eerst een gesubsidieerde adviseur een studie komt doen, waarna een aanbieder van de flexibiliteitsmaatregelen wordt betrokken die vervolgens nog haar eigen haalbaarheidsstudie zal willen doen volgens haar eigen aanpak. Dit kan dan resulteren in dubbel werk en dubbele kosten voor de afnemer.

Vraag 2 van 4

Ondersteunt deze regeling u voldoende om flexibiliteitsmaatregelen in kaart te brengen en/of deze maatregelen te realiseren?

Eneco verwacht dat met name de ondersteuning van de scan en haalbaarheidsstudie zal leiden tot meer bedrijven die flexibiliteitsmaatregelen in kaart gaan brengen. We verwachten dat bij het realiseren van 'lichtere' minder kapitaalintensieve flexibiliteitsmaatregelen van deze regeling gebruik gemaakt kan worden. Bij 'zwaardere' kapitaalintensieve maatregelen zal van andere subsidieregelingen, zoals ISDE, SDE++, EIA of andere regelingen, gebruik gemaakt gaan worden.

Vraag 3 van 4

Voor welk onderdeel zou u een aanvraag willen indienen wanneer deze regeling opengesteld wordt?

Voor de klanten van Eneco kan dit gaan om de scan en haalbaarheidsstudie, gericht op bijvoorbeeld e-boilers, e-heaters en warmteopslag.

We zien momenteel dat de kosten voor zo'n studie vaak een drempel vormen voor onze klanten.

Ook kunnen slimme en netbewuste laadoplossingen en batterijen interessant zijn voor onze klanten, of het vergroten van andere vormen van flexibiliteit (afhankelijk van de bedrijfsvoering) die ingezet kan worden via een capaciteitsbeperkend contract.

Vraag 4 van 4

Zijn er flexibiliteitsmaatregelen die u zou willen treffen, die nu niet vallen onder de voorwaarden van het subsidieonderdeel "realisatie van flexibiliteitsmaatregelen"? Zo ja, welke zijn dit?

Eneco zou willen voorstellen dat ook maatregelen die een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet of capaciteitsvergroting van de aansluiting vereisen onder de regeling mogelijk worden, mits deze gebruik maken van capaciteitsbeperkende contracten en zo een bijdrage leveren aan de energietransitie zonder de netcongestie te verergeren. Bijvoorbeeld bij een investering in een warmtebuffer zal in de meeste gevallen extra netcapaciteit nodig zijn om tijdens uren met veel hernieuwbare elektriciteit de warmtebuffer te vullen. In plaats van het uitsluiten van een nieuwe aansluiting of capaciteitsvergroting, kan het verergeren van congestie worden uitgesloten, door maatregelen te verbinden aan de eis dat ze netcongestieneutraal of congestieverzachend zijn. Afspraken hierover worden vastgelegd in een capaciteitsbeperkend contract

De realisatietermijn van 1,5 jaar na toewijzing van de subsidie is te kort voor significante aanpassingen of investering gelet op de activiteiten die in die termijn moeten worden uitgevoerd. Een termijn van 2 tot 2,5 jaar lijkt voor dergelijke maatregelen realistischer.