

Versie t.b.v. internetconsultatie

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van, nr. IENW/BSK-2021/....., tot wijziging van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater in verband met het aanwijzen van zorgwoningcomplexen als prioritaire zorginstelling

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 35, eerste lid, onderdeel b, van het Drinkwaterbesluit;

BESLUIT:

Artikel I

De Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 wordt onder vervanging van de punt na "eengezinswoning" door een puntkomma een begripsbepaling toegevoegd, luidende:

zorgwoningcomplex: gebouw bestaande uit meerdere zorgwoningen achter één watermeter van het desbetreffende drinkwaterbedrijf, waarin gemeenschappelijke ruimten ten behoeve van de zorg, waaronder ruimten voor maaltijden en recreatie, aanwezig zijn en waar 40% of meer van de bewoners een verhoogd risico lopen op besmetting met legionellabacteriën en intensieve begeleiding en verpleegkundige ondersteuning krijgen.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

j. zorgwoningcomplexen.

2. Na het tweede lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Het eerste lid, aanhef en onder j, is niet van toepassing op een gebouw waarvoor de zorgorganisatie door middel van een daartoe strekkende actuele en door haar ondertekende verklaring kan aantonen dat minder dan 40% van de bewoners een verhoogd risico loopt op besmetting met legionellabacteriën.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga