



DIGITAAL INGEDIEND

De Minister voor Milieu en Wonen
Mw. Drs. S. van Veldhoven-Van der Meer
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

Datum 9 april 2020
Onderwerp Zienswijze concept-circulaire risicobeheersing Li-Ion energiedragers

Geachte mevrouw Van Veldhoven-Van der Meer,

Graag reageert Federatie Veilig Nederland op de concept-circulaire risicobeheersing Li-Ion energiedragers van 12 maart 2020. Federatie Veilig Nederland is een ondernemersvereniging met ruim 180 leden, bedrijven / specialisten met verstand van brandveiligheid. Denk aan branddetectie en ontruiming, blussystemen en schuim-, sprinkler- en watermistsystemen, maar ook noodverlichting, brandblussers en – haspels en rookbeheersing.

Een actief blussysteem, zoals een sprinklersysteem, voorkomt dat een brand zich kan ontwikkelen doordat de brand bij de bron wordt bestreden. Wij begrijpen dat automatisch sprinkler-en deluge-installaties worden voorgesteld als oplossing.

Graag doen we vier verbetervoorstellen:

In paragraaf 7.1.2 op pagina 10 worden vier schaalniveaus voor opslag voorgesteld. Wij stellen voor om een vijfde categorie 'klein brandcompartiment' toe te voegen, zoals bijvoorbeeld de vuurwerkkuis.

In paragraaf 7.1.2 op pagina 11 worden (semi-) automatische blussystemen genoemd. Wij adviseren om de term '(semi-)' voor automatische blussystemen te verwijderen. Het is van belang dat activering van het systeem niet afhankelijk is van derden en werkelijk automatisch plaatsvindt op basis van betrouwbare brand(detectie).

In paragraaf 7.1.2 op pagina 11 worden bij automatische blussystemen 'of de inzet van bedrijfsbrandweer' genoemd. Wij adviseren de passage 'of de inzet van bedrijfsbrandweer' te verwijderen. Het is van belang dat het automatische blussysteem zo snel mogelijk geactiveerd wordt en een beginnende brand onder controle houdt, dan wel automatisch blust. De aanwezigheid van een bedrijfsbrandweer is uiteraard van groot belang, maar is geen vervanger van een automatisch blussysteem.

Wij vertrouwen erop een positieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de concept-circulaire risicobeheersing Li-Ion energiedragers.

Uiteraard lichten wij onze voorstellen graag toe.

Met vriendelijke groeten,

Federatie Veilig Nederland

John van Lierop
Landenmanager Sprinklertechniek