

Opmerkingen BAL mbt Legionella "Natte koeltorens"
16 September 2016

Namens Envaqua, de branchevereniging voor milieutechnologie en waterbehandeling, stuur ik u onze reacties betreffende de consultatie van de BAL - natte koeltorens.

1. Wij vinden het van groot belang dat er in paragraaf 4.45 "Natte koeltorens" opgenomen wordt, dat er een minimale frequentie van de Legionella monsternames per jaar vereist is. In het Arbo Informatieblad AI-32 wordt in tabel 4.10 per risicocategorie van de koeltoren (conform BREF) een minimale analysefrequentie aanbevolen. Graag zien wij deze tabel als eis opgenomen.
2. In de begrippen bijlage alsmede in de NvT is een definitie van een natte koeltoren opgenomen, die pertinent onjuist is. Er wordt gesproken over het "water in aerosolvorm in de lucht brengen". Dat willen/moeten we juist VOORKOMEN, die aerosolvorming. Voorstel van onze zijde voor de definitie: Een natte koeltoren is en "installatie gebruikt voor het afvoeren van overtollige warmte uit productieprocessen en gebouwen door de warmte vanuit het koelwater naar de lucht af te voeren, door verdamping van een deel van het water".

Hoogachtend,

A.R.M. van Senten
GE Water en Process Technologies, namens de werkgroep Legionella van ENVAQUA.
Tel. 0653 825 992
anton.vansenten@ge.com