

Velp 15-09-2016

Betreft: consultatie Besluit bouwwerken leefomgeving (AMvB Omgevingswet)

L.S.,

Hierbij onze suggesties in zake het Ontwerpbesluit Bouwwerken Leefomgeving in relatie tot de onderwerpen Noodverlichting en Vluchtrouteaanduiding:

1. Advies met betrekking tot nota van toelichting bij artikel 3.109: Wij hechten veel belang aan de nota van toelichting bij artikel **3.109** waarin het doel van vluchtrouteaanduidingen is beschreven. Dit geeft een duidelijk kader. De aanduiding wordt in verband gebracht met situaties van rook en duisternis. In veruit de meeste gevallen zal de noodverlichting, zoals beschreven in artikel **3.90**, verhinderen dat duisternis intreedt. Het is van belang dat in het aanwezige omgevingslicht vluchtrouteaanduiding voldoende opvalt door voldoende contrast met de omgeving. Hieruit volgen ook de eisen die in de NEN 3011 en NEN-EN 1838 aan de helderheid worden gesteld. Ons advies is om in de nota van toelichting bij artikel 3.109 te benoemen dat de aanduidingen voldoende moeten opvallen in het aanwezige omgevingslicht.
2. Advies met betrekking tot artikel 3.109 Vluchtrouteaanduidingen: Doordat de norm NEN 6088 is ingetrokken is de branche gestopt met het leveren van pictogrammen volgens deze norm. Deze zijn inmiddels vrijwel niet meer verkrijgbaar. Om de overgang naar de NEN 3011 te bevorderen adviseert de branche (de NVFN / FME) om ook in bestaande gebouwen bij vervanging of uitbreiding gebruik te maken van pictogrammen volgens NEN 3011:2015. Het blijven verwijzen naar een oude norm vanuit de wetgeving zal de overgang naar de nieuwe pictogrammen mogelijk remmen of in ieder geval niet bevorderen. In het kader van Europese harmonisatie is het bevorderen van die overgang wel gewenst. Om lastenverzwaring tegen te gaan ziet de branche het gebruik van pictogrammen uit NEN 6088 en NEN 3011 in één gebouw niet als hinderlijk of verwarrend of strijdig met de norm.
3. Advies met betrekking tot artikel 3.90 Noodverlichting: In lid 1 van artikel 3.109 wordt verwezen naar de NEN-EN 1838 in relatie tot de helderheid van de aanduidingen. Dit sluit goed aan op onze suggestie met betrekking tot de bijbehorende aantekening in de nota van toelichting. Dezelfde NEN-EN 1838 beschrijft tevens heel goed hoe noodverlichting ingezet dient te worden om een vluchtroute effectief te verlichten en wat daarbij de punten van aandacht zijn. Ons advies is om in artikel 3.90 eveneens te verwijzen naar de NEN-EN 1838.

Bezoekadres:
Florijnweg 8 | 6883 JP Velp
Postadres:
Postbus 43 | 6800 AA Velp

T (0800) 326 67 82
E info@kenniscentrumnoodverlichting.nl
I www.kenniscentrumnoodverlichting.nl

Rabobank nr. 12.08.95.935
KvK nr. 09132140
BTW NL 8114.91.079.B.01

4. Advies met betrekking tot artikel 3.90 Noodverlichting: In het eerste lid van dit artikel wordt een grenswaarde van 75 personen vermeld, evenals in het Bouwbesluit van 2012. In artikel 3.109, eveneens het eerste lid, wordt een grenswaarde aangegeven van 50 personen. In de praktijk lijdt dit tot verwarring. Ons advies is om in beide gevallen een gelijke grenswaarde te kiezen. In de praktijk blijkt dat in beide gevallen een grenswaarde van 50 personen praktisch en logisch is.

Hoogachtend,



H.A.D. Boertjens
Bestuurder