

**Commentaar van CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid B.V.) op
ONTWERPBESLUIT BOUWERKEN LEEFOMGEVING.**

Artikel 6.32 (brandmeldinstallatie)

1. In de in bijlage II bij dit besluit bedoelde gevallen heeft een in artikel 3.104 voorgeschreven brandmeldinstallatie een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCVinspectieschema Brandbeveiliging- Inspectie brandbeveiligingsysteem.

2. Een andere krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie wordt ~~ten minste eenmaal per drie jaar~~ op adequate wijze onderhouden.

Artikel 6.33 (ontruimingsalarminstallatie)

1. In de in bijlage II bij dit besluit bedoelde gevallen heeft een in artikel 3.108 voorgeschreven ontruimingsalarminstallatie een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCVinspectieschema Brandbeveiliging- Inspectie brandbeveiligingsysteem.

2. Een andere krachtens de wet voorgeschreven ontruimingsalarminstallatie wordt ~~ten minste eenmaal per drie jaar~~ op adequate wijze onderhouden.

Artikel 6.34 (droge blusleiding)

Een krachtens de wet voorgeschreven droge blusleiding en pompinstallatie worden bij oplevering ~~en daarna eenmaal in de vijf jaar~~ getest volgens NEN 1594.

Een andere krachtens de wet voorgeschreven droge blusleiding en pompinstallatie wordt op adequate wijze onderhouden volgens NEN 1594.

Artikel 6.35 (blustoestellen en brandslanghaspels)

1. Een krachtens de wet voorgeschreven draagbaar of verrijdbaar blustoestel wordt ~~ten minste eenmaal per twee jaar~~ op adequate wijze onderhouden, waarbij tevens de goede werking van dat blustoestel wordt gecontroleerd.

2. Een krachtens de wet voorgeschreven brandslanghaspel wordt ~~ten minste eenmaal per twee jaar~~ op adequate wijze onderhouden, waarbij tevens de goede werking van die brandslanghaspel wordt gecontroleerd.

Artikel 6.36 (automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem)

1. Een krachtens de wet voorgeschreven automatische brandblusinstallatie is voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen.

2. Een krachtens de wet voorgeschreven rookbeheersingsinstallatie is voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties.

3. Een andere krachtens de wet voorgeschreven automatische brandblusinstallatie of rookbeheersingsinstallatie wordt op adequate wijze onderhouden.

Algemene toelichting: Het is niet juist dat de overheid bepaalt hoe vaak een brandveiligheidsvoorziening moet worden onderhouden (vergelijk het met dat de overheid bepaalt hoe vaak een voertuig moet worden onderhouden). E.e.a. staat ook innovatie in de weg. Onderhoud is afhankelijk van o.a. de toegepaste techniek en omgevingsinvloeden die per situatie verschillen. Een onderhoudsbedrijf zou op basis van de onderhoudsinstructies van de fabrikanten en de omgevingsinvloeden een onderhoudsplan moeten maken. Het onderhoudsbedrijf is verantwoordelijk dat adequaat onderhoud wordt uitgevoerd. Normering, innovatie en marktwerking zorgen voor voortdurende verbetering van de verhouding van prijs-kwaliteit.