

Indiener:	MWH B.V. Programmeerteam Omgevingswet
Contactpersoon	Jos Dolstra, tel 06 - 23 85 19 89, mail: jos.dolstra@mwhglobal.com

Omgevingsbesluit

Hoofdstuk	Art. nr	NvT artikelge wijs pag nr	Verbetersuggestie	Concrete tekstvoorstel	Toelichting (optioneel)
nvt	nvt	nvt	Onderzoekslasten van MER zijn veelal erg hoog omdat het MER met een verdedigend perspectief wordt opgesteld. Hoe meer informatie hoe beter. Meer lef bij initiatiefnemers en bevoegde gezagen om de inhoud te beperken tot de essentie leidt tot meer reductie van onderzoekslasten dan aanpassing van de regels. Ook hier geldt de mentaliteit is belangrijker dan de regels. Terugdringen van de rol van de Cmer leidt vrijwel zeker niet tot gewenste terugdringen van onderzoekslasten. Professionaliteit, open-minded benadering zijn belangrijker. Denk bv aan procedure ellende rond stikstof depositie in veel mer procedures.		
8	8.4	61	kennisgeving met participatie (a la projectbesluit) opnemen voor Omgevingsvisies en Omgevingsplannen zeker als er sprake is van een plan-mer of project-mer plicht	Zie in essentie de tekst van artikel 4.1 en 4.2	Verplichte participatie bij complexe projecten en strategische keuzes vooraf borgt een zorgvuldige besluitvorming beter dan alleen motivatie achteraf. Let op: alleen voor mer plichtige plannen en besluiten
8	8.9	21	2. Een stroomgebiedsbeheerplan wordt elke zes jaar geactualiseerd, tenzij omstandigheden vragen om voortijdige actualisatie.	2. Een stroomgebiedsbeheerplan wordt elke zes jaar geactualiseerd.	Het lijkt wel meten met twee maten, een geluidbelastingkaart moet wel tenzij omstandigheden vragen om voortijdige actualisatie

Besluit kwaliteit leefomgeving

Hoofdstuk	Art. nr	NvT artikelge wijs pag nr	Verbetersuggestie	Concrete tekstvoorstel	Toelichting (optioneel)

8	8.63		Koppeling maken met Bbk (Handreiking inrichten van diepe plassen) door de concrete aanbeveling over te nemen m.b.t. periode waarbinnen herinrichting moet zijn uitgevoerd		Met het artikel "onvoldoende verzekerd is dat het gebied na afloop van het ontgronden goed ingericht en beheerd zal worden" als weigeringsgrond is nog onvoldoende geregeld dat de initiatiefnemer dit in bepaalde periode doet (om langdurige overlast voor omgeving te voorkomen) en er ook voldoende materiaal (grond en bagger) aanwezig is om de plas af te werken
8	8.31		Doelvoorschriften formuleren om lekkage van stortplaatsen te monitoren		Met voorschrift minimaal 2 peilbuizen wordt onvoldoende recht gedaan aan de grote verschillen in bodemgesteldheid en grondwaterstroming. Bij grote stortplaatsen is dit minimum onvoldoende. Beter is eisen te stellen aan het monitoringsplan.
8	8.31		In goede staat houden van bodembeschermende voorzieningen verwijderen		Dit is in sommige gevallen onmogelijk want je kunt er nooit meer bij
8	8.31		Alternatief voorkomen van contact tussen afvalstoffen en grondwater		Dit kan nooit gegarandeerd worden. Beter is het om een plan te hebben indien monitoring aangeeft dat lekkage en verspreiding plaatsvindt

Besluit activiteiten leefomgeving

Hoofdstuk	Art. nr	NvT artikelge wijs pag nr	Verbetersuggestie	Concrete tekstvoorstel	Toelichting (optioneel)
-----------	---------	---------------------------------	-------------------	------------------------	-------------------------

BIJLAGE I BIJ	Inv.	Blz. 363, aaneengesloten bodemvoorziening: vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden zijn gedicht;	Aaneengesloten bodemvoorziening beter definiëren of begrip vloeistofkerende voorziening (uit activiteitenbesluit) weer opnemen in BAL.		
	Artikel 3.29		het gaat hier om opslag in een container van > 250 liter (bijvoorbeeld een IBC). Dit wordt benoemd als milieubelastende activiteit. Conform 3.30 is deze dan ook nog eens vergunningsplichtig. Er zijn bedrijven die daardoor van activiteitenbesluit naar vergunningsplicht overgaan. Is dit wel de bedoeling? Het hebben van een IBC met daarin bijvoorbeeld een pomp is een veel gebruikt concept binnen de industrie en dan vooral de food sector.		
	Artikel 3.48		hier wordt verwezen naar het besluit bodemkwaliteit, ik neem aan dat dit een verkeerde verwijzing is aangezien dat besluit zal komen te vervallen.		
	Artikel 3.196		hier wordt gesproken over een warmte vracht van 50 MW, onduidelijk is of dit per jaar is, per dag of initieel (maximaal) vermogen. Is dit gecontroleerd op op grenswaarden zonder interpretatiefactoren. In het aansluitend voorschrift in artikel 4.1144 wordt er trouwens gesproken over 50.000 KJ/s wat weer een compleet ander uitgangspunt is.		
3	4.665		Tekst aanpassen want onjuist		Textiel wordt drooggewassen en niet de oplosmiddelen
3	4.665		Tekst aanpassen want onduidelijk		Indien het om de zuiveringsvoorziening van het bedrijf gaat dit duidelijke aangeven en voorschrijven
3	4.666		Verduidelijken tekst		De tekst van punt 2 bij dit artikel is onduidelijk

3	4.667		Aanscherpen emissiegrenswaarde		Emissiegrenswaarde te hoog. PER en TRI kunnen eenvoudig tot lagere grenswaarden gezuiverd worden. Omdat vuilwaterrioleringen vaak lek zijn komen deze emissies direct in grondwater. De emissiegrenswaarde voor PER ligt hoger dan de Inerventiewaarde. Zo ontstaan nieuwe gevallen van bodemverontreiniging.
5	5.2		Ook nul-situatie onderzoek verplichten		Nul-situatie onderzoek noodzakelijk als referentie voor herstel
5	5.2		Op de juiste wijze weergeven van het erkenningensysteem		Alleen de onderdelen veldwerk en analyses maken onderdeel uit van het erkenningensysteem. Voor NEN 5725 nu geen erkenning nodig en voor NEN 5740 uitsluitend voor veldwerk en analyses (en dus niet voor alle werkzaamheden die in de NEN staan)
5	5.3		Niet voorschrijven inhoud rapport		Omdat volgens twee NEN's moet worden gewerkt is daarmee de inhoud van het rapport al elders voorgeschreven en hier dus overbodig
		348	Verwijzen naar Wbb onjuist		Wbb komt te vervallen
5		348	Bij calamiteit ook erkenning verplicht stellen		In strijd met huidige 24-uursregeling in BRL's