

Internetconsultatie

Aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Mevrouw Drs. V.L.W.A. Heijnen

Datum	17-01-2024	Telefoon	026-355 22 90
Onze referentie		E-mail	Vakraad-brandveiligheid@nipv.nl
Uw referentie	-	Onderwerp	Reactie op consultatieversie Regeling basisnet en Omgevingsregeling
Uw brief van	-		

Excellentie,

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid te reageren op de internetconsultatie voor de Regeling basisnet en Omgevingsregeling. Dank voor de mogelijkheid die ons als veiligheidsregio's hiermee wordt geboden.

Voor een veilige en gezonde leefomgeving is het belangrijk om wettelijke regelingen ten aanzien van het Basisnet te bestuderen en te becommentariëren in het kader van onze adviesrol als Veiligheidsregio's ten aanzien van fysieke veiligheid, waaronder omgevingsplannen. Vanuit dit oogpunt levert onze reactie een bijdrage aan het versterken van een veilige en gezonde leefomgeving tijdens en na voltooiing van het proces rond het onderling afstemmen van de regeling en de Omgevingswet.

Wij hebben de Regeling basisnet bekeken vanuit de optiek van omgevingsveiligheid, vergunningverlening en advies (brand)veiligheid. Daarnaast speelt de Veiligheidsregio een rol bij incidentbestrijding in brede zin. Daarom hebben wij met name gekeken naar het waarborgen van veiligheid en het bestrijden van incidenten m.b.t. fysieke veiligheid.

Onze reactie betreft specifiek een viertal punten, welke hieronder nader worden geduid.

1) Bijlage VII onderdeel C Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

In de tekst van bijlage VII staat een verwijzing naar de ministeriele regeling voor de afstanden voor het brandaandachtsgebied van 30 meter.

In de tabel van bijlage I 'tabel basisnet weg' staat een kolom met een verwijzing naar de brandvoorschriftengebieden.

De term 'voorschriftengebieden' is gekoppeld aan de type gebouwen bijlage VI Bkl (zeer kwetsbaar en kwetsbaar) waarbij bij zeer kwetsbaar de voorschriftengebieden verplicht zijn en waarbij voor kwetsbare gebouwen de gemeente beleidsvrijheid heeft. Is het toetsingskader van de

brandvoorschriftengebieden bij aanvragen van na 1 januari 2024 het Besluit kwaliteit leefomgeving of de Regeling basisnet?

2) Bijlage VII onderdeel C Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

In de tekst van bijlage VII staat een verwijzing naar de ministeriele regeling voor de afstanden voor het explosieaandachtsgebied van 200 meter.

In de tabel van bijlage I 'tabel basisnet weg' staat een kolom met allen een verwijzing naar de brandvoorschriftengebieden.

De term explosieaandachtsgebied ontbreekt in de tabel I 'tabel basisnet weg'. Geldt er voor alle wegen uit het basisnet dat er een explosieaandachtsgebied is? Is het toetsingskader van aanvragen van na 1 januari 2024 het Bkl voor wat betreft het voorschrijven van de voorschriftengebieden?

3) Bijlage VII onderdeel C Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

In artikel 5.13 lid 4 met een verwijzing naar bijlage VII staat een verwijzing naar de ministeriele regeling voor de afstanden voor aandachtsgebieden. In dit artikel staat echter niet het gifwolkaandachtsgebied genoemd.

Het uitgangspunt van deze ministeriele regeling is echter dat deze beleidsneutraal is. Dit is niet het geval op het onderdeel gifwolkaandachtsgebied.

4) Bijlage II tabel basisnet spoor

De drie opmerkingen over de Basisnet weg gelden ook voor de tabel II van het Basisnet weg.

Het uitgangspunt van deze ministeriele regeling is echter dat deze beleidsneutraal is. Dit is niet het geval op het onderdeel gifwolkaandachtsgebied.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Mocht deze reactie vragen bij u oproepen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de vakraad brandveiligheid van de RCDV via vakraad-brandveiligheid@nipv.nl.