

Reactie GTS op de MR betreffende de eisen aan de kwaliteit van G-gas (consultatieversie)

GTS sluit zich aan bij de reactie die door Netbeheer Nederland in het kader van de consultatie is ingestuurd.

Daarnaast is GTS van mening dat in onderdeel B, in de laatste zin, het woord "kan" in de zinsnede "In de voorwaarden kan daarnaast worden bepaald ..." vervangen dient te worden door "zal". Verder stelt GTS voor om aan de passage toe te voegen dat hogere waarden slechts gedurende kortdurende periodes toegestaan zijn en bedoeld zijn om de leveringszekerheid te waarborgen. Artikel 11, onderdeel a, komt te luiden:

- a. [...]. In de voorwaarden kan een ander maximumgehalte aan hogere koolwaterstoffen worden opgenomen als hierdoor het veiligheidsniveau bij gebruikers niet verslechtert. In de voorwaarden zal daarnaast worden bepaald dat indien de netbeheerder van het landelijk gastransportnet ter uitvoering van zijn in artikel 2, eerste lid, van het Besluit leveringszekerheid Gaswet genoemde taak gas beschikbaar stelt aan vergunninghouders, een afwijkend aandeel propaanequivalent is toegestaan gedurende kortdurende periodes om zo de leveringszekerheid te garanderen.

Onder de huidige omstandigheden kan GTS ondanks de in de toelichting genoemde inspanningen niet garanderen dat het haar lukt om tijdens pieklevering de PE-waarde onder de 5 te houden, daarom zal een uitzonderingsbepaling voor deze omstandigheden noodzakelijk zijn om aan de wettelijke taak volgens artikel 10a, eerste lid, onderdeel a, te kunnen voldoen.

Verder heeft GTS de opmerking dat het de wens was de PE waarde te beperken voor alle verbruikers van G-gas, dus niet alleen voor G-gas dat door de RNB's wordt afgeleverd maar ook voor G-gas dat door GTS aan de direct op haar G-gas net aangesloten industriële verbruikers afgeleverd wordt. Dit pleit er nogmaals voor om het artikel te beperken tot een eis aan de PE waarde en deze eis te stellen aan G-gas in het algemeen.

Ten aanzien van de toelichting onder I. Algemeen, 1. Inleiding hebben wij nog de volgende opmerking:

In de toelichting staat "Dit nieuwe gas kan qua samenstelling afwijken van de gassamenstelling van het gas van de binnenlandse winning". Dit suggereert ten onrechte dat het huidige gas van constante kwaliteit is. Wij stellen voor deze zin aan te passen tot: "Dit nieuwe gas kan een bredere range qua samenstelling hebben dan de huidige gassen die gedistribueerd worden".

In de toelichting onder I. Algemeen, onderdeel "2. Bovengrens ..." dient aan het eind van de eerste (lange) alinea ge sproken te worden van "gemiddelde effectieve temperatuur" in plaats van "gemiddelde temperatuur". De zin komt dan te luiden:

Het Besluit leveringszekerheid Gaswet geeft de netbeheerder van het landelijke gastransportnet (GTS) de taak in de pieklevering van G-gas te voorzien wanneer de gemiddelde effectieve etmaaltemperatuur onder de min 9 graden Celsius ligt."