

Wijziging Regeling houders van dieren i.v.m. nadere invulling van de open normen over nood- en alarmsystemen

Inbreng LTO Nederland, vakgroep Pluimveehouderij en vakgroep Kalverhouderij

12 juli 2022

- De pluimveehouderij hecht aan goede en goed functionerende nood- en alarmsystemen voor pluimveestallen. Om die reden zijn daarvoor ook voorschriften opgenomen in de kwaliteitsregelingen IKB in de pluimveehouderij. Pluimveehouders beschikken veelal over dergelijke systemen, waarvan belangrijke elementen ook als voorschrift in de IKB kwaliteitsregelingen van de pluimveesector zijn opgenomen en daarop gecontroleerd wordt. De nu voorliggende voorschriften schrijven echter veel meer details voor. De vraag is of dat noodzakelijk is.
- Deze voorschriften voor noodvoorzieningen en alarmsystemen zijn heel algemeen gesteld en kunnen forse investeringen en consequenties voor bedrijven hebben. Het zou beter zijn om dit sectorspecifieker te benaderen, zeker daar waar sprake is van een combinatie van mechanisch en natuurlijk geventileerde stallen en uitval van de mechanische ventilatie niet direct tot problemen leidt (mede afhankelijk van de diersoort, maar bijvoorbeeld bij de kalverhouderij). Met generieke voorschriften voor alle stallen met mechanische ventilatie wordt met die nuances geen rekening gehouden. Het is gewenst om dat diepgaande met de sectoren te bespreken, nu er concrete voorschriften voorliggen.
- De wijzigingsregeling staat het niet toe om een noodvoorziening te hebben waarbij de ventilatiekleppen automatisch open vallen bij het uitvallen van de stroom. Het kwaliteitssysteem IKB in de pluimveehouderij biedt deze mogelijkheid wel. Aangezien, voor zover ons bekend, dit de afgelopen jaren nergens tot problemen heeft geleid, vinden wij het gewenst om deze mogelijkheid alsnog in de regeling op te nemen.
- Wat betreft het onbelast testen van het noodstelsel volstaat het naar onze mening om één keer per twee maanden te testen in plaats van elke maand. Datzelfde geldt voor het testen van het alarmsysteem. Beide zijn al bestaande voorschrift bij het kwaliteitssysteem IKB in de pluimveehouderij. Er is nooit gebleken dat elke twee maanden testen niet voldoende zou zijn.
- De ingangsdatum is april 2023, echter een overgangstermijn ontbreekt. Op basis van de open normen kunnen bedrijven de nood- en alarmvoorzieningen nu op een wijze hebben ingericht die afwijkt van de voorschriften in de wijzigingsregeling. Ten eerste is het de vraag of de bestaande wijze van invulling niet minstens dezelfde waarborgen biedt, maar ten tweede is in elk geval een redelijke overgangstermijn noodzakelijk waarin ondernemers de tijd krijgen om aan de nieuwe voorschriften te voldoen.