

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Reactie op internetconsultatie *Verplichte brandveiligheidskeuringen als onderdeel van de aangescherpte aanpak stalbranden*
<https://www.internetconsultatie.nl/stalbranden/b1>

IBAN NL38 BNGH 0285 1155 53
KvK 27268679
BTW nummer NL813382270B01

datum	onze referentie	behandeld door	
25 mei 2023	CCV 2023-009	Gisela van Blokland	
onderwerp	uw referentie	doorkiesnummer	cc
Brandveiligheidskeuring stallen		06 5182 1192	
	bijlagen	e-mail	
	--	Gisela.vanblokland@hetccv.nl	

Geachte heer, mevrouw,

De voorgenomen wijziging *Besluit houders van dieren* ivm stellen brandveiligheidsvoorschriften schrijft twee keuringen voor: een keuring op de brandveiligheid van elektrische installaties en een jaarlijkse keuring van de brandveiligheid van ruimten waar dieren worden gehouden. Voor de beoogde keuring van brandveiligheid van ruimten waar dieren worden gehouden stelt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zich beschikbaar om een inspectieschema op te stellen en te beheren.

Het CCV is een onafhankelijke stichting die helpt veiligheidsproblemen in kaart te brengen en op te lossen. Wij maken veiligheidsbeleid effectief en uitvoerbaar. Daarvoor bieden we kennis, instrumenten, keurmerken, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven. Preventie is daarbij steeds het uitgangspunt.

Nota van Toelichting 2.5.5: Voor de uitvoering van de jaarlijkse brandveiligheidskeuring zal gebruik gemaakt worden van het stelsel van geaccrediteerde conformiteitsbeoordeling. Hierbij zal worden aangesloten bij de uitgangspunten uit het Kabinetsstandpunt voor conformiteitsbeoordeling en accreditatie. Voor de jaarlijkse brandveiligheidskeuring bestaat er, in tegenstelling tot de keuring van elektra- en/of zonnestroom-installaties, op dit moment geen privaat kwaliteitssysteem waar gebruik van gemaakt kan worden.

Het CCV is een voor de hand liggende partij voor het beheer van een inspectieschema voor de brandveiligheidskeuring van veehouderijlocaties. Het CCV voldoet aan de eisen in NTA 8813 voor goed schemabeheer en beheer keurmerken op het gebied van brandveiligheid, cybersecurity, inbraakpreventie en voertuigbeveiliging. Het CCV beheert inspectieschema's voor brandbeveiligingsinstallaties zoals brandmeldinstallaties en sprinklerinstallaties. De CCV-inspectieschema's worden uitgevoerd onder accreditatie, door 11 inspectie-instellingen. De CCV-inspectieschema's zijn sinds 2012 aangewezen in het Bouwbesluit voor een jaarlijkse inspectie. Hun toepassing heeft geleid tot een betere brandveiligheid van gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven of veel mensen bijeenkomen, zoals zorginstellingen, theaters en hotels. De inspectieschema's zijn ook verplicht in veel gebouwen met blusinstallaties; dit zijn vaak industriegebouwen met grote compartimenten.

Inspectie wordt onafhankelijk uitgevoerd door deskundige inspecteurs, en zorgt voor een betrouwbare brandbeveiliging en een beter bewustzijn van de risico's bij de opdrachtgevers. Daarom hechten de brandweer en de verzekeraars veel waarde aan dit instrument. In 2022 zijn er ongeveer 21.000 inspecties uitgevoerd volgens het CCV-inspectieschema dat is aangewezen in het Bouwbesluit.

Het CCV beheert ook inspectieschema's voor brandbeveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen en opslag van consumentenvuurwerk.

datum
25 mei 2023

onderwerp
Brandveiligheidskeuring stallen

pagina
2/2

Bij opstellen en beheer van schema's werkt het CCV samen met zijn Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging. Daarin zijn de belanghebbenden bij de keurmerken en inspectieschema's vertegenwoordigd. Commissiedeelnemers vertegenwoordigen brandweer, gebouwgebruikers en eigenaren, verzekeraars, adviseurs, gecertificeerde bedrijven en de certificatie- en inspectie-instellingen. Meer informatie over het CCV en de CCV-inspectieschema's is te vinden via deze [link](#).

Het CCV kan helpen de brandveiligheidseisen uit het besluit te concretiseren in een inspectieschema zodat deze kunnen worden geïnspecteerd. De inspectie-instellingen die de huidige CCV-inspectieschema's uitvoeren zijn naar verwachting goed in staat om de brandveiligheidseisen uit het Besluit houders van dieren te toetsen. Een inspectieschema voor brandveiligheidskeuring van veehouderijlocaties wijkt af van de huidige inspectieschema's van het CCV, maar er zijn waarschijnlijk meer raakvlakken dan verschillen.

Het CCV biedt aan om in gesprek te gaan met LNV en de belanghebbenden om een inspectieschema te ontwikkelen dat doeltreffend en doelmatig is: zodat het aantal branden in veestallen vermindert, het aantal dode dieren bij een brand vermindert, en proportioneel: niet diepgaander (en duurder) dan nodig.

Wij zijn graag bereid een toelichting te geven op deze reactie als deze vragen oproept.

Met vriendelijke groet,



Gisela van Blokland
Adviseur keurmerken brandveiligheid
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (hetccv.nl)