

Internetconsultatie

Aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Datum	16-05-2023	Telefoon	026-355 22 90
Onze referentie	R012-2023	E-mail	vakraad-brandveiligheid@nipv.nl
Uw referentie	-	Onderwerp	Reactie op consultatieversie stellen
Uw brief van	-		brandveiligheidsvoorschriften voor het houden van dieren voor productie.

Geachte heer/mevrouw,

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid te reageren op de internetconsultatie voor het Besluit stellen brandveiligheidsvoorschriften voor het houden van dieren voor productie. Dank voor de mogelijkheid die ons als veiligheidsregio's hiermee wordt geboden.

Voor een veilige en gezonde leefomgeving is het belangrijk om wettelijke regelingen te bestuderen en te becommentariëren in het kader van onze adviesrol als Veiligheidsregio's ten aanzien van fysieke veiligheid, waaronder omgevingsplannen. Vanuit dit oogpunt levert onze reactie een bijdrage aan het versterken van een veilige en gezonde leefomgeving.

Wij hebben de Consultatie stellen brandveiligheidsvoorschriften voor het houden van dieren voor productie bekeken vanuit de optiek van vergunningverlening, toezicht en advies (brand)veiligheid. Daarnaast speelt de Veiligheidsregio een rol bij incidentbestrijding in brede zin. Daarom hebben wij met name gekeken naar het waarborgen van veiligheid en het bestrijden van incidenten m.b.t. fysieke veiligheid.

Onze reactie betreft specifiek een aantal punten, welke hieronder nader worden geduid.

1) Beschrijving te keuren ruimte(n)

In artikel 2.5d wordt aangegeven dat er jaarlijks een keuring dient te worden uitgevoerd van de ruimten waar dieren worden gehouden.

Uit het bouwbesluit kennen wij de termen bouwwerk en gebruiksfunctie. Aangezien het hele gebouw ten dienste staat van de productie van dieren, dus dezelfde gebruiksfunctie heeft, verzoeken wij om de keuring uit te breiden naar alle ruimten in het gebouw, dus het gehele gebouw zoals opgenomen in de bouwregelgeving..

2) Bevoegd gezag.

Het is onduidelijk wie het bevoegd gezag is. Artikel 8.1 van de Wet dieren verwijst naar mensen die zijn aangewezen door de minister.

Het toezicht lijkt nu op afstand te worden geregeld dus is de vraag wie er nu echt toezicht houdt.

Naar onze mening dient duidelijk te zijn wie de toezichthouder is en welke termijnen er zijn voor welke gebreken.

3) 2.5h Registers en administratieve verplichtingen.

In lid 2 de zinsnede “kunnen regels worden gesteld” vervangen door “worden regels gesteld. Het registreren van gegevens dient eenduidig te worden gedaan aangezien er anders niet goed gemonitord kan worden.

4) artikel 2.5.c lid 3

Onduidelijk is hoe wordt omgegaan met inrichtingen die meerdere soorten dieren hebben waarbij het aantal per diersoort onder de grenswaarde blijft. Verduidelijking is wenselijk.

5) algemeen.

Een andere belangrijke oorzaak van branden betreft het uitvoeren van werkzaamheden. Het zou goed zijn om hier ook het hebben van een protocol “brandgevaarlijke werkzaamheden” verplicht te stellen.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Mocht deze reactie vragen bij u oproepen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de vakraad brandveiligheid via vakraad-brandveiligheid@nipv.nl of 06-48591632.