

Internetconsultatie

Aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Datum	31-10-2023	Telefoon	026-355 22 90
Onze referentie	-	E-mail	vakraad-brandveiligheid@nipv.nl
Uw referentie	-	Onderwerp	Reactie op consultatie tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen.
Uw brief van	-		

Geachte heer/mevrouw,

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid te reageren op de internetconsultatie voor de regeling tegemoetkoming herplaatsen flexwoningen. Dank voor de mogelijkheid die ons als veiligheidsregio's hiermee wordt geboden.

Wij hebben de Consultatie regeling tegemoetkoming herplaatsen flexwoningen bekeken vanuit de optiek van vergunningverlening, toezicht en advies (brand)veiligheid. Daarnaast speelt de Veiligheidsregio een rol bij incidentbestrijding in brede zin. Daarom hebben wij met name gekeken naar het waarborgen van veiligheid en het bestrijden van incidenten m.b.t. fysieke veiligheid.

Onze reactie betreft het volgende punt, welke hieronder nader wordt geduid.

1) Onderscheid tussen tijdelijke bouwwerken en nieuwbouw.

In artikel 5. voorwaarden worden verschillende voorwaarden genoemd waaraan een flexwoning moet voldoen om de subsidie verleend te krijgen. Uit lid 3. en lid 4. blijkt dat er onderscheid gemaakt wordt tussen tijdelijke bouwwerken en nieuwbouw. Ons verzoek is om onder artikel 5. lid 3. ook op te nemen dat er aan de aanvullende (nieuwbouw) technische voorschriften voor (brand-) veiligheid voldaan moet worden uit het Besluit Bouwwerken leefomgeving.

Alle (op)nieuw geplaatste bouwwerken met een woonbestemming moeten voldoen aan het brandveiligheidsniveau nieuwbouw.

Voldoen aan de wet- en regelgeving levert bij tijdelijke bouw niet 'vanzelf' een brandveilige situatie op. Tijdelijkheid zou moeten gelden voor het bouwwerk, niet voor de locatie.

Om subsidie te krijgen moet het tijdelijke bouwwerk namelijk minimaal één keer verplaatst worden binnen 25 jaar. Deze termijn van 25 is niet gelijk aan de termijn van tijdelijke bouw (15 jaar) uit het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Mocht deze reactie vragen bij u oproepen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de vakraad brandveiligheid via vakraad-brandveiligheid@nipv.nl.