

Aanvullende reactie van de NHK op de consultatie gassamenstelling

De NHK snapt feitelijk niet meer waar deze internetconsultatie precies over gaat.

In een eerdere reactie hebben wij er weliswaar inhoudelijk op gereageerd, maar Minister Verhagen heeft reeds eerder toegezegd de smalle Wobbe bandbreedte te zullen behouden, ook na 2020.

Dit heeft hij toegezegd in een persbericht en kamerstukken. Dit betekent dat we het huidige g-gas behouden en dat we nu niet in een transitie zitten naar G-gas + of pseudo g-gas.

Omdat de smalle Wobbe band blijft, hoeft hier dus niet langer over gesproken worden.

Wat overblijft zijn de toevoegingen. Een PE van 13% is te hoog. De PE zou maximaal 5% mogen zijn of binnen een beperkte band mogen fluctueren. 13% is teveel. Ook de H2 en CO2 componenten verontrusten ons. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs een probleem te zijn maar testprogramma's moeten wel gedaan worden om de veiligheid van de toestellen te kunnen garanderen.

G. Beenen

Stichting Nederlandse Kaarden- en Kachelbranche (NHK)

Postbus 710

6710 BS Ede

(0318) 655120

nhk@cwonen.nl