

Opmerkingen van het Meldpunt PURslachtoffers bij het Bouwbesluit

2 februari jl. publiceerde de minister het concept Bouwbesluit ten behoeve van een internetconsultatie. http://www.internetconsultatie.nl/verzamelbesluit_2019_bouwbesluit_2012
Het Meldpunt PURslachtoffers juicht de aanpassing van het Bouwbesluit waar het gaat om het gebruik van PUR-schuim toe.

We maken gebruik van de mogelijkheid om hierop te reageren. Gelet op het feit dat het hier om gevaarlijke stoffen gaat, waaronder isocyanaten als onzichtbare boosdoener en potentieel zeer zorgwekkende stof, is het van groot belang dat de veiligheidsmaatregelen in het Bouwbesluit worden opgenomen. Naast deze veiligheidsmaatregelen dient de sector opgeleid te zijn om met gevaarlijke stoffen te kunnen werken. Dit zal op Europees niveau dit jaar nog als verplichte eis opgenomen worden. Hieronder een aantal opmerkingen (*in cursief*) van onze zijde:

Artikel 8.7a Veiligheidsmaatregelen aanbrengen gespoten PUR-schuim

Bij het aanbrengen van gespoten PUR-schuim in de kruipruimte van woningen: a. zijn tijdens het aanbrengen van het gespoten PUR-schuim en twee uur na afloop van de werkzaamheden in de woning geen bewoners aanwezig;

Voor bewoners met astmatische of andere luchtweg- en longklachten is het raadzaam, zo niet noodzakelijk, om 24 tot 72 uur de woning niet te betreden. Wellicht is het eveneens raadzaam om voor baby's en andere jonge kinderen en eventueel kwetsbare volwassenen een extra marge in te bouwen.

Overigens dient o.i. hier onder 'bewoners' ook alle levende have verondersteld te worden. Het wordt aanbevolen, voor alle zekerheid, metingen op giftige stoffen te verrichten. Vooral bij kwetsbare groepen. Ook zou een eventuele nacontrole plaats moeten vinden binnen 144 uur. Bij kruipruimtes die in een open verbinding staan met de (kruip)ruimte(s) van burens, dienen maatregelen in afdoende mate ook te gelden voor die bewoners. Zij dienen daarover ook geïnformeerd te worden.

en

b. wordt de kruipruimte geventileerd met tenminste een ventilatiecapaciteit van 30 keer het volume van de kruipruimte per uur.

In de toelichting worden bewoners ook verantwoordelijk gesteld voor een afdoende ventilatie van de woning. Opgemerkt moet worden, dat bewoners daar al voor het verlaten van de woning voor dienen zorg te dragen.

Bewoners dienen o.i. vooraf de certificeringseisen (hoe moet het werk worden uitgevoerd?) de productinformatie en veiligheidsbladen te ontvangen.

Ons is opgevallen dat de sector in plaats van PUR-schuim andere namen gebruikt en zo denkt buiten de REACH-verordening te vallen. Bijvoorbeeld beweert de sector dat Icynene als isolatieproduct geen PUR is en zonder giftige stoffen. Ook worden namen als Flexofoam en Hureofoam gebruikt. Daarom is het goed om precies aan te geven wat onder PUR-schuim, met inachtneming van REACH, wordt verstaan.

Nog een opmerking over certificering: Geen enkel certificeringbedrijf kan metingen van giftige stoffen verrichten. Het proces wordt gecertificeerd, niet de inhoud. Toch is het goed dat bedrijven gecertificeerd worden.

We vinden het merkwaardig dat bedrijven zonder certificatie überhaupt met gevaarlijke stoffen mogen werken.

Dordrecht, 14-02-2019

Het Bestuur
0625392808
info@meldpuntpurslachtoffers.nl
<http://www.meldpuntpurslachtoffers.nl/>