

Consultatieversie 31012019

Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012
Verzamelbesluit febr 2019

Warnsveld: 25 februari 2019

Auteur: ir J.W,P,M Dolhain architect bi

Geachte mevrouw Minister drs K.H. Ollongren

Ik wil graag de volgende opmerkingen maken inzake uw verzamelbesluit wijziging Bouwbesluit 2012 in februari 2019.

- Artikel 3.8 en 3.9 ivm geluid toestel voor warmte- koudeopwekking op een perceel. Te veel is hierbij gedacht aan een warmtepomp in tuin of op terras. Ingeval van een woongebouw met appartementen is er geen duidelijke perceelgrens aanwezig. Daarnaast komen we steeds vaker opstellingen tegen op hellende daken, waar de noodzaak van beperking van geluid niet noodzakelijk is. De huidige regelgeving volstaat al uitstekend. De toevoeging, die U voorstelt gaat alleen voor verwarring zorgen en verkeerde interpretatie zorgen en is volgens mij ongewenst
- Het zelfsluitend zijn van voordeuren binnen corridors heeft enerzijds een voordeel ivm rookverspreiding, echter anderzijds een nadeel ivm de mogelijkheid voor de brandweer om snel appartementen te controleren op achtergebleven slachtoffers. De deur valt na de vlucht uit het appartement op slot. De Brandweer kan er niet meer in en ook bewoners met huisgenoten zullen vreemd verrast worden indien zij kinderen of anderen helpen te vluchten. Daarbij merken, dat de deur achter hun rug in het slot is gevallen en zij niet meer bij achtergebleven huisgenoten kunnen komen. Daarnaast valt het overzicht voor de brandweer over welke bewoners wel en niet hebben gereageerd weg. De vraag is of er in dit soort gevallen geen voorziening kan worden gemaakt. Die zorgt, dat in geval brandalarm de rook uit de corridors mechanisch wordt weggezogen, waardoor de vluchtwegen tot een hoogte van 2100mm boven vloerniveau vrij van rook blijven. Een dranger op voordeuren is juist in dit geval levensgevaarlijk.
- Het artikel over PUR is achterhaalt. Er zou een artikel moeten komen om het milieubelastende HFC gas te verbieden en dat te vervangen door HFO gas. (half Europa heeft HFC al begin 2018 verboden) Bij dit laatste gas is geen restrictie van afwezigheid van bewoners noodzakelijk.

In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,

Joost Dolhain
Architectuurstudio Joost Dolhain Design
p/a Bergkampweg 2
7231 CM, Warnsveld
Mob: +31 6 53169128
Email: dolha88@wxs.nl
Website: www.joostdolhaindesign.nl / www.tinyhouse-plus.com