

Reactie op consultatie

Verzamelbesluit bouwwerken leefomgeving 2024

Rick Wortelboer

Voorzitter Gierzwaluwbescherming Nederland

Voor de gierzwaluw dienen de afmetingseisen uit het Kennisdocument Gierzwaluw uit 2023 (BIJ12, 2023) integraal te worden opgenomen. Dus én minimale bodemmaat én minimale hoogte én minimale kleinste diameter én minimum- en maximumafmeting van de invliegopening.

In de toelichting bij artikel 5.21d (blz 14) wordt vermeld dat pas van een ingrijpende renovatie gesproken kan worden als over meer dan 25% van de woning de gehele bouwschil (van binnenlucht tot aan de buitenlucht) wordt vernieuwd ((op grond van artikel 5.4). Pas dan zou natuurinclusieve oplevering geboden zijn. Voor gebouwbewonende soorten is een ingreep ingrijpend als daarmee hun nest- of verblijfplaats wordt aangetast. Dus alleen het isoleren van de spouw is wel heel ingrijpend voor vleermuizen die daar wonen, maar zou dus volgens de nu gehanteerde definitie niet als ingrijpende renovatie aangemerkt worden. Dit is uit oogpunt van soortbescherming onaanvaardbaar. Bovendien kan de 25% precies het meest geschikte deel van een gebouw betreffen. Ook voorziet het artikel niet in het voorkómen van de opdeling van renovatiewerkzaamheden die dan per stuk minder dan 25% van de bouwschil betreffen.