

Reactie Unitura op: Rapportage verblijfsvoorzieningen voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen

Datum: 08-11-2023

Door: Ir. Sicco Jansen

Email: s.jansen@unitura.nl

Geachte opstellers,

Unitura behoort tot de grootste leveranciers van professioneel toegepaste vogel- en vleermuisvoorzieningen in Nederland. De huidige vogel- en vleermuisvoorzieningen die door Unitura (en andere professionele leveranciers) geleverd worden zijn afgestemd op richtlijnen zoals weergegeven in Kennisdocumenten. Bevoegde gezagen (provincies) hanteren deze standaarden in de ontheffingen. Om te voorkomen dat in een gebouw straks twee verschillende type gierzwaluwkasten geplaatst moeten worden die minimaal verschillen, is het verstandig om deze richtlijn goed op elkaar af te stemmen.

Onderstaand enkele voorstellen om de verschillende richtlijnen goed op elkaar af te stemmen. Het is daarbij mijn voorstel om de maatvoeringen van deze richtlijn aan te laten sluiten op reeds bestaande Kennisdocumenten of gangbare maatvoeringen. Daarnaast een aantal kleine algemene opmerkingen om de richtlijn effectiever te krijgen.

Huismussen:

- Voor huismussen is in deze richtlijn een oppervlakte van 0.15x0.22x0.15m opgenomen met een invliegopening van 0.035m;
- In het Kennisdocument huismus is dat 0.125x0.125x0.125m met een invliegopening van 0.034m;
- In de praktijk zijn de hoogte en de diepte van de voorziening lastig. De lengte kan altijd wel gerealiseerd worden. Verder moet de minimale maat van de invliegopening gelijk zijn. Ik stel de volgende minimale maatvoering voor (dan kunnen alle huidige gangbare voorzieningen van alle professionele leveranciers worden toegepast):
 - o **0.125m(b) x 0.22m(L) x 0.125m(h) en een invliegopening van 0.034m.**

Gierzwaluwen:

- Voor gierzwaluwen is in deze richtlijn een oppervlakte van 0.15x0.25x0.13m opgenomen met een invliegopening van 0.035m (h) x 0.07m (L);
- In het nieuwe Kennisdocument gierzwaluw zijn de oppervlakten zeer nauwkeurig bepaald. De afmetingen van de voorziening zelf zijn verhoudingsgewijs weergegeven. Dit is voor deze richtlijn lastig. De kleinste maat is 0.155x0.25x0.13m met een invliegopening van 0.03m (h) x 0.065m (L);
- De maatvoeringen lijken erg op elkaar. Alleen de maat voor de invlieg opening moet worden aangepast. Ik stel de volgende maatvoering voor:
 - o **0.15m(b) x 0.25m(L) x 0.13m(h) en een invliegopening van 0.03m (h) x 0.065m (L).**

Vleermuizen:

Voor vleermuizen geen terugslag op een Kennisdocument. Wel enkele algemene tips:

- In de huidige richtlijn mag een wand in een vleermuisverblijf als die 50mm uit elkaar is dubbel geteld worden. Dit gaat leiden tot vleermuisverblijfplaatsen waar de lamellen allemaal op 5cm uit elkaar staan. Deze maat is onbruikbaar voor vleermuizen! Deze regel schrappen. Laat altijd maar één wand meetellen!

- Bijna alle vleermuisverblijfplaatsen die nu leverbaar zijn in de markt hebben een diepte van 25mm. Zorg dat zeker voor renovaties deze maat ook mogelijk wordt. Dus van minimaal 30mm naar minimaal 25mm;
- Het te realiseren oppervlakte vleermuisvoorziening voor renovaties is nog steeds te hoog. Bij renovaties zijn de voorgestelde oppervlakten praktisch zeer lastig uitvoerbaar. Naar onze mening moeten we het oppervlakte terug brengen naar 0.5m² per 110m² (standaard tussenwoning).