

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
reactie internetconsultatie

Amersfoort, 13 augustus 2021

onderwerp : Verzamelwijziging Bbl parkeergarages, woonfunctie voor zorg en daglicht

Onderstaand een reactie op met name woonfunctie voor zorg.

De voorgenomen wijzigingen laten een afglijdende schaal zien van de brandveiligheid in het algemeen en met name voor een kwetsbare doelgroep in woonzorggebouwen.

Sinds het van kracht worden van het huidige bouwbesluit 2012 zijn verantwoordelijkheden voor brandbeveiliging meer bij eigenaren en gebruikers terecht gekomen en zien we een terugtrekkende overheid die vervolgens kwetsbare doelgroepen nog wel beschermd door bepaalde eisen te stellen aan de brandveiligheid. Doormelding en onafhankelijke inspectie zijn de huidige middelen om die brandveiligheid te borgen.

De voorgenomen toe te passen WAR systematiek (**W**aarschuwen, **A**ssisteren en **R**edden) zou het weglaten van doormelding en onafhankelijke inspectie moeten rechtvaardigen, echter is de omschrijving van “**A**ssisteren” dusdanig ruim opgesteld dat er geen aansluiting meer is met brandveiligheid. Het onderzoeksrapport van Antea omschrijft als volgt: “*Assisteren met behulp van ontruimer binnen 1 minuut buiten het subcompartment, cliënten die assistentie nodig hebben*”.

Vervolgens wordt dit uiteengezet met:

- Cliënt zal **vermoedelijk** in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen
- Cliënt wordt daarbij wel (enigszins) **gehinderd door lichamelijke beperkingen**
- **Assistentie in de vorm van individuele begeleiding** is nodig bij de ontruiming

Hoe nu in nachtsituatie bij 10 bewoners en slechts 1 slaapwacht?

Calamiteiten met ernstige gevolgen zijn vaak een opeenstapeling van missers.

De volgende missers zijn bij deze doelgroep aan het ontstaan:

- Controle op juist opgestelde uitgangspunten (programma van Eisen) is er niet meer (inspectie ontbreekt)
- Geen onafhankelijke borging op een goed werkende brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie bij aanleg (inspectie ontbreekt)
- Is een ontruimingsplan afgestemd op de brandbeveiligingsinstallatie? Stil alarm met doormelding naar een zusterpost 500m verderop gelegen die ontruiming moet initiëren kan een gevolg zijn, hierbij gaat kostbare tijd verloren (inspectie ontbreekt)
- Worden hulporganisaties tijdig gewaarschuwd? De genoemde slaapwacht is bezig met begeleiding en zal mogelijk geen aandacht hebben om 112 te bellen (panieksituatie en automatische doormelding ontbreekt)
- Brandweer controleert niet meer zelfstandig, (alleen in opdracht van Gemeente) handhaving dient toe te zien maar het ontbreekt nu al aan mankracht om te handhaven, waar ze nu nog geholpen worden door aantoonbaarheid van een inspectie-certificaat, betreffende een deugdelijke brandveiligheidsinstallatie, welke tot stand gekomen is door onafhankelijke inspectie. (bij voorliggende wijziging is meer handhavingstijd noodzakelijk welke niet beschikbaar is/komt. Controle na calamiteit is te laat, dan heeft het mogelijk al slachtoffers gekost)



- Geen kwaliteitsborging meer bij gebruik (inspectie ontbreekt, handhaving zal mogelijk nog verder tekort schieten)

Als één onderdeel ontbreekt, maar laat staan meerdere van bovengenoemde zal er een calamiteit ontstaan met ernstige gevolgen.

De voorgenomen wijziging komt daarmee de brandveiligheid voor de kwetsbare doelgroep niet ten goede en kan een kwalijke trend worden voor de hele brandveiligheid in Nederland.

Erop vertrouwend dat deze reactie in de overwegingen meegenomen zal worden

Namens:

Bureau Veritas

Computerweg 2

3821 AB Amersfoort

Benno Bouwmeester

Business Unit Manager Brandbeveiliging

benno.bouwmeester@bureauveritas.com