

Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Reactie VKG op internetconsultatie Besluit Bouwwerken Leefomgeving

De VKG heeft inhoudelijke bezwaren op artikelen 4.44a en 4.46a:

Het nieuwe artikel 4.44a, vierde lid

- *In afwijking van het eerste en tweede lid voldoet een deur, een raam, een kozijn en spouwfolie aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.*

Naast de onduidelijkheid die nu ontstaan is over de definitie deur, raam en kozijn heeft VKG ernstige bezwaren tegen de extreme aanscherping van de brandklasse D in de huidige situatie naar brandklasse B in de voorgestelde situatie.

Het ontbreekt aan praktijkvoorbeelden die deze verzwaring van de eis rechtvaardigen.

De consequentie van deze aanscherping is dat kozijnen van hout, kunststof en in sommige gevallen aluminium evenals glas niet aan deze eis kunnen voldoen. De keuze zal dan zeer beperkt worden en de kosten zullen extreem stijgen, terwijl de veiligheid in de praktijk nauwelijks zal toenemen.

Wij pleiten er voor om deze extreme verzwaring van de eis voor kozijnen, ramen en deuren niet door te voeren in de nieuwe BBL.

Het nieuwe artikel 4.46a,

- Vrijgestelde oppervlak.
- De omschrijving van de 5% in relatie tot het vlak van 3m bij 3m is op verschillende manieren interpreteerbaar.
- Ten opzichte van lid 3., waarbij 10% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen is vrijgesteld van de eisen gesteld aan de rookklasse, lijkt de 5% uitzonderingsregel voor de buitengevel een onoverkomelijke drempel voor veel kozijnmaterialen.

Wij pleiten ervoor de spelregels voor de 5% uitzondering conform de rookklasse te verhogen naar 10% van het totale buitengevel oppervlak.

Op bovenstaande punten moet het voorgenomen besluit naar ons oordeel worden aangepast. Wij adviseren om met inhoudelijke experts tot verbeterde voorstellen te komen en stellen onze expertise vanuit de aangesloten leden hiervoor graag ter beschikking.

Ir Albert Zegelaar
Directeur