

Reactie op concept aangepast Vuurwerkbesluit

(van Anique Heemstra van Omgevingsdienst Achterhoek)

Komt Mem 60 helemaal te vervallen? Of komt er overgangsrecht, zodat niet alle UPD's moeten worden ingetrokken bij inwerkingtreding van de wijziging?

Bijlage 1, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1, onderdeel k, komt te luiden:

- k. Richtlijn brandbeveiliging voor opslag en verkoop consumentenvuurwerk:
Richtlijn brandbeveiliging voor opslag en verkoop consumentenvuurwerk, dan wel diens opvolger, vastgesteld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid, gepubliceerd op www.veiligheid.nl.

Bijlage 1, onderdeel B, paragraaf 5, wordt als volgt gewijzigd:

- 1. In onderdeel 5.2 wordt "memorandum nr. 60" telkens vervangen door: de Richtlijn brandbeveiliging voor opslag en verkoop consumentenvuurwerk.

Tikfoutje

2. Onderdeel 6 komt te luiden:

- 6. Bij het opstellen van het uitgangspuntendocument [en](#) wordt de meest recente versie van de Richtlijn brandbeveiliging voor opslag en verkoop consumentenvuurwerk toegepast.

Voorschrift 1.9b heeft geen toegevoegde waarde

Wanneer (zeer) licht ontvlambare stoffen en drukhouders in een PGS 15-ruimte worden opgeslagen, zijn deze stoffen niet meer aanwezig in de 'ruimte waar het afleveren van consumentenvuurwerk plaatsvindt'. De PGS 15-ruimte is een apart brandcompartiment. De mogelijkheid tot het opslaan in een PGS 15-ruimte bestaat al zonder toevoeging van 1.9b.

2. Na onderdeel 1.9 worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

1.9a In de ruimten waar het afleveren van consumentenvuurwerk plaatsvindt, mogen binnen een afstand van 30 meter tot het consumentenvuurwerk geen licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders, met uitzondering van brandblusmiddelen, aanwezig zijn.

1.9b In afwijking van onderdeel 1.9a wordt in plaats van "30 meter" gelezen "8 meter", indien licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders, met uitzondering van brandblusmiddelen, worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15:

- a. paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2, paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.12, en paragraaf 3.4;
- b. de paragrafen 3.8 tot en met 3.20, met uitzondering van voorschrift 3.10.5;
- c. voorschrift 3.21.1, eerste alinea; en
- d. voorschrift 3.23.

Het valt op dat de volgende fouten in het Vwb blijven staan:

- Voorschrift 5.4 van bijlage 1 Vuurwerkbesluit stelt:

5.4. Iedere twaalf maanden na aanleg van de brandbeveiligingsinstallatie wordt door een inspectie-instelling als bedoeld in voorschrift 5.2 beoordeeld of de brandbeveiligingsinstallatie functioneert en is onderhouden conform het in voorschrift 5.2 bedoelde goedgekeurde uitgangspuntendocument. De inspectierapporten zijn binnen de inrichting aanwezig. Een bewaarplaats, een bufferbewaarplaats of een verkoopruimte is niet in gebruik zolang uit het laatst opgestelde inspectierapport blijkt dat een brandbeveiligingsinstallatie niet voldoet aan het goedgekeurde uitgangspuntendocument.

De eerste zin is zodanig geformuleerd dat er maar éénmalig na aanleg een inspectie nodig is. Dit is niet de bedoeling. Er zou moeten staan: 'Iedere twaalf maanden wordt (...). De eerste beoordeling moet plaatsvinden binnen twaalf maanden na aanleg (...).'

- Voorschrift 1.7 van bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit stelt:

1.7 Binnen de inrichting mag niet worden gerookt en mag geen vuur of open vlam aanwezig zijn. Bij iedere ingang van de inrichting is een verbodsbord aanwezig dat voldoet aan de intrinsieke kenmerken van het in [bijlage XVIII bij de Arbeidsomstandighedenregeling](#) opgenomen verbodsbord waaruit blijkt dat vuur, open vlam en roken verboden zijn.

Dit zou betekenen dat er het gehele jaar niet mag worden gerookt en er geen open vlam aanwezig mag zijn binnen de inrichting. Kortom: dat er zelfs geen geiser in de kantine mag zijn, dat er geen direct gestookte heater mag zijn en niet mag worden gelast op het buitenterrein. Is dat de bedoeling van het voorschrift?

- Voorschrift 2.6 van bijlage 1 Vwb stelt:

2.6 De scheidingsconstructie tussen de ruimte waarin de deur van de (buffer-) bewaarplaats zich bevindt en de verkoopruimte heeft een brandwerendheid die niet lager is dan 30 minuten en bevat naast de zelfsluitende toegangsdeur naar de verkoopruimte geen openingen of ramen die opengezet kunnen worden.

Achterliggende gedachte is voorkomen van domino-effecten als er vuurwerk in de verkoopruimte ligt. Het voorschrift lijkt te stellen dat die scheiding er het hele jaar moet zitten (ook buiten de verkoopdagen), want er wordt niet gezegd dat dit alleen geldt tijdens de vuurwerkverkoopdagen. In de Achterhoek zijn er echter enkele verkooppunten waar alleen tijdens de verkoopdagen een mobiele 30 min brandwerende scheiding m.b.v. beplating wordt aangebracht (wat wij tot nu toe hebben toegestaan).

Bedoelde de wetgever dat tijdelijke scheidingen niet zijn toegestaan?