

Aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Mevrouw S.A.M. Dijkma
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

Datum
3 januari 2017

Onderwerp
Reactie op
wijzigingsvoorstel
vuurwerkbesluit

Uw kenmerk
-

Ons kenmerk
JtH/RvZ/TvdH/JT/
2017/001

Bijlage(n)
-

Geachte mevrouw Dijkma,

Op 10 november is het wijzigingsvoorstel van het Vuurwerkbesluit (Vb) in verband met verbetering van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen voor internetconsultatie opengesteld. Wij stellen vast dat het wijzigingsvoorstel gevolgen voor ondernemers in de vuurwerkbranche en burgers heeft. Gezien de mogelijke effecten voor de regeldruk geven wij u graag onze zienswijze. Deze treft u in deze brief aan.

Wij hebben de gevolgen voor de regeldruk van dit wijzigingsvoorstel gezien aan de hand van het beoordelingskader voor vermindering van regeldruk. Dit beoordelingskader bestaat uit de volgende drie vragen:

1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen instrument?
2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk?
3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met oog voor dienstverlening?

Onze reactie op de consultatieversie treft u hieronder aan.

Regeldrukeffecten in beeld

Het doel van het wijzigingsvoorstel is om het Vb beter uitvoerbaar en handhaafbaar te maken. De belangrijkste onderdelen van het wijzigingsvoorstel met mogelijke regeldrukeffecten staan hieronder weergegeven:

- Onderdeel C: het schrappen van de meldplicht voor degenen die 25 kilogram of minder consumentenvuurwerk invoeren en dit niet doen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf. Dit kan een reductie van de regeldruk betekenen voor met name burgers.
- Onderdeel D: het schrappen van de jaarlijkse verplichting om een overzicht te hebben van het ingekochte, verkochte, afgevoerde en opgeslagen vuurwerk en de bijbehorende archiveringsplicht van 7 jaar van dit overzicht. Dit kan een reductie van de regeldruk betekenen voor ondernemers in de vuurwerkbranche.

- Onderdelen I en J: bij een aanvraag om een ontbrandingstoestemming wordt uitgegaan van de netto explosieve massa in plaats van kilogrammen vuurwerk. Voor ondernemers in de vuurwerkbranche betekent dit een verandering in de administratieve handelingen die zij moeten verrichten voor het aanvragen van een ontbrandingstoestemming. Deze verandering kan regeldrukeffecten met zich meebrengen.
- Onderdelen L en M: in de ruimte waar het afleveren van consumentenvuurwerk plaatsvindt, mogen geen licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders aanwezig zijn, met uitzondering van brandblusmiddelen.¹ Dit verbod wordt vervangen door de bepaling dat in de ruimten waar het afleveren van consumentenvuurwerk plaatsvindt, binnen een afstand van 30 meter tot het consumentenvuurwerk geen licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders aanwezig zijn, met uitzondering van brandblusmiddelen. Of er kan worden gekozen voor een afstand van minimaal 8 meter indien de licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig diverse onderdelen van de Publiekreeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen'. Ondernemers in de vuurwerkbranche hoeven hierdoor (zeer) licht ontvlambare stoffen en drukhouders niet per sé in een aparte ruimte te houden, wat een reductie van de regeldruk voor hen kan betekenen.
- Onderdeel N: 'memorandum nr. 60' wordt vervangen door de 'Richtlijn brandbeveiliging voor opslag en verkoop consumentenvuurwerk', dan wel de opvolger daarvan. Dit kan regeldrukeffecten hebben voor ondernemers in de vuurwerkbranche.

In de Nota van Toelichting (NvT) staat dat de regeldrukeffecten als nihil worden beschouwd. Zoals hierboven aangegeven, constateren wij dat het wijzigingsvoorstel structurele en eenmalige effecten op de regeldruk kan hebben.

Wij adviseren om de structurele en eenmalige regeldrukeffecten als gevolg van het wijzigingsvoorstel Vuurwerkbesluit te berekenen.

Consumentenvuurwerk en licht ontvlambare stoffen/drukhouders in dezelfde ruimte

Het verbod om in de ruimten waar het afleveren van consumentenvuurwerk plaatsvindt, geen licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders aanwezig te hebben wordt gewijzigd in een afstand van minimaal 30 meter. Uit het oogpunt van veiligheid is de afstand van minimaal 30 meter gelijk aan de afstand van minimaal 8 meter indien de licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt conform de PGS 15. De NvT is nog onvoldoende transparant hoe tot de afstand van minimaal 30 meter is gekomen.

Wij adviseren om in de NvT transparant te maken hoe tot de afstand van minimaal 30 meter tussen consumentenvuurwerk en licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders (met uitzondering van brandblusmiddelen) is gekomen.

¹ Bijlage 1 'Voorschriften voor het opslaan, herverpakken en bewerken van consumentenvuurwerk, als bedoeld in artikel 2.2.1, eerste lid, en voor het opslaan en bewerken van theatervuurwerk, als bedoeld in artikel 3A.2.1, tweede lid' van het VWB

Gelet op de coördinerende bevoegdheden met betrekking tot het verminderen van de regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals sturen wij een afschrift van onze reactie naar de ministers van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij vertrouwen erop u met deze reactie van dienst te zijn geweest. En wij zien uit naar uw reactie.

Hoogachtend,

w.g.

J. ten Hoopen
Voorzitter

R.W. van Zijp
Secretaris