

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
T.a.v. Mevrouw S.A.M. Dijkma
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

Secretariaat:
Dwarsweg 10
5301 KT Zaltbommel
Postbus 340
5300 AH Zaltbommel

T: 0418 572 100
F: 0418 572 101
E: info@vivb.nl

Datum : 6 januari 2017
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : Alg-br2017-00083/jts

Contactpersoon : Ing. G.A. van Ballegooijen
Doorkiesnummer : 088 - 998 51 99
E-mail : avb@vivb.nl

Betreft: wijziging van het vuurwerkbesluit

Geachte mevrouw Dijkma,

Vanaf 10 november 2016 zijn de voorgenomen wijzigingen van het Vuurwerkbesluit voor internet-consultatie november 2016a beschikbaar.

Vanuit de VIVB hebben wij de volgende opmerkingen:

1. Onderdeel L, punt 1k
De Richtlijn wordt vastgesteld door het CCV. Wie stelt feitelijk deze richtlijn vast? Is dat het CCV zelf, of zijn dat de belanghebbenden die zitting hebben in Colleges van het CCV, of zijn dit de Deskundigenpanels? Hoe is dit geborgd?
Ons voorstel zou zijn om een zinsnede op te nemen dat de Richtlijn of een wijziging van de Richtlijn pas kan plaatsvinden nadat o.a. de volgende marktpartijen zijn geconsulteerd:
 - Vuurwerkbranche;
 - Inspectie-Instellingen;
 - Bevoegde Gezagen;
 - Verzekeraars.Het College van Belanghebbenden (CvB) van het CCV vertegenwoordigt een groot deel van de hierboven aangegeven marktpartijen, maar niet alle, en de samenstelling kan in de toekomst wijzigen.
2. Onderdeel M, Bijlage 1, onderdeel B, par.1, punt 1.9a
Stelt dat in de ruimte waar consumentenvuurwerk wordt afgeleverd binnen 30 m. geen licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders aanwezig mogen zijn.
Waar is de onderbouwing van deze 30 m. wanneer we het volgende in acht nemen:
 - afleveren aan de consument betreft beperkte hoeveelheden;
 - er is deskundig personeel aanwezig;
 - het gebeurt alleen tijdens openingstijden;
 - vluchten is in overeenstemming met het Bouwbesluit.

Verder wordt in punt 1.9b verwezen naar de PGS 15. Wij nemen aan dat dit de definitieve PGS 15 2016 is.

Ons kenmerk: Alg-br2017-00083/jts
Datum: 6 januari 2017

2

De verwijzingen naar voorschriften kloppen niet: o.a. 3.10.5, 3.21.1 en 3.23 komen niet in de PGS 2016 voor.

3. In artikel I op bladzijde 13 wordt certificering vermeld. Wij nemen aan dat certificering van installateurs geen verplichting in het Vuurwerkbesluit is. Wel wordt bij inspectie vrijwillig gebruik gemaakt van gecertificeerde installateurs (levering en onderhoud).
4. Wij stellen voor een artikel V toe te voegen, waarin een overgangsregeling wordt benoemd voor:
 - bestaande UPD's blijven geldig tot de eerstvolgende 5-jaarlijkse beoordeling door de Inspectie-Instelling;
 - hoe vaak is het toegestaan een Nota van Aanvulling (NvA) te maken;
 - hoe om te gaan met gewijzigde sprinklervoorschriften van VAS naar EN 12845:2004 naar EN 12845:2012.

Wellicht kan bovenstaande ook worden opgenomen in een nog op te stellen Handreiking.

Hoogachtend,
VIVB



Ing. G.A. van Ballegooijen
Secretaris