



NEN Bouw

Postbus 5059
2600 GB Delft

Vlinderweg 6
2623 AX Delft

(015) 2 690 162
arie.dejong@nen.nl
www.nen.nl

Rabobank NL43 RABO 0106 8395 43

Stichting Koninklijk Nederlands
Normalisatie Instituut

KENMERK
349012/dJg/121/SPts

DATUM
2020-07-30

ONDERWERP

Reactie normcommissie 'Warmte meten en verdelen' op Wet collectieve warmtevoorziening internetconsultatie

LS,

Introductie

In NEN 7440 worden eisen gesteld aan de manier waarop een warmtekostenverdeelsysteem moet worden ingevoerd, toegepast en beëindigd voor een gebouw met een systeem van collectieve warmtelevering voor ruimte- of tapwaterverwarming. De kern van NEN 7440 is het op een juiste manier toerekenen van warmtekosten. Op dit moment wordt de NEN 7440 geactualiseerd, onder andere vanwege de implementatie van de EED. Vanuit de NEN-commissie zijn enkele aandachtspunten met betrekking tot definities in de Wet Collectieve Warmte naar voren gekomen.

Probleembeschrijving

In de Wet Collectieve Warmte zien wij een aantal definities die niet overeenkomen met de definities zoals deze worden gehanteerd in de NEN 7440. De definities in de NEN sluiten aan bij een al jaren gebruikte terminologie in de gebouwde omgeving, die daar volledig is ingeburgerd. Daarbij is collectief voor grootschalige netten geen herkenbare en identificeerbaar begrip, deze netten worden niet als collectief maar als net in de relatie leverancier-afnemer beschouwd.

Collectieve warmtelevering wordt gebruikelijk gezien als het leveren van warmte aan verschillende gebruikers in appartementsgebouwen en multi-user gebouwen. De collectiviteit strekt zich dan tot het gebouw, en niet tot een compleet warmtenet. In de Wet Collectieve Warmte zien wij deze twee zaken nu door elkaar heen lopen.

- a) Er wordt een 'collectieve afleverset voor warmte' gedefinieerd -> collectief is hier gebouwniveau
- b) Er wordt een 'collectief warmtesysteem' gedefinieerd -> collectief is hier het volledige warmtenet waarbij bronnen worden ontsloten voor levering van warmte via een warmtenet.

Daarnaast zien wij in de Wet Collectieve Warmte de term Warmteverdeelmeter terugkomen. In de norm hanteren wij hiervoor de term Warmtekostenverdeler. Ook in de implementatie van de EED, en dan specifiek de Nota van Toelichting van de AMvB behorende bij de 'Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet' wordt het begrip Warmtekostenverdeler gebruikt. Het bezwaar tegen de toevoeging 'meter' is dat een warmtekostenverdeler geen ijkbare relatie oplevert tussen meetresultaat en warmtelevering.

Voorstel

Om de definities in lijn te brengen met de gebruikelijke termen in de markt en de NEN 7440 stellen wij voor de Wet Collectieve Warmte het volgende voor:

- a) Wijzig de definitie van een 'collectief warmtesysteem' in een 'warmtesysteem'. Hetzelfde geldt voor een 'klein collectief warmtesysteem', wat dan 'klein warmtesysteem' wordt. Een systeem zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de wet, waarbij de Verhuurders en verenigingen van eigenaars warmte leveren aan kleinverbruikers, kan wel een collectief warmtesysteem worden genoemd.
- b) Wijzig de definitie van een 'centrale leveringsaansluiting' in een 'collectieve leveringsaansluiting'
- c) Wijzig de definitie van een 'Warmteverdeelmeter' in een 'Warmtekostenverdeler'

Wij vertrouwen erop dat u onze opmerkingen meeneemt bij het vaststellen van de Wet Collectieve Warmtevoorziening. Vanzelfsprekend zijn wij desgewenst beschikbaar voor het verschaffen van een nadere (mondelijke) toelichting.

Hoogachtend,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. de Jong', with a horizontal line underneath.

A. de Jong en M. Geel,
secretaris normcommissie 'Warmte meten en verdelen' (349012)