

Geachte dame/heer,

Allereerst verheugt het ons dat de PGS 31 welke na vele jaren hard werken in 2018 met consensus tussen bedrijfsleven en overheid is opgeleverd, wordt opgenomen in de Activiteitenregeling.

Er wordt in de inleiding van de toelichting zelf verwezen naar de PGS 31 als BBT-document en in de eerste alinea van hoofdstuk inhoud van de regeling naar het draagvlak en de hierboven beschreven consensus, derhalve betreuren wij dat niet integraal naar de PGS 31 wordt verwezen en dat regeling zich beperkt tot ADR-klasse 5.1, ADR-klasse 8 verpakkingsgroep II en III en PER terwijl de scope van de PGS 31 veel breder is qua gevarenklassen/verpakkingsgroepen.

Onder punt 4. van de toelichting wordt expliciet gesproken over het doel om een hoger milieubeschermingsniveau te bereiken, dit gebeurt door de huidige omschrijvingen expliciet niet, deze invulling betekent een zeer grote verlaging van het milieubeschermingsniveau, dit volgt ook niet uit de risicobenaderingsystematiek van de PGS-sen.

Tevens moeten de LOD's (lines of defense) worden gehaald om met name te voldoen aan de invulling van ISZW en de Arboret, interne veiligheid, drinkwaterbescherming en bodembescherming. (Tevens BREF op- en overslagbedrijven en Kaderrichtlijn Water.)

Derhalve stellen wij voor om aan te sluiten bij het laatste concept BAL en ondergenoemde tekst over te nemen bij art 4.15 lid 2 i.p.v. de voorgeschreven tekst, tevens adviseren wij u de scope uit te breiden.;

"Artikel 4.917 (externe veiligheid en bodem: installatiecertificaat)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid worden een bovengrondse opslagtank en de daarop aangesloten leidingen geïnstalleerd, onderhouden en gerepareerd door een onderneming met een certificaat voor BRL-K903, verstrekt door een certificatie-instantie met een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor die BRL.

2. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem worden een bovengrondse opslagtank en de daarop aangesloten leidingen geïnstalleerd, onderhouden en gerepareerd door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL-K903, als die opslagtank gedeeltelijk in de bodem of een terp ligt.

3. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem worden ondergrondse leidingen geïnstalleerd, onderhouden en gerepareerd door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL-K903.

4. Er is een certificaat over de installatie van de bovengrondse opslagtank en de daarop aangesloten leidingen aanwezig, dat is verstrekt door een onderneming als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid."

Wij vertrouwen erop dat u de consensus/draagvlak bereikt in de PGS 31 respecteert en derhalve niet zult kiezen voor een verlaging van het huidige veiligheidsniveau en het risico op een nieuwe actie tankslag wilt voorkomen. Bij voorbaat dank.