

**VAN:** Themagroep Energie van het landelijk netwerk PvdA Duurzaam  
**DATUM:** 24 februari 2019  
**BETREFT:** Reactie op het Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw, Consultatieversie 3101201

De afgelopen jaren zijn de eisen voor nieuwbouw stapsgewijs aangescherpt. De bouwsector is er in geslaagd nieuwe technieken en bouwmethoden te ontwikkelen waardoor aan de eisen kon worden voldaan. De laatste stap in deze ontwikkeling is die naar een bijna energie neutrale nieuwbouw.

Onze bezwaren richten zich in het bijzonder op de onder 5.1 uitgewerkte basiseis en de maximum waarden voor de energiebehoefte horende bij BENG 1. De waarde van 70 kWh/m<sup>2</sup> of de waarde die resulteert uit de formule:  $70 + 50 \times (Als/Ag - 2,2)$  doet geen recht aan waar de bouwsector met de huidige stand van de techniek toe in staat is, en de waarde past niet bij de ambities die Nederland heeft ten aanzien van de reductie van het energiegebruik en de emissie van broeikasgassen.

Ons advies is de eerder gepubliceerde waarde van 25 kWh/m<sup>2</sup> te handhaven.

Ook hebben wij bezwaar tegen het rekenrendement van 69% voor de opwekking van elektriciteit. Ons advies is het feitelijke rendement aan te houden.

Namens de themagroep,

F. Debets  
06 51097936