

Algemene opmerkingen tav voorstel wijziging DW-regeling:

1. Het is handiger als bijlage 5a correspondeert met artikel 16a (ipv 16) en bijlage 5b met artikel 16 b (ipv 16a);

2. Uit de tekst volgt niet automatisch een eenduidige vertaling naar het stroomschema, zoals besproken met de DW-bedrijven. In alinea 3 van pagina 8 wordt wel is waar een poging hiertoe gedaan maar nog altijd is niet duidelijk wie waarvoor aan de "lat" staat. Je kunt dit oplossen door of het schema integraal over te nemen, of vast te leggen in een procedure en hiernaar te verwijzen, of puntsgewijs de te doorlopen stappen concreet te benoemen en hiernaar te verwijzen in artikel 16a (waarvan ik vind dat dit eigenlijk artikel 16b zou moeten heten) lid 2.:

Stap 1: DW-bedrijf: Constateert overschrijding signaleringsparameter > 1 ug/l

Stap 2: DW-bedrijf: Melding overschrijding aan ILenT en voert onderzoek uit naar trend, mogelijke herkomst en risico's voor drinkwater;

Stap 3: ILenT initieert en coördineert normstellingsprocedure:

- RIVM leidt gezondheidskundige drinkwaterrichtwaarde af;
- SG Normstelling stelt beleidsmatige norm vast;
- ILenT bepaald, op grond van beleidsmatig vastgestelde norm, of stof al dan niet een risico vormt:

o Indien geen risico dan continuering normale bedrijfsvoering

o Indien wel risico --> Stap 4

Stap 4: ILenT: Norm wordt via spoedprocedure vastgelegd in regelgeving

Stap 5: DW-bedrijf: Indien norm wordt overschreden moet ontheffing worden aangevraagd bij ILenT

3. In de toelichting (pagina 10; 5e alinea) zou ik ook aangeven dat, naast een vereenvoudiging van de procedure en de administratieve werklast, een eenduidige beleidsmatig afgeleide richtwaarde wordt afgeleid die zowel geldt door de drinkwaterbedrijven als voor de waterbeheerder bij hanteren van de Drinkwaterimmissietoets. Hiermee komen "normstelling" voor drinkwaterbedrijven en waterbeheer op één lijn.

4. Invoering (pagina 12, alinea 1): " De wijzigingsregeling heeft onmiddellijke werking. Er is geen overgangsrecht van toepassing. Op het moment van inwerkingtreding hoeven in procedure zijnde aanvragen om ontheffingen vanwege overschrijding van een signaleringsparameter voor het innamewater niet meer te worden afgehandeld. De nieuwe regelgeving is direct van toepassing". --> Tevens vermelden dat dit (voor zover van toepassing) dit ook geldt voor de reeds verleende ontheffingen (dus niet alleen voor de in procedure zijnde aanvragen).