

Reactie op de consultatie Omgevingsregeling NEN normen 2025.

Deze reactie betreft de voorgenomen wijziging van het onderstaande artikel 5.40 (NEN 1010) van de Omgevingsregeling.

ARTIKEL I

De Omgevingsregeling wordt als volgt gewijzigd: A
Artikel 5.40 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.40 (NEN 1010)

1. Bij toepassing van NEN 1010 zijn alleen de onderdelen van toepassing die technische voorschriften uit oogpunt van veiligheid bevatten over een voorziening voor elektriciteit.
2. Bij toepassing van NEN 1010 is hoofdstuk 4-43 niet van toepassing.

Reactie:

De voorgenomen wijziging van Artikel 5.40 (NEN 1010) is niet correct. In het tweede lid is aangegeven dat bij toepassing van NEN 1010 hoofdstuk 4-43 niet van toepassing is.

De tekst “hoofdstuk 4-43” verwijst naar deel 4 en hoofdstuk 43 van NEN 1010:2020+ C1:2024. Hoofdstuk 43 gaat over beveiliging tegen overstroom. Het bij toepassing van NEN 1010 buiten de toepassing laten van hoofdstuk 43, is uit oogpunt van veiligheid zeer ongewenst.

Het lijkt erop dat er sprake is van een verschrijving en dat in plaats van hoofdstuk 4-43, Rubriek 443 wordt bedoeld. Deze rubriek gaat over Beveiliging tegen transiënte overspanningen van atmosferische oorsprong of als gevolg van schakelhandelingen.