

AAN: RVO

VAN: Bloem Engineering Energy – Dennie Bloem

ONDERWERP: Dumava 2023

Beste medewerker,

De volgende punten wil ik graag inbrengen als reactie:

ALGEMEEN

- De regeling was voorgaande ronde snel overschreven en de aanvraag dient zodoende zo goed mogelijk voorbereid te worden om tijdig in te kunnen dienen. Dit vraagt om voldoende tijd tussen bekendmaken formulier en indienen.
- 1 september is niet de meest praktische datum voor openstelling gezien de vakantieperiodes. 1 oktober is wellicht een beter alternatief.

MAATREGELEN

- Bij de maatregelen van onderdeel H: Duurzame energie, is het goed om net als bij de ISDE, ook kleinschalige windturbines op te nemen.
- Bij de gekoppelde maatregelen voor opslag zoals benoemd in H2, zou ik naast maatregel H3 en H4 ook graag ruimte zien voor hoge temperatuur opslag die niet ondergronds wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld een bovengronds geïsoleerd watervat en/of PCM.
- De maatregelen bij onderdeel H laten niet veel ruimte om elektriciteit op te slaan. Maatregel H5 kan wellicht als (Zoutwater)batterij i.p.v. zout(water)batterij omschreven kunnen worden zodat ook andere stationaire batterijen onder de regeling vallen en er meer ruimte wordt geboden voor elektriciteitsopslag.
- Het opslagsysteem benoemd bij maatregel H5 laat het niet toe om langdurig en over de seizoenen heen elektriciteit op te slaan. De benoemde seizoensopslagen (maatregel H3 en H4) zijn allen thermisch. Bij maatregel H5 zou ik zodoende graag ruimte zien om ook andere duurzame alternatieven toe te laten zoals bijvoorbeeld een flow-batterij en waterstofsysteem.
- Ik mis maatregelen voor mobiliteit. Laadpalen zijn onderdeel van de verbruikers van een gebouw en middels een intelligent energie-uitwisselingssysteem, laadpalen en buffers (bijvoorbeeld lithiumijzer batterijen) worden kansen geboden om ook dit deel van het gebouw op te nemen in de verduurzaming van het pand en de verduurzaming integraal aan te pakken.

In afwachting van uw reactie,

Bloem Engineering Energy



Dennie Bloem
06-27181897

Dennie Bloem
TEL: +31 (0) 6 27 1818 97
d.bloem@bloemee.nl