

Subject: Internetconsultatie wijzigingsregeling SVVE

Datum: 30 augustus 2023

De wijzigingen die worden voorgesteld onder artikel 7.2 en artikel 17.3 verwijzen naar de U_f en U_d prestaties van ramen en deuren om in aanmerking te komen voor subsidie. Deze verwijzing staat ook 1 op 1 in de ISDE regeling. Wij zijn van mening dat hiermee in strijd met de Europese Construction Products Regulations (CPR) directive wordt gehandeld.

Vanuit de ISDE wordt voor de onderbouwing van de prestatie verwezen naar bouwbesluit 2012 [artikel 1.8](#) in dit artikel wordt de CE-markering van toepassing verklaart.

Voor ramen, dakramen en deuren is de Europese Construction Products Regulations (CPR) directive van toepassing, en dienen wij als fabrikant van een compleet geassembleerd dakraam een Declaration of Performance (DoP) afgegeven, een zogenaamde CE markering. In de DoP staan de essentiële kenmerken zoals de U -glas en U -window waarden. De U -frame waarde (U_f) wordt voor de DoP niet als separate waarde gevraagd omdat alleen de totale isolatie waarde U -window inclusief U_f en ψ glas in de prestatie verklaring wordt afgegeven.

Het is dan ook onduidelijk waarom vanuit de regeling wel wordt verwezen naar de prestatieverklaringen zoals vermeldt in artikel 1.8 BouwBesluit 2012 voor de onderbouwing van de gevraagde prestaties en worden er aanvullende eisen gesteld aan de declaratie voor de aanvraag binnen de regelingen waarbij de U_f waarde los moet worden gedeclareerd. Met deze aanvullende eis zal de fabrikant indirect (een deel van de prestatie) moeten herhalen wat in strijd is met de CPR directive.

Vanuit de CPR directive wordt nadrukkelijk aangegeven dat de CPR door de lidstaten moet worden erkent als prestatieverklaring en dat deze onverlet, als zodanig dient te worden geaccepteerd. Het idee van de CPR is om van heel Europa één enkele markt te maken met transparante wettelijke vereisten, die allemaal verwijzen naar de CE-verklaarde kenmerken.

Deze benadering is ook van toepassing bij nieuwe deuren, waarbij max. $U_d = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ voor deuren als een optie wordt genoemd. U_d is de CE-gemarkeerde U-waarde voor deuren volgens dezelfde norm als voor ramen – EN 14351-1.

Het lijkt er daarom op dat de aanvullende eis om U_f en de U_d waarde los te declareren voor de beoordeling voor de toekenning van de ISDE subsidie niet in lijn is met de CPR directive en derhalve niet gevraagd mag worden voor toekenning.

Op dit moment worden er ook gesprekken gevoerd door VMRG en RvO, overleg hierover is dan ook gewenst.

Met vriendelijke groet
VELUX Nederland B.V.

Marcel Vreeken
Manager Public Affairs

marcel.vreeken@velux.com
Téléphone direct: 31306629614
Téléphone mobile: +31 630 367 388