

# Plan Duurzaam Sociaal NL; stop PV-zonpanelen en promoot PVT-zonpanelenbron op Gebouwen, zodat akkers voor Duurzaam Voedsel en Houtwoningen in stad

Gepubliceerd op 22 januari 2021

[🔗 Artikel bewerken](#)

[📊 Statistieken weergeven](#)



Ad van Dortmont 🏠🌱🌍

Advies voor duurzaam Wonen-Voedsel-Aarde

6 artikelen

en koeling van gebouwen bepaalt circa 40% van het klimaatprobleem, industrie 30%, intensieve landbouw 15% en vervoer 7% (Bron: Planbureau Leefomgeving, 2017 en [video Energie in Nederland vanaf 3 min 8 sec](#)). Dus de prioriteit zou duidelijk moeten zijn.

Ik probeer als adviesbedrijf te helpen en heb hierbij geen financieel belang. Politici en inwoners van Nederland en elders op de wereld adviseer ik op basis van mijn 30 jaar werkervaring met wonen - voedsel - aarde. "Mijn" Plan staat op [Rijksoverheid/ IedereenDoetWat/ Klimaat supporter bij pin Nijmegen](#).

Ik onderzoek en besprak ik 15 gasloze verwarmings/koelsystemen, waaronder warmtepompen en bronnen van allerlei merken. Lees verder voor hun effect op andere duurzaamheidsopgaven. Mijn boodschap is dat iedereen beter zou moeten letten op hoge efficiency over het hele jaar (SCOP) van verwarm- en koelinstallaties.

Zo kan het promoten van PVT-zonpanelenbron met water-water-warmtepomp leiden tot 1,5x lager stroomverbruik dan "de" warmtepomp met ventilatorbron en PV-zonpanelen, waarmee in Klimaatakkoord is gerekend. De SCOP wordt wetenschappelijk onderzocht door bijvoorbeeld TNO of TU en daarna vastgesteld door [Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen](#).





***Doordat er veel BTW-teruggave (21%) en subsidie is (in 2021 totaal 500 miljoen) voor grootschalige zonstroommakers wordt grond van de voedselproducenten oftewel boeren, "afgepakt" voor stroombehoefte in steden en dorpen. Er zou maar de helft nodig zijn wanneer men op GEBOUWEN een PVT-zonpanelenbron voor warmtepomp plaatst. Dat verbruikt 1-2x minder stroom dan "de" warmtepomp met ventilator-luchtbron, waarmee in Klimaatakkoord is gerekend (Foto: ASN-bank bewerkt door Advies duurzaam wonen - voedsel - aarde, stroomverbruik van BCRG.nl).***

**Dit artikel combineert het huidige sectorale beleid, waar gemeenten in vast lopen en consumenten tegen protesteren. Dit is een integraal Plan Duurzaam Sociaal Nederland.**

**Belangrijk is gasloos #verwarmen/koelen met zo weinig mogelijk stroom. Dus #PVT-zonpanelenbron voor #waterwaterwarmtepomp op gebouwen. Dat verbruikt 1-2x minder stroom dan "de" lucht-water-warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-panelen waarmee #Klimaatakkoord, #Warmtevisies en #RES zijn berekend. PVT-panelen maken van licht stroom (PV) en halen via radiatoren aan de achterkant, warmte (T) uit buitenlucht. Het is dus geen zonthermie maar arothermie en dan zonder ventilator.**

Doordat gasloze PVT-installaties elke dag 1-2x minder stroom nodig hebben, ontstaan er minder problemen op het #stroomnet.

En doordat met PVT-installaties circa 2x minder zonstroommakers nodig zijn, blijven akkers behouden voor #duurzaamvoedsel vanuit lokale boeren. Zonder ze uit te kopen (want invoer van voedsel wordt onbetaalbaar), met afschaf van wurgcontracten vanuit supermarkten en met effectieve aanpak vermessing en verdroging van natuur per stroomgebied.

Met PVT op gebouwen blijft ook grond over voor nieuw voedsel- & houtsnipperbos, waaruit samen met houtsnippers uit huidige natuur die nu in biomassacentrales worden verbrand, ongeveer 600.000 houtsnipper-woningen tot 2030 kunnen worden gebouwd. Zo wordt het #woningtekort duurzaam opgelost.

"Mijn" Plan Duurzaam Sociaal NL gaat ook over vervoer met blauwe renewable #diesel HVO100 van vet- en plantafval. En promoten van #hybridevervoer. Aub pas na gasloze gebouwen het elektrisch vervoer stimuleren.


>>>> Beste #politici, #overheid en #belangenorganisaties, graag in uw #beleid "zonnepanelen" en "de warmtepomp" met ventilatorluchtbron (SCOP 3.5) vervangen door PVT-zonpanelenbron die stroom en stille warmte/ koelte levert voor een efficiëntere water-water-warmtepomp (SCOP 5,6). PVT wordt al decennia in oude en nieuwe geïsoleerde woningen, kantoren en bedrijven toegepast.

inefficiënte ventilator-luchtbron met lucht-water-warmtepomp (samen 228 miljoen per jaar). En stop subsidie voor zonstroommakers (500 miljoen per jaar). Geef die ook aan water-water-warmtepomp met PVT-panels.

>>>> #Planbureau voor de Leefomgeving en College van #Rijksadviseurs, graag beter rapporteren over PVT-systemen voor #Regeerakkoord, #Klimaatakkoord, #RegionaleEnergieStrategie #RES #Warmtevisies #Omgevingsvisies en #Omgevingsverordening. Beantwoord de vragen uit #TweedeKamer 2021-01.

>>>> Voor #bedrijven en #consumenten beschrijft dit Plan een #energietransitie met PVT die na 8 jaar terugverdiend is en na 15 jaar verwarmen goedkoper is. En akkers behoudt voor duurzaam voedsel vanuit lokale boeren. En grond overhoudt voor nieuw bos om houtsnipper-woningen te bouwen om het woningtekort op te lossen. Verderop staat stapsgewijs investeren, eventueel beginnend met 3 PVT-panels met #hybride water-water-warmtepomp bij gasketel.

### Broeikaswerking



Grootste klimaatprobleem is CO<sub>2</sub> en dat komt voor circa 40% door verwarming en koeling van gebouwen met gas en stroom uit centrales. Industrie veroorzaakt 30%. Grote problemen zijn ook methaan en N<sub>2</sub>O, vooral vanuit intensieve veehouderij. Zie ook afbeeldingen van Energiebeheer Nederland verderop. Prioriteit voor klimaataanpak zou dus bij verwarming en koeling van gebouwen moeten liggen en niet bij elektrisch vervoer (Bron: Rijksoverheid/CLO.nl-PBL-RIVM-WUR-AGAGE en [video Energie in Nederland vanaf 3 min 8 sec](#)).



Met PVT-zonpanelenbron voor een water-water-warmtepomp op gebouwen 1,5-2x minder stroom nodig dan met "de" lucht-water-warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-zonnepanelen. Daardoor niet 35 Tw aan stroomopwek op land nodig in Klimaatakkoord, Warmtevisie en RES, maar 16 Tw. Dus ruimte en geld over voor duurzaam voedsel vanuit lokale boeren en voor voedsel- & houtsnipperwinbos, om met houtwoningen het woningtekort op te lossen in steden (Foto: AlgemeenDagblad,




### Warmtevisie gemeente Berg & Dal:


1. Warmtepomp niet goed uitgelegd
2. Water-water-warmtepomp verbruikt 2x minder stroom en meer subsidie --> RES !
2. Warmtebronnen niet compleet, PVT staat bij stroomopwek
3. Dikke isolatie, LT en zwaarder stroomnet niet nodig voor PVT
4. Te veel gok op bodembron /

Fig 7.3 Routekaart tot en na 2030 met opmerkingen Ad van Dortmont


### Stop zonakkers voor alleen stroom, promoot PVT-zonpanelenbron op GEBOUWEN:



- = stroom én WARMTE voor warmtepomp --> OOK IN DONKER
- = 2X minder stroom nodig, 2x minder zonakkers
- = ruimte en geld voor duurzame landbouw, houtsnipper&voedselbos en houtsnipperwoningen
- = na 15 jr verwarmen € 3000 GOEDKOPER dan luchtbron, warmtepomp en PV-zonpanelen
- = evt accu kopen, nog minder zonakker & centrales




Total Cost of Ownership (TCO) over 15 jaar met indicatieve terugverdientijd:



uitgelegd. Men leunt zwaar op bodembron die watersystemen lek prikt. Jaren daarvoor is al de behoefte aan zonstroommakers bepaald (180 ha voor 16% van totale energiebehoefte in de dorpen met "de" warmtepomp en brommende ventilator-luchtbron). Als een stille PVT-zonpanelenbron voor een water-water-warmtepomp wordt gebruikt op gebouwen, is "slechts" de helft tot kwart zonstroommakers nodig (90-45 ha). En ook minder windmolens op land. Daardoor ruimte en geld over voor meer duurzaam voedsel vanuit lokale boeren. En voor nieuw voedsel- & houtbos waarmee via houtsnipper-woningen het woningentekort duurzaam opgelost kan worden (Bron: kaart Warmtevisie en Energieopwekking van Gemeente Berg en Dal, foto en tabel onderzocht en aangevuld door ADvies duurzaam wonen - voedsel - aarde).

Total Cost of Ownership (TCO) over 15 jaar voor een eengezinswoning



Een stille PVT-zonpanelenbron kan ook met een hybride water-water-warmtepomp. Dan bespaar je 40-60% gas en deze installatie van ca €9000 is na 5 jaar terugverdiend. Omdat de wetenschappelijk vastgestelde seasonal efficiency hoog is,



ventilator-luchtbron en PV-panelen (€8000). Ook hoeft na 10 jaar niet de ventilator-luchtbron te worden vervangen (ca €6-800). Voor efficiency zie Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen, (BCRG.nl), DeZonnet.nl met TU Delft & Deltares en berekeningen van installateur verderop bij "Voorbeeld huis 1924".



Gemeente Berg en Dal wil op deze landbouwgrond, tot aan de heuvels zo'n 90 ha PV-zonstroommakers maken. Met PVT-zonpanelenbron op de gebouwen in de dorpen, zou maximaal 45 ha nodig zijn en blijft er ruimte over voor duurzaam voedsel vanuit lokale boeren en voor nieuw voedsel- & houtwinbos waarmee het woningtekort duurzaam opgelost kan. Als bij de standaard PVT-systemen bij de gebouwen ook extra luchtwarmte-radiatoren, een extra buffervat of warmte-koude-opslag of stroombatterij wordt gemaakt, zouden nóg minder hectares zonstroommakers nodig zijn (Foto: GoogleMaps).



Home



Mijn netwerk



Vacatures

**natuur&milieubeschermers, banken, (ver)bouwers en installateurs grijpen niet massaal de kans van de PVT-ZONPANELENBRON.**

**Dit is een zonstroom-paneel (PV), zonwarmte-collector (T) en vooral luchtwarmte-collector (T) in één paneel. PVT-zonpanelen leveren al die energie ZONDER GELUID aan EEN WARMTEPOMP en zo kan het een gebouw over het hele jaar zelfvoorzienend verwarmen (en koelen). Dus je verbruikt geen gas meer en hebt alleen nog stroom nodig voor je inductiekookplaat, koelkast, verlichting, tv en dergelijke. Dat is slechts een beetje ten opzichte van de stroom voor je warmtepomp en kan desgewenst met extra PV-zonstroompanelen naast je PVT-panelen worden opgewekt. Maar er kan voor het huidige verbruik van huishoudapparaten, ook een zoutwaterbatterij worden gekocht met de winst ten opzichte van "de" warmtepomp met inefficiënte ventilator-luchtbron en PV-zonstroompanelen.**

**Met PVT-panelen op gebouwen, hebben we de HELFT MINDER NODIG van de 32 TerraWatt die in het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategieën staan voor PV-ZONDAKEN, PV-ZONAKKERS en WINDMOLENS OP LAND.**

**Ook zijn met PVT geen BIOMASSA-CENTRALES nodig (van biomassa kunnen houtwoningen gebouwd), geen WATERSTOF (waarbij 75% stroom verloren gaat die rechtstreeks opgeslagen kan in fair trade accu's), geen dure WARMTENETTEN (waarvan warmte ter plekke in industrie gebruikt kan), geen diepe GEOTHERMIE (die grondwater verstoort waar natuur en drinkwater van afhankelijk is) en geen KERNENERGIE (die ook met thorium nog radioactief afval blijft geven).**

**HOUTSNIPPERWINBOS EN (HOUTSNIPPER) WONINGEN.  
Dus een energietransitie die goedkoper is voor burgers/ bedrijven  
EN andere duurzaamheidsambities NIET ONMOGELIJK  
MAAKT.**

**Duurzaamheid vereist in elk geval dat overheid, consumenten en  
bedrijven STOPPEN met geld, daken en akkers "VERLOREN"  
laten gaan aan PV-ZONPANELEN DIE ALLEEN STROOM  
LEVEREN. En bovendien alleen als het licht is, terwijl gebouwen  
vooral stroom en warmte nodig hebben als het donker is, omdat we  
dan met warmtepompen willen verwarmen en douchen.**

**En we moeten ook stoppen met gebouwen voorzien van "de"  
warmtepomp met BROMMENDE VENTILATOR-LUCHTBRON,  
want die verbruikt 2x MEER STROOM DAN PVT-SYSTEEM.  
Ook ZONWARMTECOLLECTOREN/ HEATPIPES voor een  
zonboiler, zijn niet duurzaam, want die OOGSTEN IN HET  
DONKER GEEN WARMTE.**

**Alle nu gepromote inefficiënte systemen gaan een woning/ gebouw  
NIET VOLDOENDE WARMTE, KOELING en STROOM leveren.  
Met "de" warmtepomp en ventilator-luchtbron die de overheid nu  
promoot, heeft gemiddelde woning 8-15kwh stroom per winterdag  
nodig. Daarop passen 8 PV-zonstroompanelen. Bij 400wp per stuk  
leveren die zelfs maar 1-4kwh per winterdag. Opslag van  
zomerstroom in batterijen zal ook niet genoeg zijn, want tegen 1,5x  
te veel stroomverbruik is niet op te boksen met batterijen. En in de  
winter worden ze nauwelijks opgeladen door PV-zonstroompanelen  
omdat er dan zo weinig licht is. Met PVT-zonpanelenbron en**

>> Bij deze de vraag aan het PLANBUREAU VOOR DE LEEFOMGEVING om een kaart en tabel zoals hierboven, voor heel Nederland te RAPPORTEREN AAN KABINET & TWEEDE KAMER. Want in de huidige rapportages aan de politiek om 35 TerraWatt stroom op te wekken op land, wordt besparing met OPWEK vanuit STILLE LUCHT- & ZONWARMTE voor warmtepompen NIET EENS MEEBREKEND (Planbureau voor Leefomgeving, [video Energie in Nederland vanaf 3 min 56 sec](#) en CBS rekenen bij aërothermie alleen met "de" warmtepomp met brommende ventilator-luchtbron die 1-2x meer stroom verbruikt dan PVT-systeem). Duidelijk moet worden dat van de 35 Tw opwek op land maar 16 T w nodig is, met opwek van STROOM- EN STILLE ZON- & LUCHT-WARMTE OP ÉÉN OPPERVLAK door PVT-ZONPANELENBRON op gebouwen.

En nog minder verzwaring van stroomnet en zonstroommakers zijn nodig, door gebouwen te voorzien van extra radiatoren op schaduw dak/ gevel/ tuinmuur, buffervaten en stroom- & warmteopslag in ondergrondse watertanks. PVT kan bij woningen, kantoren, ziekenhuizen, industrie, tuinderijen/akkerbouw en veehouderijen.

Bij boerderijen kunnen ook nog radiatoren in mest, zodat aan Emissiearme Stallen wordt voldaan en warmte wordt geogst voor reinigingswater en verwarming woningen.



**1. Welke landen in de wereld voor duurzame energie hebben de meeste?**

**2. Welke landen in de wereld voor duurzame energie hebben de grootste absolute verschillen in duurzame landen?**

**3. Wel is het land met de laagste voor de bereiding of transport van duurzame energie?**

**4. Hoe efficiënt is Nederlandse elektriciteitsproductie?**

**5. Welke energie relatief? Nederland en België is dat?**

**6. Welke energie produceert Nederland en België is dat?**

**7. In hoeverre kan Nederland zijn de energiebronnen in het eigen energiebeleid te verspreiden?**

**8. Welke energie transport is geschikt? Nederland en België is dat?**

**9. Welke landen in het wereldwijde aanbod de verschillende soorten en hoeveel is het land?**

**10. Welke landen in het wereldwijde hebben de grootste en welke landen hebben de kleinste landen die het land?**

**11. Hoe afhankelijk het mondiale hernieuwbare energie in het wereldwijde gift in Nederland in vergelijking met Europese landen?**

**12. Hoe afhankelijk de productie van duurzame warmte zijn in Nederland?**

**13. Hoe afhankelijk de productie van duurzame warmte zijn in Nederland?**

**VOOR UITGEBREIDE DATA GA JE NAAR [WWW.EBN.NL](https://www.ebn.nl)**

**Bouwstenen voor een duurzame energievoorziening**

**Wasserstof**


**1. Wat zijn de belangrijkste vormen van waterstof en hoe verschillen deze in efficiëntie en gebruik?**

**2. Of welke landen heeft de grootste productie van waterstof in de wereld?**

**Warmte**

**1. Of welke landen produceert Nederland duurzame warmte?**

**2. Hoe afhankelijk de productie van duurzame warmte zijn in Nederland?**



Uit rapportages van Planbureau voor Leefomgeving en **video van Energie in Nederland vanaf 3 min 8 sec** kun je afleiden dat het verwarmen en koelen van gebouwen het grootste klimaatprobleem is (in foto's hierboven of in video "electriciteit" en "gebouwde omgeving/ huishouden" optellen, danwel "warmte" 42%). Helaas wordt te vaak de industrie en landbouw als grootse probleem benoemd. Bij oplossingen in video vanaf 3 min 56 sec, wordt bij Aerothermie geen onderscheid gemaakt in de inefficiënte combi van ventilator-luchtbron met lucht/water-warmtepomp (SCOP 3,5) en de efficiëntere stille PVT-zonpanelenbron met warmtepomp (SCOP 5,6). Waarschijnlijk is PVT nog NIET MEEBEREKEND. Als dat wel zou worden gedaan zijn 2x minder zonstroommakers en windmolens op land nodig. Met opslag van stroom- en warmteoverschot van PVT in watertanks en eventueel zoutwaterbatterijen, zijn nog minder zonstroommakers en windmolens op land nodig. Planbureau



Home



Mijn netwerk



Vacatures

gaat) en geothermie (die ondoorlatende lagen lek prikt waardoor drinkwaterwinning en natuur in problemen komen). Beide zijn met PVT-installaties op gebouwen en opslag in watertanks, nauwelijks nodig.

**>> Rijk, provincies, gemeenten, belangenorganisaties, banken, adviseurs, installateurs, PROMOOT aub allemaal de PVT-ZONPANELENBRON, omdat die STROOM (PV) ÉN WARMTE/KOELING (T) voor water-water-warmtepomp levert. Op hetzelfde oppervlak waar PV-zonpanelen slechts stroom leveren. PVT-panelen oogsten warmte/koeling vooral UIT DE BUITENLUCHT en de goede OOK IN HET DONKER. En altijd ZONDER GELUID!**

**PVT-zonpanelenbron met warmtepomp kan OUDE EN NIEUWE GEÏSOLEERDE GEBOUWEN verwarmen en koelen.**

**De meeste gebouwdaken en tuinen zijn relatief klein en daarom is een goed PVT-systeem de beste oplossing, omdat die beschikt over een HOGE EFFICIENCY over het hele jaar (SCOP 5.6), die WETENSCHAPPELIJK IS ONDERZOCHT en vastgesteld door Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen.**

**Lees verder voor meer uitleg en het BIJSTUREN van BTW en SUBSIDIE door Eerste & Tweede Kamer, kabinet, provincies en gemeenten. Klik voor uitgevoerde projecten in de afgelopen 30 jaar op deze links:**

**> [PVT-zonpanelenbron voor warmtepomp op 1 gasloze ENERGIENEUTRALE WONING. BEDRIJF](#)**

> PVT-installatie met gezamenlijke opslag voor **RENOVATIE-  
WIJK**

> PVT-installatie voor **ENERGIELEVERENDE BUURT/ SPORT-  
OF ZWEMHAL**

> PVT voor **VEEBOEREN** met radiatoren in mest (minder  
amoniak & methaan) en bij **TUINDERS/ INDUSTRIE**



1. Klimaataanpak met PVT-zonpanelenbron op gebouwen, zodat akkers voor duurzaam voedsel vanuit lokale boeren en voor voedsel- & houtwinbos voor duurzame woningbouw





Home



Mijn netwerk



Vacatures

vervoer 7% (Bron: Rijksoverheid/CLO.nl-PBL-RIVM-WUR-AGAGE, 2017 en [video van Energie in Nederland vanaf 3 min 8 sec](#)).

Nederlandse bedrijven maken **#PVT-zonpanelenbron** en levert ze al tientallen jaren samen met Europese **#waterwaterwarmtepomp**. Voor **gasloze oude en nieuwe geïsoleerde gebouwen, hele (renovatie) wijken, winkels, bedrijfshallen etc.** Deze PVT is als standaardinstallatie compleet met buffer/boilervat van 180 liter dus tevens een flinke **#warmtebatterij**. De winst ten opzichte van andere systemen kan eventueel meteen geïnvesteerd in **#extraradiateurs** op schaduwdak/ gevel/ tuinmuur, een **#extrabuffervat**, **#stroomwarmteopslag** in ondergrondse tank of **#zoutwaterbatterij**. Hierdoor zijn nog minder **#zonakkers**, **#centrales** en verzwaarde **#netwerken** nodig.

***"De overheid moet verwarm/koelsystemen met efficiency hoger dan 5,6 beter promoten. Die staan op Rijks-websites en de efficiency stelt BCRG vast na wetenschappelijk onderzoek.***

***PVT-zonpanelenbron met all electric water-water-warmtepomp is na 8 jaar terugverdiend en na 15 jaar verwarmen zijn de totale kosten het laagst."***

***"Doordat PVT-instalaties 1-3x minder stroom verbruiken, ontstaan minder problemen op stroomnet.***

***Bovendien zijn 2-3x minder zonstroommakers en windmolens op land nodig dan nu in Klimaatakoord,***



Home



Mijn netwerk



Vacatures

***Nederland meer duurzaam voedsel levert.***

***En akkers blijven voor nieuw bos, waaruit houtsnipper-woningen gebouwd kunnen".***

Meer aandacht en sturing is nodig voor:

- 1. PVT-ZONPANELENBRON die OOK IN HET DONKER GELUIDLOOS WARMTE/ KOELTE OOGST voor een water-water-warmtepomp en een door wetenschap en BCRG vastgestelde efficiency heeft van 5,6. Bij huidig gasverbruik van 1700m<sup>3</sup>, is dit na 15 jaar verwarmen €3000 GOEDKOPER voor consumenten en bedrijven in nieuwe en oude geïsoleerde gebouwen, dan de combi van brommende #ventilatorluchtbron, "de" lucht-water-warmtepomp en #PV-zonpanelen die alleen stroom leveren (efficiency 3.5).**
- 2. Met PVT-zonpanelenbron van Nederlandse bedrijven op gebouwen is 1-2x MINDER STROOM NODIG van het net, dus 2x MINDER ZONAKKERS en er is nauwelijks behoefte aan kolen-, gas-, #biomassa-, #kerncentrales, inefficiënte (opslag in) #waterstof, #warmtenetten en dure #geothermie die #grondwatersystemen kunnen verstoren.**
- 3. Met PVT-zonpanelenbron op gebouwen blijft er RUIMTE EN GELD OVER VOOR #DUURZAAMVOEDSEL vanuit locale boeren en voor nieuw VOEDSEL- & HOUTSNIPPERWINBOS waarmee het #WONINGENTEKORT opgelost kan (samen met houtsnipper uit huidige natuur die nu worden verbrand kunnen dan tot 2030 circa 600.000 houtsnipperwoningen gebouwd, die grotendeel in de steden komen). Bij deze de vraag**

luchtwarmte uit PVT-panelen wordt nu nog niet gerapporteerd aan de politiek. Laat staan de ruimtebesparing door stroom- en warmte-opwek op één oppervlak van gebouwen met de PVT-zonpanelenbron.

4. **De radiatoren van een PVT-installatie kunnen ook IN MEST. Die zijn dan van kunststof. Doordat warmte uit de mest wordt opgenomen stoot die minder ammoniak en methaan uit. Zo wordt VOLDAAN aan BESLUIT EMISSIEARME STALLEN, zonder de betonroosters te vernietigen. De in het Besluit voorgestelde betere betonroosters werken onvoldoende volgens een rechter. Door bij boerderijen PVT op daken en extra radiatoren in mest te plaatsen, BESPAART DE BOER STROOM en ontstaat een WARMTENET voor nabij gelegen woon- en werkgebouwen en warmtevragende tuinderij/veehouderij en industrie.**
5. **Als alle gebouwen vol liggen met PVT-zonpanelenbron kan DAARNA de PVT-zonpanelenbron ook nog op GELUIDSWALLEN, WEGLICHAMEN, dijken, onder windmolens en later op akkers etc.**
6. **Lees over Noodzaak voor PVT in Solar Magazine Marktgids 2021 pagina 13. En PROMOOT de PVT-ZONPANELENBRON met all electric warmtepomp, die ook in het donker geluidloos warmte/ koeling oogst met HOGE EFFICIENCY > 5.6 (wetenschappelijk vast gesteld BCRG en probleemoplossing van andere merken). Tevens als hybride bij gasketel en met stapsgewijze investering naar all electric. Voor decennia ervaring met PVT met metalen radiatoren op oude en nieuwe woningen, appartementcomplexen, winkels,**



Home



Mijn netwerk



Vacatures

**tuinders/ veehouders/ industrie kunt u terecht bij TripleSolar.eu. Wanneer u er extra losse metalen radiateurs bij wilt (hoeven niet in de zon): EScom.nu. PVT met kunststof radiateurs (lagere efficiency): Voltherra.nl en R&R-systems Energieverdieners.nl. Die laatste ook toepasbaar in mest. Tevens zijn er PVT-buizen van VenFeld.com.**

## **Overheid pusht 'verkeerde' waardoor daken en akkers verloren**

Rijk, provincies, gemeenten en belangenorganisaties dringen nu met sites zoals **Klimaatakoord, IedereenDoetWat.nl, RVO, MilieuCentraal, Omgevingsvisies, Klimaatplannen, Regionale Energie Strategieën, Warmteplannen, Omgevingsvisies, Duurzaamheids Loketten** én brieven in de bus, aan consumenten en bedrijven op om **PV-zonpanelen te kopen die ALLEEN STROOM LEVEREN**. Ook energiebedrijven en banken copieëren en pushen de informatie van deze overheidsorganen.

Meestal promoten ze 8 PV-zonpaneeltjes van 270wp, terwijl je een zonpanelenbedrijf een 2e offerte kan laten maken voor Noorse 400wp's die met €1000 meer investering na 25 jaar €6000 meer winst geven. De gemeente wil de 270wp's PV-zonpaneeltjes collectief inkopen om "opwarming van de aarde te bestrijden".....

**Met 8 PV-zonpanelen van 400wp (!) wek je op winterdagen 1-4kw op. Dat is bij lange na niet genoeg voor een all electric lucht-water-warmtepomp die met een inefficiënte brommende ventilator-**

een **gebouwbatterij van 100kw** (vergelijkbaar met accu in een grote elektrische auto), circa 15 **winterdagen kunnen verwarmen maar die gebouwbatterij wordt amper bijgeladen omdat er in de winter weinig licht is.**

En **zonakkers met PV-zonpanelen leveren in de winter ook weinig stroom** op voor warmtepompen omdat er **weinig licht** is. Bovendien vereist dat een zwaarder net.

Kortom, een consument en bedrijf gaat liever eerst nadenken over **GASLOOS VERWARMEN**. In plaats van meteen het dak vol leggen met door de overheid gepromote PV-zonpanelen die alleen stroom leveren en dan bij het dichtgaan van de gaskraan erachter komen dat je dak al vol ligt met het 'verkeerde' systeem.












Op Rijkoverheid iedereenDoetWat.nl 'de' warmtepomp naar 'een' wp met PVI-zonpanelenbron

*Op bijna alle sites en brieven van overheden en belangenorganisaties staat de foto van de **INEFFICIËNTE GELUIDMAKENDE VENTILATOR-LUCHTBRON** bij "DE" WARMTEPOMP. En vaak hybride. Dat*

gas besparen. Terugverdientijd 27 jaar..... En dan ben je nog niet eens volledig van het gas af, terwijl de nood om iets aan het klimaat te doen heel hoog is (Bron: Rijksoverheid IedereenDoetWat, gemeente Nijmegen en Regionaal Energie Loket met toevoeging Advies duurzaam wonen - voedsel - aarde). Zou eerlijker zijn als PVT-zonpanelenbron ook wordt genoemd, zoals hieronder toegevoegd.

## KOSTEN EN BESPARINGEN WARMTEPOMP

 HR-KETEL	 €870,- (-€250,- GASAANSLUITING) 1050 M <sup>3</sup> GAS	 2.000 KG CO <sub>2</sub> UITSTOOT	<b>€0,-</b> BESPARING PER JAAR
 WARMTEPOMP LUCHT	 €670,- 3.000 KWH	 1.400 KG CO <sub>2</sub> UITSTOOT	<b>€200,-</b> BESPARING PER JAAR +€250,- WEGVALLEN GASAANSLUITING
 WARMTEPOMP BODEM	 €500,- 2.200 KWH	 1.100 KG CO <sub>2</sub> UITSTOOT	<b>€370,-</b> BESPARING PER JAAR +€250,- WEGVALLEN GASAANSLUITING

**WARMTEPOMP & PVT-zonpanelenbron €450**  
voor een goed geïsoleerde gemiddelde eengezinswoning met 3 bewoners.  
Bron: Milieu Centraal **+ €250 wegvallen gasaansluiting**

Overheid informeert, consument test woning en bespaart €32.000

Verwarming en koeling van gebouwen veroorzaakt 40% van het klimaatprobleem, industrie 30%, intensieve landbouw 15% en vervoer 7% (Bron: Planbureau voor de Leefomgeving, 2017 en [video van Energie in Nederland vanaf 3 min 8 sec](#)). Dus de verwarming en

dan mogelijk met zijn werkgelegenheid vertrekt uit Nederland en milieubelasting voortzet in een ander land. Ook elektrisch vervoer zou later moeten komen omdat bijna geen enkele elektrisch rijder zijn eigen stroom opwekt of opslaat zonder schaars lithium.

**De overheid zou op alle sites en campagnes moeten melden dat de CONSUMENT GASLOOS kan VERWARMEN en hoe daar in te INVESTEREN (al dan niet stap voor stap met hybride of met een energie bespaar lening van 1,7%).**

**Door de GASAANSLUITING TE STOPPEN bij een gemiddeld gezin met een huidig gasverbruik van 1700m<sup>3</sup>, BESPAART ZE IN 15 JAAR €32.000.**

**Een consument of bedrijf kan eerst simpel testen of zijn gebouw al voldoende is geïsoleerd en goede radiatoren of vloerverwarming heeft voor een warmtepomp. Daarom hoeft de overheid niet te melden dat je huis eerst voor €30.000 moet worden geïsoleerd (meestal is €10-15.000 voldoende).**

Dat testen van de geschiktheid voor een warmtepomp, **doe je door op je gasketel de watertemperatuur voor de radiatoren op 50 graden** te zetten in plaats van 70-80 waarop hij nu meestal staat (dat is dus niet de thermostaat in de huiskamer). Wanneer bij een buitentemperatuur van 10 tot -5 graden, je **huiskamer in 1 tot 3 uur van 16 naar 20 graden** wordt verwarmd met je huidige gasketel op 45 graden radiator temperatuur, is je **huis voldoende geïsoleerd voor een warmtepomp en zijn je radiatoren daarbij prima**. Wanneer je met een warmtepomp in je huis gaat verwarmen, zet je de thermostaat

Als het **3 tot 4 uur duurt** voordat het 20 graden is in je huiskamer, kun je het proberen met **ventilatorpjes onder je bestaande radiatoren** om warmte tegen het plafond "naar beneden" te duwen (€65 per radiatormeter). Of met de radiator temperatuur op de gasketel op 55 graden. Overigens kan een warmtepomp met PVT-zonpanelen bron radiatorwater tot 55 graden leveren met een hoge efficiency en is **vloerverwarming niet perse nodig**.

Anders eerst **BETER ISOLEREN**. Bijvoorbeeld dak van binnen met houtvezel/ vlas/ hennepplaten (Atrium Duurzaam Bouwen,, IsoVlas) of reflectie-folie (Tonzon €1500), spouwmuur (na)isoleren met op hars gebaseerd schuim (Foamconnect €1800 voor hoekwoning), kruipruimte met aluminium zakken tegen de onderkant van de vloer (Tonzon €300), kieren dichten met tape en in **huiskamer/ kantoor HR+++ triple glas** met U 0,8 (Dubbelglas.nu €2200, ongeveer €500 meer dan HR++ met U 1,4 maar verdient zich terug).

Of **nieuwe laagtemperatuur radiatoren** (€300 per 2 meter), danwel **vloer/wandverwarming van 1,5 cm dikte**. Dit kan op beton- of houtvloer en is een isolatielaag met sleuven waarin verwarmingsslangen passen die je aansluit bij je radiatoren. Daarop kan laminaat, planken en vloerbedekking of zeil met drukplaten eronder. Aub **geen folie met elektrische verwarming** die 's avonds heel veel stroom nodig heeft die je PV-zonpanelen dan niet leveren omdat er geen licht is, zoals VT-wonen helaas wel laat zien op TV. **Muren verven met thermoshield** waarin metaaldeeltjes zitten die warmte naar binnen kaatst, helpt ook voor betere isolatie. Helaas is er voor stapsgewijze isolatie met veel energiebesparing, weinig tot geen



**Daarna bepalen wat voor WARMTEBRON je wilt bij je warmtepomp en nog niet meteen PV-zonpanelen of "de" hybride warmtepomp met brommende ventilator-luchtbron kopen.**

Door de **PV-zonpanelen leg je je dak vol met een systeem dat alleen stroom levert (meestal is het advies van "deskundigen" alleen maar voor je huidige koelkast, verlichting, tv etc en nog niet voor een toekomstige warmtepomp die flink stroom gaat gebruiken).**

Terwijl een **PVT-ZONPANELENBRON op hetzelfde oppervlak STROOM EN WARMTE levert voor je warmtepomp en een paar apparaten** . Goed PVT heeft niet alleen koeling van het stroomdeel, maar vooral warmte/ koude oogst **uit buitenlucht** via radiatoren achter het stroomdeel. Dit oogst **zowel in licht als in het donker, zonder geluid** en met door Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen vastgestelde efficiency > 5.6 over het hele jaar. Meer over BCRG en deze SCOP staat verderop.

PVT-zonpaneelbron van goede leveranciers en met hoge efficiency over hele jaar is een **zontroom-paneel (PV), zonwarmte-collector (T) en vooral luchtwarmte-bron (T) in één**. Helaas zijn er veel sites zoals **Milieu Centraal, Warmtepomplein, Warmtepomp-Weetjes, Groene Energie Maatschappij, Zonboiler, Greenhome en zelfs specifieke PVT-pagina's die dit nog verkeerd opschrijven.**

Bijvoorbeeld dat PVT nog nieuw is (terwijl het al decennia wordt toegepast), de warmte alleen uit zonlicht zou komen en dat er persé vloerverwarming bij nodig is of dat gekozen moet worden tussen nadruk op stroomproductie danwel warmteproductie.



Home



Mijn netwerk



Vacatures

desgewenst automatisch bijgesteld kan worden. Zelfs voor het **ontdooien van sneeuw op het PV-deel** van de PVT-zonpanelenbron, zodat de stroomproductie door kan gaan. Het warmte/koelte oogsten gaat zowiezo door in het donker, bij kou en bij sneeuw omdat de **warmte wordt gehaald uit de buitenlucht via radiatoren achter het PV-deel** waar met een energiezuinige pomp glycol doorheen gaat. Bij de nieuwste warmtepompen met PVT werkt dit met propaan, die tot -20 graden warmte opneemt uit buitenlucht met hoge efficiency.

**Helaas staat een PVT-systeem op geen enkele site van overheden en belangenorganisaties goed genoemd**

**(Rijksoverheid/IedereenDoetWat, RVO, politieke partijen, Energie/Duurzaamheidsloketten, Urgenda, MilieuCentraal, Samen Sneller Duurzaam, Fossielvrij Nederland, Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis, Warmtepompplein, Warmtepompweetjes, Zonboiler etc).** Het nationaal **Planbureau voor de Leefomgeving rekent ook niet met kansen van PVT-zonpanelenbron**, voor zover ik kan vinden. In januari 2021 hebben ze van de Tweede Kamer wel een opdracht gekregen om de huidige en toekomstige klein- en grootschalige opwek met PVT in kaart te brengen, hopelijk ook met de besparing erbij van grond die dan gebruikt kan worden voor duurzame landbouw, voedsel- & houtsnipperwinbos en een deel van de nieuwe (hout)woningen.


Mede doordat het Planbureau voor Leefomgeving **alleen rekent met de inefficiënte brommende ventilator-luchtbron voor "de" warmtepomp** en hoogstens met **zonboilers/ heatpipes** die in donker geen warmte oogsten en dus nog niet met PVT-zonpanelenbron, staat in het **Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategieën de opgave**

Wanneer op zoveel mogelijk gebouwen de **PVT-zonpanelenbron voor de warmtepomp** zou worden gelegd, zou **2x minder aan PV-zonakkers en windmolens op land nodig** zijn. Dat scheelt heel wat kansen voor extensiveren en veganiseren van Nederlandse landbouw (we hebben genoeg landbouwgrond om Nederland grotendeels te voeden, zie Planbureau Leefomgeving). En PVT op gebouwen scheelt kansen voor voedsel- & houtsnipperwinbos, waaruit houtwoningen kunnen worden gebouwd (samen met houtsnippers uit huidige natuur die nu wordt verbrand in biomassacentrales, circa 600.000 van de 1 miljoen die tot 2030 nodig zijn om het woningtekort op te lossen, zie Studio Marco Vermeulen).

Op rekenapps op internet (bv <https://www.zonatlas.nl/start/>) kun je ook **alleen PV-zonpanelen en aparte zonwarmtecollectoren/ heatpipes/ zonboilers (T)** kiezen die in het donker geen stroom en warmte leveren en 2 aparte oppervlakten vereisen. Nergens kun je PVT-zonpanelenbron kiezen die ook in het donker warmte oogst.

**Zo krijgen consumenten, bedrijven en politici niet de slimme multifunctionele systemen in beeld.** En meerdere monofunctionele systemen naast elkaar zijn moeilijk inpasbaar op een gemiddelde woning met klein dak én het is onnodig duur.....





Principe van multifunctionele **PVT-zonpanelenbron** voor een water-water-warmtepomp. Het is een zonstroom-paneel, zonwarmte-collector en vooral **luchtwarmte-radiator** in één, zonder brommende ventilator en compressor in de buitenunit. Voor een **geïsoleerde oude of nieuwe woning** is een PVT-zonpanelenbron met warmtepomp en 180 liter (ingebouwd) buffervat **Energie-Neutraal**. Met extra warmte/koude-radiatoren of extra buffervat of stroom&warmteopslag in ondergrondse watertank of een zoutwaterbatterij kan een **Zelfvoorzienende** woning of gebouw ontstaan. Samen met burens, een wijkwarmtestation en stroom&warmte-opslag in watertank onder de grond, kan een **hogere efficiency** worden behaald. Er kan zelfs een **Warmte&Stroom-Leverende** oude of nieuwe wijk ontstaan. PVT heeft voor een individueel gebouw en een woonwijk volgens berekeningen aan 10 opties, de **laagste Total Cost of Owner** (Bron: **DeZONNET Ramplaankwartier** met toevoeging Advies duurzaam wonen - voedsel - aarde).

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**VOORBEELD:**



Home



Mijn netwerk



Vacatures

ZONTWEELENDEN VOOR WATER WATER

## WARMTEPOMP

### Stap 1. Gebouw testen voor warmtepomp, radiatortemperatuur op 50

Wanneer je een gebouw gasloos wilt gaan verwarmen, doe je eerst een test of de isolatie en radiatoren/ vloerverwarming geschikt zijn voor een warmtepomp. Hiervoor zet je gedurende een aantal **koude dagen** op de gasketel de **radiatortemperatuur op 50 graden**. Vervolgens kijk je of het **binnen 2 tot 3 uur van 16 naar 21 graden** wordt verwarmd in de huiskamer. Als dat lukt is je gebouw geschikt voor verwarmen met een warmtepomp die laag tot middentemperatuur levert.

Als het langer duurt kun je **ventilatorpjes onder de radiatoren** monteren, zodat de warmte tegen het plafond beter wordt door geduwd. Ook kun je **andere radiatoren** plaatsen die beter bij lage watertemperaturen de warmte kunnen afgeven.


### Stap 2. Verschillende warmtepompen met verschillende bronnen


Er bestaan **verschillende warmtepompen met verschillende bronnen**. Die hebben een verschillende efficiency over het hele jaar. Dit is een "schoolcijfer" voor **HOEVEEL STROOM** een warmtepomp verbruikt om de benodigde warmte te maken met de bron. Dat is dus inclusief overschakelen op het elektrisch element bij extreme kou, om efficiënter het radiatorwater te verwarmen dan met de warmtepomp. En inclusief

wetenschappelijk onderzoek door een instituut in opdracht van de fabrikant, vastgesteld door Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen (**BCRG.nl**). Een lage SCOP betekent dat er veel stroom wordt verbruikt om warmte te maken. Een hoge SCOP verbruikt minder stroom om dezelfde warmte te maken.

Hieronder staan de verschillende warmtepompen met hun bron en efficiëntcy:

### a) Lucht-water-warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-zonpanelen, SCOP 3.5






Een **ventilator-luchtbron** kan warmte leveren uit buitenlucht aan de **lucht-water-warmtepomp**. Die bron is een soort airco-unit aan je muur of op je dak die **geluid maakt en trilling** kan veroorzaken in je gebouw. Die **promoten de overheid en veel belangenorganisaties nu overal als "de" warmtepomp**. Die ventilator-luchtbron verbruikt samen met zijn warmtepomp en PV-panelen **circa 1-2x ZOVEEL STROOM** om dezelfde warmte op te wekken, als een goede **PVT-zonpanelenbron met water-water-warmtepomp** (Bron: Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen [BCRG.nl](http://BCRG.nl)).

Dat is logisch want een ventilator-luchtbron heeft een **oppervlakte van slechts 1 tot 2 vierkante meter**, waar een **ventilator** veel lucht doorheen blaast om voor een gemiddelde woning met nu 1700m<sup>3</sup> gasverbruik zo'n 9kw warmte aan de warmtepomp te leveren. Dat **vele vocht kan bij vrieskou ook aanvriezen** waardoor de ventilator-luchtbron nog minder efficiënt werkt (vergelijk een kruis bovenop een berg dat aanvriest, doordat de wind er veel lucht met vocht langsheen blaast).

## **b) Water-water-warmtepomp met PVT-zonpanelenbron, SCOP 5.6**







PVT PANELEN ALS BRON  
VOOR EEN WARMTEPOMP



Bij 8 **PVT-zonpanelenbron** voor een gemiddelde woning, is het **warmte-oogstdeel uit de buitenlucht (T) 16x groter** dan van een ventilator-luchtbron. De bron oftewel de radiatoren zitten achter alle zonstroompanelen (PV). Die 8 **radiatoren** bestaan uit **metalen buizen met lamellen** waar door natuurlijke stroming, lucht langs stroomt. Uit de buitenlucht wordt voor een gemiddelde woning met nu 1700m<sup>3</sup> gasverbruik, ook 9kw warmte aan de **water-water-warmtepomp** geleverd.

Bij PVT heb je dus buiten geen ventilator. En de compressor zit binnen in de warmtepomp. Dus buiten heb je een **stille bron**. **PVT**-panelen oogsten ook wanneer het donker is en ook in de winter. Op bovenstaande foto van een woning, zijn naast de 8 **PVT**-zonpanelenbron nog PV-stroompanelen geplaatst voor koelkast, wasmachine, verlichting, computer, tv en (later!) elektrische auto.

Bij PVT is **aanvriezen van vocht nauwelijks aan de orde** omdat er relatief weinig lucht, dus vocht langs de radiatoren stroomt. Tot -7 graden buitentemperatuur verloopt warmte oogsten heel efficiënt en bij lagere temperaturen schakelt automatisch een elektrische verwarming in de warmtepomp in, maar dat gebeurt gemiddeld slechts 48 uur per jaar (à 6kw per uur voor €0,23 per uur = €66 per jaar). Dit is meeberekend in de door **BCRG** vastgestelde seasonal efficiency van 5,6. De PVT-systemen vanaf 2022 met propaan als warmte-opneemmiddel, schakelen pas het elektrisch verwarmingselement in vanaf -20 graden buitentemperatuur. Dat zal zelden voorkomen in Nederland, dus hun efficiency is nog hoger.

electriciteitsopwekking in het PV-deel (450wp per stuk). Dit koelen van het PV-deel is gunstig voor de stroomopwek-efficiency. Wanneer het PV-deel van welk zonnepaneel dan ook warmer dan 30 graden wordt, neemt de stroomproductie af. Dus op zonnige dagen is de koeling bij een PVT-zonpanelenbron een extra voordeel voor de stroomopwekking ten opzichte van "gewone" PV-zonpanelen die deze koeling niet hebben.

### c) Bodembron met water-water-warmtepomp, SCOP 6



Voor bodembron, bodem/water-water-warmtepomp en PV-zonpanelen is de seasonal efficiency 6. Maar een verticale bodembron naar 150 of zelfs 2000 meter diep pikt **ondoortalende lagen lek**, waardoor drinkwaterwinning, natuur en landbouw in problemen



Home




Mijn netwerk



Vacatures

### Stap 3. Berekening vermogen warmtepomp en aantal PV-zonpanelenbron

Met de locatie van je gebouw en eventueel bouwtekeningen en isolatiewaarden, kan een installateur (liefst één die verschillende warmtepompen en bronnen kan installeren), berekenen wat het **warmteverlies** is. Daaruit volgt het **benodigd vermogen voor water-water-warmtepomp** en het aantal **PV-zonpanelenbron**.





## PV Productie

Ekas Duurzame oplossingen - robertekas@hotmail.com

powered by Heat-Box

### 4. RESULTATEN

●	vermogen:	6.83 kW
●	vermogen + 10% marge:	7.51 kW

### Gasketel: W/w-warmtepomp & PVT:

		Huidige opwekker	Nieuwe opwekker 1	Besparing
CO <sub>2</sub> uitstoot:	tCO <sub>2</sub> /j	2.33	0.90	1.43
verbruik:	(kWh)	11654	2538	9116
verbruikskosten:	€	1981	1015	966

installateur: Ekas Bouwservice

Project: Ad van dortmont Gelderselaas 24 Nijmegen

Selecteer in de velden hieronder het type paneel

aantal panelen per rij (altijd landscape plaatsen)

	1	2	3	4	5	6	7
1	PVT 380 Wp	PVT 380 Wp	PVT 380 Wp	PVT 380 Wp	PVT 380 Wp		
2	PVT 380 Wp	PVT 380 Wp	PVT 380 Wp	PVT 380 Wp	PVT 380 Wp		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

al rijen) 2,1 m

	380 Wp	320 Wp	Totale opbrengst
Aantal PVT panelen:	10	0	thermisch (T): 7,5 kW

*Voor een woning uit 1924 is een berekening gemaakt van het warmteverlies, met huidig gasverbruik en met isolatiewaarden (nu 1500 m<sup>3</sup> gasverbruik €1900, waarbij ook studeerkamers mee verwarmd worden). Hieruit volgt het vermogen voor je water-water-warmtepomp (6-8kw). Daaronder berekening van aantal benodigde PVT-zonpanelenbron bij die warmtepomp (10 stuks 380wp of 8 stuks 450wp die 7,5 kw warmte gaan leveren). Er kunnen ook PV-stroompanelen bij berekend worden voor koelkast, wasmachine, verlichting, TV etc (hier 800kwh/jaar €80). Dat is hier niet gedaan. Tevens kan er nog PV bij voor elektrische auto (aub later, ná gasloos verwarmen van gebouwen want dat is grootste klimaatprobleem!).*


*Voor deze woning uit 1924 is het te verwachten stroomverbruik van de water-water-warmtepomp 2540 kwh/jaar. Een lucht-water-warmtepomp zou 3260 kwh/jaar verbruiken. Bij deze gasloze energieneutrale PVT-verwarminstallatie en huishoudelijke apparaten, is na saldering van de zelf opgewekte stroom (circa 3800kwp x 90% = 3000 kwh/jaar), de energierekening de som van verwarming €1015 + koelkast/verlichting/tv 80 + vastrecht stroom 70 = €1165 per jaar. Die was €2060 inclusief vastrecht stroom & gas €330 en Opslag Duurzame Energie €77. Dus besparing ca €900 per jaar en installatie terugverdiend in ca 8 jaar (Bron: **PVT-zonpanelenbron met warmtepomp in gasloze woning 1924**, Ekas Bouwservice Duurzame Oplossingen, Rensa, Technische Unie en **TripleSolar**).*

**Stap 4. Totale kosten na 15 jaar verwarmen**


1700m<sup>3</sup> gasverbruik, staan in de tabel met blauwe, rode en grijze balkjes "Total Cost of Ownership na 15 jaar verwarmen". Daaruit is af te lezen dat **PVT-zonpanelenbron met water-water-warmtepomp** een €7000 hogere aanschafprijs heeft, maar door lager stroomverbruik uiteindelijk **de laagste Total Cost** heeft.

De combi **zonstroompanelen (PV) en ventilator-luchtbron met lucht-water-warmtepomp** heeft wel lage aanschafprijs maar **€3-5000 hogere total cost**. En je hebt in de winter veel **meer stroom nodig van het net, dus van zonstroommakers .windmolens op land/ centrales** dan bij een PVT-zonpanelenbron met warmtepomp..... Dit komt onder meer doordat een warmtepomp met ventilator-luchtbron 2x meer stroom verbruikt dan een PVT-systeem en 3x meer onderhoudskosten heeft dan PVT. Daarbij moet een groot deel van de luchtbron na 10 jaar worden vervangen (onder meer door de draaiende ventilator). Dit heeft PVT-installatie niet en de PVT-panelen gaan 25-30 jaar mee.

Total Cost of Ownership (TCO) over 15 jaar met indicatieve terugverdiëntijd



*Een gemiddeld gezin met een huidig gasverbruik van 1700m<sup>3</sup>, kan de gasaansluiting stoppen, zodat ze in 15 jaar €32.000 bespaart. Dit kan worden geïnvesteerd (of geleend als energie*



samen €23.000 kosten (na aftrek van subsidie 2021, die vanaf 2022 €1400 meer is). Door de hoge efficiency over het hele jaar (SCOP 5.6) van goede PVT-zonpanelenbron met warmtepomp, zorgt dat samen met de lagere onderhoudskosten ervoor dat de totale kosten van PVT na 15 jaar verwarmen €5000 goedkoper zijn dan met gas.

En na 15 jaar €3000 goedkoper dan "de" door onze overheid gepromote combi van brommende ventilator-luchtbron, lucht-water-warmtepomp en PV-zonstroompanelen (kost samen €16.000, SCOP 3.5).

(Bron: **Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen** en *Vergelijking 15 verwarmingssystemen Advies duurzaam wonen - voedsel - aarde*).

Desgewenst kunnen extra PV-zonpanelen bijgeplaatst worden om het huidige stroomverbruik van koelkast, verlichting, tv e.d. zelf op te wekken, maar dat huidige stroomverbruik is maar een klein deel ten opzichte van het deel dat een warmtepomp gebruikt.

\*\*\*\*\*


\*\*\*\*\*

PVT-zonpanelenbron kan ook voor een hybride warmtepomp bij een gasketel (dus stapsgewijs investeren in duurzaamheid vanaf €8000), maar dan wordt de financiële winst en milieuverbetering iets minder.

3 stappen: van gas naar all-electric

**Stap 1**

60% gas besparen op verwarmen  
Het plaatsen van 3 PVT-panelen op het dak en de PVT-warmtepomp 3,5 kW naast de bestaande gasketel.



**Stap 2**


80% besparen met verwarmen en ook met douchen  
Het plaatsen van een 200 liter boiler.  
De PVT-warmtepomp maakt op een zuinige wijze warm tapwater.



**Stap 3**

100% gasloos verwarmen  
Het plaatsen van 4 extra PVT-panelen op het dak en het vervangen van de gasketel door een 2e PVT-warmtepomp van 3,5 kW.

Total Cost of Ownership (TCO) over 15 jaar voor een eengezinswoning





Er zijn veel bedrijven die een **PVT-zonpanelenbron** maken zoals **HRsolar**, **Solar Energy Booster** en **G2energy**. Maar die kunnen in donker en bij lage temperaturen niet zoveel warmte oogsten als **Volthera**, **R&R Systems Energieverdieners** en vooral **EScom** en **TripleSolar**. De laatste 2 scoren zo hoog omdat de **radiatoren van metaal** zijn en de buizen met lamellen achter het PV-deel, een groot oppervlak hebben. Wanneer er grote warmtebehoefte is zoals overdag bij het "voorverwarmen" van het gebouw en 's avonds bij kou, dan ligt achter elk zonstroompaneel een efficiënte **grote radiator** waar met een energiezuinige pomp glycol doorheen gaat om **warmte te oogsten** voor de water-water-warmtepomp. De hogere SCOP 5.6 voor PVT-systemen laten zien dat ze efficiënter omgaan met benodigde stroom, dan "de" warmtepomp met ventilator-luchtbron met slechts 1-2 vierkante meter radiator en SCOP van 3.5. Overigens is die SCOP van warmtepomp met ventilator-luchtbron zoals Daikan, Panasonic, Daalderop etc vaak niet te vinden op hun eigen website, bij installateur of bij Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen (**BCRG**).

Er bestaan ook **PVT-buizen** die per stuk optimaal op de zon zijn te richten (dus ook vlak tegen gevels), geen compressor dan wel warmtepomp nodig hebben en via verspreide buffervaten van samen circa 8000 liter, de ruimtes en tapwater verwarmen. Een PVT-buizensysteem heeft 30% minder stroom nodig en de hogere aanschafprijs betaalt zich meestal terug. Zie via TubeEnergy de leverancier **VenFeld.com**.

## Zonboiler oogst niet in donker

tapwater en niet eens voor ruimteverwarming. Maar een zonwarmte-collector **OOGST NIET ALS HET DONKER IS** en het vereist een 2e oppervlak voor PV-stroompanelen. Dat is zonde want daar hadden multifunctionele PVT-panels kunnen liggen, die op zelfde oppervlak stroom én warmte/koelte opwekken.

## Met PVT-installatie op gebouwen, akkers voor duurzaam voedsel

Met PVT-zonpanelenbron op gebouwen is er **2x MINDER BEHOEFTE AAN ZONSTROOMMAKKERS, WINDMOLENS OP LAND, CENTRALES** (op kolen, biomassa, kernenergie), inefficiënt **WATERSTOF**, dure **WARMTENETTEN** en dure **DIEPE GEOTHERMIE**. Diverse **provincies** zijn al bezig met het stoppen van de aanleg van zonstroommakers door (vaak buitenlandse) projectontwikkelaars en energiecoöperaties. Sommige **gemeenten doen niet meer mee aan de RES** en er is **protest vanuit burgers** tegen zonstroommakers en windmolens op land.

Bodembronnen prikken ondoorlatende lagen van grondwatersystemen lek, dus verstoren drinkwaterwinning, natuur en landbouw.

Met PVT-zonpanelenbron voor warmtepomp op gebouwen, **blijft grond en geld behouden voor DUURZAAM VOEDSEL vanuit locale boeren**. In- en exporteren van voedsel wordt onbetaalbaar door mondiale regelgeving (terecht) en gezondheidsrisico's.



WONINGENTEKORT duurzaam op te lossen in en op **bestaande steden**.

Voor **duurzaam voedsel** vanuit extensieve landbouw (o.a. met gesloten kringloop) is **alle huidige landbouwgrond nodig** (Planbureau Leefomgeving 2017 en Meino Smit 2020). Rond 1980 en 1990 zeiden veel stakeholders dat de Nederlandse landbouw flink zou krimpen. Minister Ed Nijpels liet vanuit ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) een **Nationaal Milieubeleidsplan** vaststellen. En het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij schreef "warme sanering" en de Ecologische Hoofdstructuur met te kleine bufferzones, in het **Structuurschema Groene Ruimte**. Tegelijkertijd liet het ministerie van Economische Zaken onze Tweede Kamer een **Economisch Plan** vaststellen waarin flink werd ingezet op export van landbouwproducten.

Gelukkig kon het Ministerie van VROM onze Tweede Kamer een Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (**VINEX**) laten vaststellen, met **selectieve stadsuitbreidingen** en integrale **koersen landelijk gebied**. Gebaseerd op de **Ecologische Hoofd Structuur**, diepe (grond)**watersystemen** en landbouwpotenties voor **streekproducten** danwel **export**. Vervolgens zijn de problemen van het platteland **samen integraal aangepakt** met andere ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, **boeren, consumenten** en natuur/milieubeschermers. Hierbij werden de integrale koersen landelijk gebied vaak geconcretiseerd naar **afzonderlijke ondiepe beekstroomgebieden** en **boezemsystemen**. Bepaalde stroomgebieden/boezemsystemen met veel natuurkernen kregen **prioriteit** (accent natuur) en daar werd de meeste **menskracht en subsidie** ingezet om de

Helaas zijn de geldbedragen voor deze verduurzamingslag, halverwege stopgezet door **kabinetten Rutte**. Daarna moesten er aan de **Europese Unie boetes** worden betaald voor het niet halen van fosfaat en stikstofdoelen.






Mede door de **integrale interactieve aanpak gericht op effectiviteit en acceptatie**, zonder saneren vanuit VINEX en provincies en vooral **door het goede hart van boerenfamilies**, zijn veel boeren gaan extensiveren en overgebleven mét bezit van grond.

ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij en Economische Zaken vanaf de Tweede Wereldoorlog. Voedsel moest goedkoop zijn en de gemengde boerenbedrijven moesten specialiseren en intensiveren. Omdat consumenten meer duurzaam geteeld voedsel willen, kunnen meer boeren nu de **KRINGLOOPLANDBOUW UITBREIDEN EN ER INKOMEN** mee verdienen.

Daarbij zijn wel nodig **AFSCHAF van VRIJE-HANDELS-AKKOORDEN, AFSCHAF van WURGCONTRACTEN VANUIT SUPERMARKTEN en invoer TRUE PRICING**. En ook het **OMBUIGEN VAN 800 MILJOEN SUBSIDIE per jaar voor intensieve landbouw naar kringlooplandbouw**. Belangrijk is ook om **PROJECTONTWIKKELAARS EN ENERGIECOÖPERATIES NIET VEEL AKKERS TE LATEN AFPAKKEN VOOR SLECHTS 16% VAN DE STROOMBEHOEFTE IN STEDEN & DORPEN**. Terwijl daar de daken grotendeels leeg blijven of hoogstens worden belegd met laag vermogen zonnepanelen die "snel terugverdiend" zijn en met zonnepanelen, die in het donker geen stroom respectievelijk warmte oogsten.



*Met de grond die nu in handen is van Nederlandse boeren kunnen ze een groot deel van de Nederlanders van duurzaam voedsel voorzien, waardoor minder in- en export van voedsel nodig is. Dit wordt vaak anders uitgelegd door politici, milieu-organisaties en stedenbouwers (Bron: Planbureau voor Leefomgeving, 2017).*

## **Uitbreiding Energieneutraal PVT naar Bijna Zelfvoorzienend**

De **€3000 winst van een standaard PVT-systeem met 180 liter buffer/boilervat** bij een gemiddeld gezin ten opzichte van "de" warmtepomp, brommende ventilator-luchtbron en PV-zonpanelen, kan worden **geïnvesteed in extra luchtwarmte/koelte-radiatoren** (kan in de schaduw op dak/ gevel/ tuinmuur, zonder het stroomdeel van het PVT-paneel want de radiatoren halen immers de warmte uit natuurlijke stroming van buitenlucht).

De winst kan ook geïnvesteed in een **extra buffervat of opslag van stroom- en warmteoverschot in een ondergrondse watertank** (voor gemiddelde woning 6-8000 liter). Zo ontstaan **Bijna Zelfvoorzienende gebouwen en wijken**.









Als **aanvulling** op standaard PVT-systeem kunnen **extra radiatoren** worden geplaatst. Die nemen weer warmte/koelte op uit buitenlucht en **hoeven niet in het licht**. Ze kunnen op of onder dakbedekking, op een gevel of tuinmuur, als er maar lucht langs kan stromen. Ook kan **stroom- en warmteoverschot** in de zomer, via de warmtepomp worden **opgeslagen in ondergrondse watertanks**. Daaruit wordt in de winter weer warmte opgehaald. Zo wordt het stroomverbruik voor verwarmen in de winter verder verminderd en kan een gebouw Bijna Zelfvoorzienend of Leverend worden (Foto: radiatoren en prefab watertank **R&R-systems Energieverdieners** door



Home



Mijn netwerk




Vacatures

Ook zijn **WARMTE/ KOUDE EN STROOM LEVERENDE GEBOUWEN** mogelijk met PVT, zoals bijvoorbeeld De Punt en Ronduit in Utrecht. Deze uitbreidingsmogelijkheden met PVT leiden tot NÓG MINDER ZONSTROOMMAKKERS, WINDMOLENS OP LAND, CENTRALES, DIEPE GEOTHERMIE of OPSLAG IN WATERSTOF.

Met de winst van PVT ten opzichte van andere systemen, kan ook een **GEBRUIKTE FAIR TRADE LITHIUM-VOERTUIGBATTERIJ** bij PVT worden toegevoegd. Liever geen nieuwe batterijen, want de beperkt beschikbare metalen daarin die worden gemijnd onder erbarmelijke omstandigheden, zijn hard nodig voor telefoons, laptops en te zijner tijd elektrische voertuigen. Op grijze winterdagen leveren 8 PVT-zonpanelen met elk 400wp, nog 2 tot 4 kwh stroom per dag op (meer efficiency dan niet gekoelde PV-zonpanelen van 425wp). Wanneer dat wordt opgeslagen bij de zomerstroom in een 60-100kw gebouwbatterij of hybride/ elektrische auto, kan die gratis stroom voor een groot deel van de avond worden gebruikt door de warmtepomp. Die verbruikt immers relatief weinig stroom (1,5kwh/uur, circa 5-7,5kwh/dag), omdat ook in het donker efficiënt warmte uit de buitenlucht wordt aangevoerd vanuit de warmte-radiatoren van de PVT-zonpanelenbron.

Batterijen die zijn **afgeschreven bij elektrische heftrucks en elektrische auto's** voldoen vaak nog **prima om in een gebouw rustig stroom te leveren** aan de warmtepomp, mits die wordt gevoed door veel warmte zoals uit een PVT-paneel of ondiepe bodembron. Veel gebruikte voertuigbatterijen kunnen hun opgeslagen stroom een jaar vasthouden, dus als seizoensopslag dienen (circulariteit).



*Wanneer nieuwe gebouwbatterijen nodig zijn, dan bij voorkeur **zoutwaterbatterijen**. Afgebeeld is 2,5kwh voor ca €2000. Om water/water-warmtepomp van PVT-installatie 3 avonden van 3 kwh stroom te voorzien, zou minimaal 10 kwh nodig zijn. Die moet in de zomer geladen worden en krijgt in de winter ca 1-4 kwh/dag erbij van het PV-zonstroomdeel, omdat dat maar 2-8 kwh oplevert en aan einde van middag al deels wordt verbruikt door de warmtepomp (Foto: Blue Sky Greenrock).*

Met een "wokkel" windturbine (bijvoorbeeld van Windside) kan bij bepaalde gebouwen in de stad en daarbuiten, zelf windstroom worden gemaakt ook wanneer het donker is.

## ACTIES VOOR BETERE KLIMAATAANPAK DOOR OVERHEID, BEDRIJVEN EN CONSUMENTEN,

oftewel energietransitie én duurzaam voedsel & woningbouw:

*Actie 1. Overheid stop subsidie op zonstroommakers (500 miljoen per jaar). Dan zullen provincies en gemeenten in hun Warmtevisies en Regionale Energie Strategieën, kiezen voor installaties op gebouwen die minder stroom verbruiken.*

*Actie 2. Overheid en advies- & installatiebedrijven, promoot multifunctionele efficiënte stroom- en warmteopwek met PVT-zonpanelenbron op gebouwen. Die oogst ook warmte uit buitenlucht in donker en verbruikt minste stroom mits SCOP > 5,6 volgens BCRG.nl. Zo ontstaan minder problemen op stroomnet. Geef de 500 miljoen van zonstroommakers aan PVT-panels en (hybride en all electric) water-water-warmtepomp op gebouwen. Is nu samen met andere warmtepompen 228 miljoen per jaar.*

*Actie 3. Behoud akkers voor extensiveren lokale landbouw, zodat ze meer duurzaam voedsel voor Nederland levert. Volgens Planbureau Leefomgeving 2017, Meino Smit 2000 en JW Erisman 2021 is alle huidige landbouwgrond daarvoor nodig en kan stikstofprobleem opgelost, zonder boeren uit te kopen.*

*Actie 4. Plant nieuw voedsel- & houtwinbos om houtsnipperwoningen voor woningtekort te bouwen in en op bestaande steden (aub niet in weilanden).*

*Actie 5. Stop campagnes, sites, brieven en BTW-teruggave voor PV-zonpanelen die alleen stroom opwekken en steeds vaker niet*

**bromende ventilator-luchtbron. Die verbruikt vooral 's avonds veel stroom die je dan zelf niet opwekt met PV-zonpanelen. Ook geen subsidie meer voor zonwarmtecollector/ heatpipe/ zonboiler, omdat die in donker geen warmte oogst.**

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## 2. Rijksoverheid regel de 1 miljoen woningen van houtsnippers

Uit de Nederlandse **duurzaam beheerde natuur** komen houtsnippers die nu als #biomassa worden verbrand voor stroomopwekking. Via **cross-layer-timberplaten (CLT)** kunnen **hiervan huizen en flats worden gemaakt, ook bovenop bestaande gebouwen vanwege lager gewicht dan woningen van staal, beton en steen** (minimaal 50.000 #houtwoningen per jaar, zie Studio Marco Vermeulen). Dat is tot 2030 zo'n 500.000 houtsnipperwoningen.

Met **nieuwe #voedselhoutsnipperwinbossen erbij** mogelijk per jaar 10.000 houtwoningen extra bij de 50.000 die met de huidige natuur mogelijk is, dus samen 600.000 houtsnipperwoningen tot 2030.





### 3. Fiets, openbaar vervoer, fossielvrije diesel en hybride vóór EV

Vervoer bepaalt momenteel 7% van de klimaatopwarming (Planbureau Leefomgeving, 2017 en [video van Energie in Nederland vanaf 3 min 8 sec](#)). Rijdt oudere auto's op want maken van nieuwe modellen veroorzaakt meer milieubelasting dan het rijden in zijn "leven". Tank zoveel mogelijk **#fossielvrije renewable blauwe diesel #HVO100**. Dit is géén **#BiodieselB100** waarvoor natuur en voedselproductie moet wijken. Blauwe **#BiodieselB100-uit-afgewerkte-olien** is zonder menging met fossiele diesel en gemaakt van **vet- en plantresten** (waardoor volgens [CO2emissiefactoren.nl](#) de NesteMY een uitstoot heeft van **0,31kg/WTW** tegenover Groen **#Biogas CNG 1,05kg/WTW**, **#Benzine E10 2,78kg/WTW**, fossiele Diesel B7 **3,3kg/WTW** en **huidig "grijs" elektrisch rijden 1,5kg/WTW**).

>> OVERHEID VERLAAG DE ACCIJS OP RENEWABLE DIESEL HVO100 zodat meer consumenten en bedrijven die hun dieservoertuig nog niet hebben afgeschreven, deze fossielvrije diesel gaan tanken en minder broeikasgas en fijn stof veroorzaken.

>> OVERHEID LAAT Vliegmaatschappijen ACCIJS BETALEN op brandstof, net zoals Nederlandse burgers en bedrijven.



Home



Mijn netwerk



Vacatures

electrische met batterijen en een stroomgenerator op fossielvrije diesel voor wanneer de batterijen leeg zijn. Ministerie van Defensie heeft prototypes van REEQ in gebruik.

>> OVERHEID promoot en steun **ná gasloos verwarmen/koelen van gebouwen** met PVT-zonpanelenbron voor warmtepomp, pas het **electrisch rijden**. Hopelijk is er dan voldoende groene stroom, want **momenteel verdringt het** electrisch rijden het **verwarmen/koelen van gebouwen met groene stroom** (Huidig verkeer 7% van klimaatprobleem en gebouwen 40%).

#### 4. Géén Corona-herstelgeld naar fossiele economie

Industrie veroorzaakt 30% van de klimaatopwarming.

>> **Overheid en consument onderteken de petitie** dat de Europese Centrale Bank #ECB alleen geld mag geven aan duurzame bedrijven: <https://350.org/sign/Stop-Funding-Climate-Criminals> .

>> **Overheid en consument onderteken de brief naar President Macron** dat er op de polen geen olie mag worden gewonnen: President Macron take real climate action and stop funding fossil fuel companies.

>> **Overheid besteedt veel van het Corona-herstelgeld aan grootschalige uitrol van bewezen concepten via:** <https://www.linkedin.com/groups/13931739/>.

Intensieve landbouw veroorzaakt 15% van de klimaatopwarming (Bron: PBL, 2017). Alles wat de consument rechtstreeks of via **korte keten vanuit lokale kringloopboeren** kan kopen helpt bij de klimaataanpak.

Bovendien stimuleer je dat boeren, die **gelukkig zijn overgebleven sinds de Tweede Wereldoorlog** ondanks het feit dat de overheid vanaf 1946 regelt dat boeren specialiseren en intensiveren, een **fatsoenlijk inkomen kunnen verwerven** met duurzame **landbouw, voedsel- & houtwinbos, landschaps- & natuurbeheer, dagbesteding** voor ouderen en mensen met beperking, **toerisme** e.d.







Home



Mijn netwerk



Vacatures

ingevroegen voedsel

Dit wordt in Noorwegen en Zweden al veel toegepast. **RIJK BUIG DE 800 MILJOEN SUBSIDIE per jaar voor intensieve landbouw om naar kringlooplandbouw en regel TRUE PRICING.**

Zou ook moeten op **export van intensief geteelde Nederlands producten**. Die boeren kunnen overschakelen naar telen van extensief voedsel en daarmee kunnen ze ook hun inkomen verdienen, mits de overheid true pricing goed doorzet en de bijdrage van intensieve landbouw aan het **Bruto Nationaal Product minder laat meewegen in het beleid**.

Rijk regel ook **afschaffing van wurgcontracten door supermarkten met boeren**.

>> Dan wordt niet duurzaam voedsel duurder en **kopen meer mensen duurzaam voedsel**.

>> Daarna kunnen **meer #boeren een inkomen verdienen met kringlooplandbouw**.

**7. Rijk en provincie, geef in overleg met boeren, gemeenten en waterschappen de stroomgebieden met veel natuur, een functie-accnt Natuur**

**Andere stroomgebieden met 'slechts' ecologische verbindingen, krijgen functie-accnt Landbouw. Geef de meeste subsidie voor extensivering van landbouw in stroomgebieden met accent Natuur.**


## rioolwaterzuivering en afkoppelen van regenwater.

>> Zo komt er stapsgewijs minder vermessing, verdroging, verzuring en zeespiegelstijging en kan **robuuste natuur** verder ontwikkelen.

>> Deze prioritering van (altijd beperkte) Rijkssubsidie, levert **meer resultaat en acceptatie/ draagvlak** dan overal een beetje doen.

>> Deze effectieve stroomgebiedenaanpak staat in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Tweede Kamer 1991), Nadere Uitwerking Brabant Limburg en voorstel Functieaccent per stroomgebied Noord-Brabant, Watervisie Rijn en IJssel, Handleiding Gebiedsgericht Beleid (ministeries, Inter Provinciaal Overleg en Vereniging Nederlandse Gemeenten), Checklijst Ruimte en Water voor bestemmingsplannen Gelderland, Bestemmingsplan Vossenbroek Epe etc. Dus **makkelijk over te nemen in Omgevingsvisies, Omgevingsverordening, Bestemmingsplannen** e.d..





reservaten, met verontreiniging Oppervlaktewater, Bouwstoffenbesluit en Reconstructie / Nitraat beleid / Programma Natuurbeheer. De regionale beïnvloedingsgebieden staan in het Streekplan. Locale beïnvloedingsgebieden spelen bij functie I t/m V. Het bestemmingsplan stelt vast of ze van belang zijn voor natuur. Het plan dient een hierop afgestemde beschermende regeling te bevatten.

**Fictief voorbeeld 'Meusefront'**

**Wichtigerende functie per stroomgebied, beoogde natuur die komen naar stroom**

De betrokken partijen analyseren de belastingen en de verontreiniging in de oevergebieden van de stroomgebieden. Ze registreren dat in verschillende beelden en kiezen ook voor verschillende perspectieven voor de stroomgebieden.

- In stroomgebied 'Dunkelramp' liggen afwek verontreinigingspunten tussen intensieve landbouw, die stroomgebied krijgt het accent landbouw
- In stroomgebied 'Aasperleij' liggen heel natuurbelangen tussen landbouw, die stroomgebied krijgt het accent natuur

Het blijkt een oplossing te zijn waar iedereen winst is niet

Stroomgebied	Dunkelramp	Aasperleij
1. Beoogde natuur, natuur op natuur	landbouw	landbouw
2. Beoogde natuur, natuur op natuur	landbouw	landbouw
3. Beoogde natuur, natuur op natuur	landbouw	landbouw
4. Beoogde natuur, natuur op natuur	landbouw	landbouw

**4. Beoogde natuur, natuur op natuur**

Accent op landbouw	Accent op natuur	Accent op landbouw
Beoogde natuur, natuur op natuur	Beoogde natuur, natuur op natuur	Beoogde natuur, natuur op natuur





Home



Mijn netwerk



Vacatures

Stuur dit artikel aub door naar politici en contacten en neem bovenstaande punten mee in de **#stemwijzer, #regeerakkoord, #Klimaatakoord, #RegionaleEnergieStrategieën, #Warmtevisies, #Omgevingsvisies, #Omgevingsverordening en #media.**

## 9. Volgen en presentatie bij uw organisatie

**Volg samenhangend beleid en interactieve processen voor effectieve en geaccepteerde plannen voor duurzaam wonen - voedsel - aarde op:**

**[linkedin.com/in/ad-van-dortmont-🏠🍷🌍-7857666a](https://www.linkedin.com/in/ad-van-dortmont-🏠🍷🌍-7857666a)**

en <https://www.facebook.com/profile.php?id=100009820571289>.

Of kijk op <https://sites.google.com/site/adviesenvontuur/>

Ook te zien als je klikt op pin in Nijmegen op Rijksoverheid


**<https://www.iedereendoetwat.nl/nkw/klimaat supporter>**

En op pin in Nijmegen op

**<https://www.iedereendoetwat.nl/nkw/klimaatburgemeester>**

Debatvideo bij **haperende provincie** Gelderland met slimme vragen van Provinciale Staten

richting gemeenten, provincie, Rijksoverheid, TweedeKamer, Planbureau Leefomgeving, banken, installateurs en consumenten. Vanaf 15 minuut 26



Debatvideo over **rammelende Warmtevisie** en **overmatige RES** van wethouder, met vragen van gemeenteraad vanaf 23 minuut 55 sec:  
<https://bergendal.raadsinformatie.nl/vergadering/934599/Gemeenteraad%20%2010-02-2022%2010-02-2022>

Expeditie "Beautiful World, sustainable social from 024 to K2" op  
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLmZZ0-n3Ek72AvhhWIB41-3Z-7tXPSHhT>

Mail: [a.van.dortmont@gmail.com](mailto:a.van.dortmont@gmail.com) Telefoon +31 6 33738960

---

Gepubliceerd door



**Ad van Dortmont** 🏠🍷🌱

ADvies voor duurzaam Wonen-Voedsel-Aarde  
Gepubliceerd • 1 j

6 artikelen

Hierbij een integraal plan voor een duurzaam en vitaal Nederland.

>> Politici corrigeer hiermee aub jullie partijprogramma's.

>> Inwoners en bedrijven van Nederland en EU, dit kun je als stemwijzer gebruiken.

Geen sectoraal strijdig beleid, maar afgestemde maatregelen voor klimaatpak, fijn wonen, duurzame landbouw, fossielvrije economie en natuurbescherming per stroomgebied.

Omdat de opwarming van de aarde voor 40% wordt bepaald door verwarming en koeling van gebouwen, heeft dát prioriteit.


Dat kan helaas niet duurzaam met "de" inefficënte brommende ventilator-luchtbron voor de warmtepomp en PV-zonpanelen op daken en akkers (PV levert in donker geen stroom, terwijl de warmtepompen dat dan juist gebruiken om te verwarmen).

Ook niet met zonboilers want die oogsten geen warmte in het donker.

>> Promoot daarom PVT-ZONPANELENBRON die GELUIDLOOS STROOM EN WARMTE levert voor de warmtepomp, OOK IN DONKER warmte/koeling oogst en 2X MINDER STROOM nodig heeft dan "de" warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-zonpanelen.

>> Met PVT op gebouwen 2x MINDER ZONAKKERS en blijven akkers over voor meer DUURZAME VOEDSEL vanuit lokale boeren (invliegen wordt onbetaalbaar door wereldregelgeving).

En met PVT grond over voor HOUTSNIPPER-BOS waarmee in bestaande steden HOUTWONINGEN gebouwd kunnen. Ook bovenop bestaande bedrijven, want houtbouw is licht.



Alvast bedankt voor het lezen en delen, aub vooral naar politici en (ver)bouwers!

[https://lnkd.in/e7q\\_c7i](https://lnkd.in/e7q_c7i)

Interessant

Commentaar

Delen

45 • 68 commentaren

### Reacties



+33



68 commentaren

Relevantst ▼



Voeg commentaar toe...



**Jan Putman** • 1ste

3 w ...

Directeur/Eigenaar van Solar Energy Booster

Goedemiddag Ad zoals je heeft Solar Energy Booster behoorlijk veel nieuws te melden op het gebied van PVT en de warmte opslag gisteren hebben wij bekend gemaakt dat we in eigen beheer thermische accu's aanbieden waarmee een PVT systeem nu eenmaal beter functioneert met andere woorden kom een keer INgs dam kun je er een mooi artikel aan weiden 🌱

Interessant | Reageren



**Ad van Dortmont** 🏠🌱🌍 • U

3 w ...

ADvies voor duurzaam Wonen-Voedsel-Aarde

**Paul Stroink** bedankt voor je reacties.

1. Mooi dat jou lucht-lucht-warmtepomp SCOP 5,9 heeft. Maar is geen wetenschappelijk onderzoek....

...meer weergeven



**Paul Stroink** • 1ste  
Business Owner bij Expeditech.nl

3 w ...

Inmiddels ga ik tegen de geldende adviezen in en verwarm mijn bedrijfsruimte met lucht-lucht warmtepompen, aircos dus. SCOP 5,9. Goedkope 510wp paneeltjes op het dak en ik ben met een minimale investering gasvrij. Voordeel voor ruimte's die niet permanent gebruikt worden is dat je niet onnodig permanent een ruimte op temperatuur hoeft te houden. ...meer weergeven

Interessant | Reageren



**Math Geurts** • 1ste  
Independent

2 mnd ...

Let op, dit is een advertentie in de vorm van een fake bericht! Verwarming en koeling veroorzaakt GEEN 40% van de opwarming van de aarde.

Interessant | Reageren · 1 reactie



**Ad van Dortmont** 🏠🍲🌱 • U  
ADvies voor duurzaam Wonen-Voedsel-Aarde

2 mnd ...

Dit schreef je al eerder...  
Ik maak geen reclame, want informeer over betere gasloze verwarm techniek. Diverse bedrijven leveren dat. Ik ben planologisch adbmviseur en heb geen financieel belang. ...meer weergeven

Interessant | Reageren



**Keesjan Deelstra** • 2de  
Founder at InternetEffect: marketing for the good

3 mnd (bijgewerkt) ...

Beste Ad, ik kwam je reactie tegen op <https://www.installatie.nl/nieuws/pvt-concept-met-modulerende-warmtepomp/> van het bedrijf QSilence. Daarnaast heb je Triple solar en Volthera. Op basis van welke parameters kies je nu een goed systeem, los van de financieel investering? Hoogste SCOP? Beste garantie? (Panelen zijn duur en als pv of thermodeel kapotgaat moet je hele paneel

Interessant | Reageren



**Frits Raaphorst** • 1ste  
Actief als gepensioneerd adviseur Klimaat & Energie

3 mnd ...

Je kan het niet beter zeggen.


Interessant | Reageren



**Ad van Dortmont** 🏠🍲🌱 • U  
ADvies voor duurzaam Wonen-Voedsel-Aarde

4 mnd ...

We hebben met zijn allen veel ervaring met interactieve [#planprocessen](#) gericht op [#effectiviteit](#) en [#acceptatie](#) (IPEA).  
Vanuit [#VierdeNotaRuimtelijkeOrdering](#) [#VINEX](#), Nadere



Interessant | Reageren




**Ad van Dortmont** 🏠🌱🌍 • U

4 mnd ...

ADvies voor duurzaam Wonen-Voedsel-Aarde

Voorbeeld van [#Effectievelimaataanpak](#) met meer draagvlak voor [#hoogefficiënte](#) [#energietransitie](#) op gebouwen. Dus ook aandacht voor meer [#duurzaamvoedsel](#) vanuit lokale boeren. En voor [#duurzamewoningbouw](#) met houtsnippers uit Nederland [#inbestaandesteden](#).

...meer weergeven



Interessant | Reageren



**Ad van Dortmont** • U

4 mnd ...

ADvies voor duurzaam Wonen-Voedsel-Aarde

Hieronder voorbeeld van hoe [#RES](#) en [#Warmtevisie](#) in regio [#Nijmegen](#) en [#BergenDal](#) veel [#protest](#) oproept bij consumenten, boeren en installateurs.

Daarna foto van hoe het "door alle [#schaalniveaus](#) heen"

...meer weergeven



Interessant | Reageren


Meer commentaren laden



**Ad van Dortmont** 🏠🌱🌍


ADvies voor duurzaam Wonen-Voedsel-Aarde






**Proeftuinen Aardgasvrij Wonen aub geen bodembron en ventilator-luchtbron, maar PVT-...**

Ad van Dortmund op LinkedIn



**Integraal Plan voor Tweede Kamer, ministers en kiezers; betere klimaataanpak met PVT-panelen...**

Ad van Dortmund op LinkedIn



**Klimaatweek 2021; Plan Duurzaam Sociaal NL -> PVT-panelen in steden voor voedsel van lokale boeren en...**

Ad van Dortmund op LinkedIn



**Woning uit 1924 gasloos verwarmen met PVT-zonpanelenbron voor warmtepomp**

Ad van Dortmund 🏠🌱🌍 op LinkedIn



Home



Mijn netwerk



Vacatures

---