

Reactie namens de Vereniging Vloeibaar Gas (VVG).

Het is niet duidelijk wat de onderbouwing is om voor de nieuwe ARIE regeling ca. 30% van de drempelwaarden uit de SEVESO richtlijn aan te houden. Een nadere onderbouwing hiervoor is gewenst.

Voor ontvlambare vloeibare gassen, zoals propaan, butaan, LPG (bijlage I deel 2 stofnummer 13), wordt een drempelwaarde genoemd van 15 ton. De dichtheid van propaan is ca. 510 kg/m<sup>3</sup>. Dit betekent dat tanks vanaf 30 m<sup>3</sup> onder de ARIE-regeling zullen gaan vallen. Deze propaantanks zijn veelal te vinden bij particulieren in het buitengebied, in de agrarische sector ten behoeve van verwarming van stallen of drogen van gewassen en bij recreatieparken. Deze sectoren worden in de nieuwe ARIE regeling verplicht een VBS in te richten. Ik vraag me af of de wetgever dit beoogd heeft. Tevens geldt dat bij bedrijven in eerder genoemde sectoren geen of slechts een zeer gering aantal werknemers werkzaam zijn (meestal op grote afstand van de tank), waardoor de verplichtingen uit de ARIE regeling hier niet mee in verhouding staan.

Daarnaast geldt er voor propaantanks een streng onderhouds- en keuringsregime op basis van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 en NPR 2578. Keuringen en herkeuringen moeten worden uitgevoerd door een door de minister van SZW aangewezen Nederlandse conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI). Tanks met een inhoud van > 30 m<sup>3</sup> worden jaarlijks geïnspecteerd en in het zesde (uitwendig) en twaalfde jaar (inwendig en uitwendig) gekeurd.

Op propaantanks is de PGS19 van toepassing. Een PGS-richtlijn geeft voorschriften ten behoeve van de Omgevingsveiligheid, Arbeidsveiligheid en Brandbestrijding en Rampenbestrijding. De PGS19 is via het activiteitenbesluit (of straks het Bal) of de Omgevingsvergunning milieu verplicht en aangewezen als BBT document. Wij zijn van mening dat door de aanwezigheid van de PGS19 aanvullende wetgeving voor propaantanks niet noodzakelijk is.

Tot slot worden LPG tankstations categoriaal uitgezonderd van de nieuwe ARIE regeling. Gezien het grote aantal gelijkenissen tussen LPG tankstations en propaanopslagtanks en met inachtneming van bovenstaande onderbouwing wordt verzocht ook propaan- en butaanopslagtanks (LPG) categoriaal uit te zonderen van de ARIE-regeling.